

国立大学法人東北大学
東北大学病院

防災・業務継続計画
(略称：病院B C P)
第5版



令和6年4月



～ 目 次 ～

1 総則 ······	1
1.1 基本方針 ······	1
2 計画・文書体系 ······	1
2.1 計画・文書の位置づけ ······	1
2.2 適用の範囲 ······	1
2.3 文書管理と開示範囲 ······	1
3 想定する危機事象 ······	2
3.1 想定する危機事象 ······	2
4 危機事象発生時の対応体制 ······	2
4.1 当院災害対策本部（東北大学病院支部） ······	2
4.1.1 災害対策本部の設置基準 ······	2
4.1.2 災害対策本部（東北大学病院支部）組織図 ······	5
4.1.3 災害対策本部構成員と役割 ······	6
4.1.4 本部構成員の招集基準及び方法 ······	7
4.1.5 災害対策本部設置場所 ······	7
4.1.6 災害対策本部・外来支部のレイアウト、必要な設備、備品、設置手順 ···	7
4.1.7 災害対策本部の主な活動内容 ······	8
4.1.8 外来支部の主な活動内容 ······	8
4.2 重要業務一覧 ······	8
4.2.1 病院全体の重要業務 ······	9
4.2.2 病院全体の具体的な行動計画 ······	10
4.2.3 各診療部門等の重要業務一覧と具体的な行動計画 ······	13
4.3 災害対策本部の初動対応 ······	71
4.3.1 災害対策本部要員の参集 ······	71
4.3.2 被災状況の収集 ······	72
4.3.4 国立大学附属病院相互支援 ······	74
5 事前対策の実施計画 ······	75
5.1 当院のライフラインに関する現在の基本情報（電気・水）	
〔令和3年4月1日現在〕 ······	75
5.2 当院において優先的に対応すべき事前対策 ······	79
5.2.1 病院全体において優先的に対応すべき事前対策 ······	77
5.2.2 各部門において優先的に対応すべき事前対策 ······	87
5.3 台風等による水害の減災・防災に向けた対応タイムライン ······	104
5.4 職員減少が予測される事態への対応 ······	105

6 病院BCPの維持・改善（業務継続マネジメント（BCM）	105
6.1 病院BCP策定後の業務継続マネジメント（BCM）推進体制について	105
6.2 業務継続マネジメント（BCM）推進体制	105
6.3 病院BCPに基づく訓練の実施	106
6.4 維持・改善計画	106
6.4.1 今後さらに検討が必要な項目	106
7 添付資料	107
7.1 各種報告様式	107
7.2 緊急時関係機関連絡先リスト（別紙）	124
7.3 「重要業務調査」取り纏め一覧	125
7.4 「経営資源のリスク分析・評価・対策」調査表	131
7.5 地震発生時における院内のエレベーター復旧手順 （日本オーチスエレベータ（株）製及びフジテック（株）製）	138
7.6 東北大学病院BCP策定に向けた行程表	140
関連資料リスト	141

制定・改訂履歴			
改訂番号	改訂日	改訂箇所	改訂理由
第1版	平成29年11月1日	全 体	制定
第2版	平成31年3月1日	一 部	更新や新規参入部門追加等のため
第3版	令和3年4月1日	一 部	更新や新規参入部門追加等のため
第4版	令和5年4月1日	一 部	更新や新規参入部門追加等のため
第5版	令和6年4月1日	一 部	更新

作成者：BCP委員会、BCP事務局

■ 病院BCPの審議プロセス

(重要事項)

平成29年

- 2月23日 運営評議会にてBCP委員会内規承認
- 10月19日 運営会議にて第1版 承認
- 10月27日 運営評議会にて第1版 承認
- 11月 1日 施行（第1版）

平成31年

- 2月28日 運営評議会にて第2版 承認
- 3月 1日 改訂（第2版）

令和3年

- 3月25日 運営評議会にて第3版 承認
- 4月 1日 改訂（第3版）

令和5年

- 3月23日 運営評議会にて第4版 承認
- 4月 1日 改訂（第4版）

令和6年

- 3月28日 運営評議会にて第5版 承認
- 4月 1日 改訂（第5版）

(経常的な事項)

原則、月1回BCP委員会とBCP事務局会議を開催

承認責任者：病院長 張替 秀郎

1 総則

1.1 基本方針

国立大学法人東北大学病院（以下、「当院」という）の災害発生時における防災・業務継続は、以下の基本方針に基づいて行うものとする。

また、当院における災害発生時及びそれに備えた平時の具体的な行動計画として、当院の「防災・業務継続計画」（以下「病院 BCP」という）を策定する。

【基本方針】

- (1) 患者、家族、学生、教職員をはじめとする当院全構成員及び来訪者の身体・生命の安全確保
- (2) 当該災害の対応業務としての保健医療の実施による社会貢献
- (3) 地域社会との連携・地域社会の支援
- (4) 周辺地域への支障（二次災害としての火災の発生、病原体、有害物質等の流出等）の防止
- (5) 重要な医療・研究・教育の情報及び施設・設備の保全と環境の早期復旧

（参考）

業務継続計画（BCP : Business Continuity Plan）とは：

大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン（供給網）の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のこと。

当院においては、従来の災害発生時の対応計画を包含して計画・運用することが可能かつ合理的との判断から、防災・業務継続計画としている。

2 計画・文書体系

2.1 計画・文書の位置づけ

病院 BCP は、当院が重大な被害を受けて、その対応を緊急に実施しなければならない場合を想定して策定されたものである。

なお、病院 BCP は、当院の災害対策内規、災害対策マニュアル、災害対策本部マニュアル、消防計画、安全衛生管理指針とも整合させたものとしている。

2.2 適用の範囲

病院 BCP は、当院の全職員、施設に適用する。

業務委託先の企業との連携については、協定締結・契約・委託業務内容を含めて検討する。

2.3 文書管理と開示範囲

病院 BCP の策定・修正の承認は、運営評議会で行い、病院長が承認責任者となる。

- (1) 病院 BCP は、BCP 委員会および BCP 事務局（病院施設企画室）が文書管理を行い、常に最新版が使用される状態を維持する。（P60 「6 病院 BCP の医事・改善（業務継続マネジメント（BCM））参照）
- (2) 病院 BCP は、当院の全構成員に開示し、周知する。ただし、個人情報の保護、戦略的対応の秘匿等の観点から、全構成員への開示が適当でない部分は、必要な構成員の範囲での開示とする。
- (3) 当院の社会的責任として、病院 BCP の概要を公開する。
- (4) 病院 BCP は、本部事務機構をはじめ関係する大学内の他事業場に必要に応じて開示することがある。
- (5) 行政機関等からの求めに応じて、病院 BCP の必要な部分について開示することができるものとする。

3 想定する危機事象

3.1 想定する危機事象

病院 BCP は、当院が甚大な被害を受ける可能性の高い危機事象全体を対象とする。

ただし、本病院 BCP は、主に、仙台市内に大きな被害を与える直下型地震（震度 6 強）が発生した状況を想定し、また、専門性の高い感染症蔓延時における行動計画及びサイバーセキュリティーに関する行動計画については、別に定める。

そのため、上記以外の危機事象に適用する場合には、適宜、危機事象の種類、特性に応じて柔軟に対応する。

放射線、化学物質などのハザードによる災害（CBRNE（注）災害）に対応した記述については、今後の病院 BCP 改訂において検討していく（4.1.1.1 「自動設置基準」② 参照）

4 危機事象発生時の対応体制

4.1 当院災害対策本部（東北大学病院支部）

- 当院が設置する災害対策本部は、東北大学全体としては「東北大学病院支部」と位置づけされる。

4.1.1 災害対策本部の設置基準

- (1) 災害発生時には、病院長が災害対策本部の設置を判断する。平日病院長不在時は、病院長代行（4.1.4 「災害対策本部長が不在等の場合の代行順位」参照）が判断する。夜間休日などで病院長不在の場合は、本部長代行（高度救命救急センター医師）と夜勤師長が協議し、暫定災害対策本部を設置する。
(4.1.1.2 「災害対策本部の設置手順」フロー図（図 1）参照)
- (2) 本部事務機構に東北大学災害対策本部（以下「大学対策本部」という。）が設置され、当院に対して東北大学病院支部の設置の指示があった場合には、その指示に従い、災害対策本部を設置する（4.1.2 「災害対策本部（東北大学病院支部）組織図」（図 3）参照）
- (3) 病院長が必要と判断した場合（「災害対策マニュアル」参照）。

4.1.1.1 自動設置基準

以下の場合には、病院長判断を待たずに本部構成員は災害対策本部を設置する。

<自動設置基準>

- ① 仙台市青葉区6弱以上の地震や、宮城県内で大津波等の大規模自然災害が発生した場合
- ② 女川または福島原発事故、宮城県内の CBRNE（注）災害が発生した場合

（注）CBRNEとは：

C【Chemical】（化学的ハザード）、B【Biological】（生物学的ハザード）、RN【Radiological and Nuclear】（核・放射線ハザード）、E【Explosive】（爆発）を使用したテロや災害のことをいう。




4.1.1.2 災害対策本部の設置手順

災害対策本部の設置手順は、以下のフロー図（図1）ならびに災害対策本部マニュアルに従う。

図 1

【災害対策本部フロー図】




「災害対策本部マニュアル」抜粋



- ・災害対策本部の設置後、災害対策本部長は下図（図2）に基づいて災害レベルを決定し、レベル3以上を含めて必要な場合はBCPを発動するとともに、当院内の被災状況を遅滞なく大学対策本部に報告する。

図2




「災害対策本部マニュアル」抜粋

4.1.2 災害対策本部（東北大学病院支部）組織図

当院の災害対策本部（東北大学病院支部）の組織体制は以下のとおりとする。

図3



「災害対策本部マニュアル」抜粋



4.1.3 災害対策本部構成員と役割

表 4-1

「災害対策本部マニュアル」抜粋

本 部 構 成 員

No	構成員	平日時間内に発災した場合		時間外に発災した場合	責任者	役割		
		平日時間内	不在時					
1	災害対策本部長	病院長	各副病院長			本部の統括および指揮、構成員の任命、病院方針の決定、政府機関との調整等。		
2	副本部長	本部担当	各副病院長	①本部長代行救命センター診療責任医師 ②①から指名された者		診療部門統括、病床管理統括、搬入患者割振りの指揮。		
3		外来支部担当				外来部門の状況把握・本部内への共有、外来支部への情報提供・指示・調整、外来部門の復旧対応		
4		外来支部長				外来部門の対応決定・指揮、外来新設部門設置の指示、帰宅希望者の帰宅誘導		
5		医師部門代表				医師の統括、災害関連の情報収集・対応検討		
6	広報担当責任者	災害対策本部長が指名した者（平日、時間外ともに） ※マスコミ対応、情報発信等に関する高度な専門性と経験を持っていること。				大学本部との連絡調整、マスコミ対応、報道、広報内容・手段の検討および指示、院内周知に係る統括		
7	事務部門担当	事務部長	総務課長（不在時はその他の課長・室長）	①平日時間内と同じ ②本部事務部門担当者	本部事務調整担当の任命・統括、事務業務方針決定・統括、外部機関との調整、情報収集。			
8	災害ゼネラルマネージャー	災害対応マネジメントセンター部門 (災害対応調整部門・災害コーディネート部門)長		災害対策本部長が指名した者		本部内の事務・診療部門間の調整、医療調整担当統括、災害医療対応の監修。		
9	医師代表	救命センター部長	救命センター副部長	①平日時間内と同じ ②①から指名された者		医師部門代表補佐、災害関連の情報収集、高度救命救急センター統括、被害状況確認。		
		災害対策本部長が必要に応じ指名する内科医師、外科医師				医師部門代表補佐、医師の勤務調整、災害関連の情報収集。		
10	薬剤部門代表	薬剤部長	薬剤部長が指名した副薬剤部長	①平日時間内と同じ ②①から指名された者		薬剤部統括・勤務調整、医薬品の在庫状況と流通の確認。		
11	看護部門代表	看護部長	看護部長が指名した副看護部長	夜勤師長		看護部統括・職員の勤務調整、院内の空床確保。		
12	診療技術部門代表	診療技術部長	診療技術部長が指名した部門長	①平日時間内と同じ ②①から指名された者		診療技術部統括・職員の勤務調整、各種装置の稼働状況確認、入院患者食の状況把握。		
13	事務調整担当	事務部門担当副本部長が指名する各課・室長または補佐、2名以上		①平日時間内と同じ ②本部事務部門担当者		事務部門担当の補佐、本部内外の事務職員の調整、定期会議事録の校閲、本部内外の情報整理。		
14	庶務担当	事務調整担当が指名する ※原則総務課 事務職員、6名以上			総務係長	全館放送、定期会議の議事録作成、本部内諸業務（伝令・電話対応・クロノロ等）、各担当補助。		
15	情報担当	事務調整担当が指名する ※原則医療情報室 事務職員、4名以上			運用管理係長	本部内の情報整理、被災地の情報収集、グループウェアによる情報配信。		
16	施設担当	事務調整担当が指名する ※原則施設企画室 事務職員、2名以上			設備係長	院内インフラ情報の整理、各施設管理業者との連絡調整。		
17	配車・物資担当	配車担当	事務調整担当が指名する ※原則経理課 事務職員、2名以上		契約第一係長	災害対応用車両・公用車の配車調整、道路・ガソリンスタンドの情報確認。		
18		物資担当	事務調整担当が指名する ※原則経理課、施設企画室 事務職員、2名以上		契約第二係長	DMATおよび原子力災害医療派遣チーム出動に必要な資機材準備・搬出作業および作業人員確保。		
19	広報担当	事務調整担当が指名する ※原則総務課または広報室 総務係広報担当者、広報室員1名以上			広報室副室長	副本部長（広報担当責任者）の補助、報道発表に係る準備・調整、SNS等による情報発信、報道機関からの問合せへの対応。		
20	記録担当	事務調整担当が指名する ※原則広報室 広報室員1名以上			広報室副室長	本部内外の写真・映像撮影、副本部長（広報担当）の補助。		
21	医療調整担当	災害対策本部長が指名する災害対策委員、DMAT隊員、3名以上			災害対策委員長	EMIS等を使用した情報収集・共有、他機関の派遣チームとの調整、他病院との搬送に関する調整。		
22	食糧担当	入院患者食担当	栄養管理室長	栄養管理室長が指名した職員	①平日時間内と同じ ②①から指名された者	栄養管理室長	入院患者食提供業務統括、調理施設被害状況の把握、支援物資（入院患者用）受入の対応	
23		職員用非常食担当	施設企画室長	施設企画室長が指名した職員	①平日時間内と同じ ②①から指名された者	施設企画室長	職員用非常食提供の準備、支援物資（職員用・外来患者用）受入の対応	
24	災害対策本部長秘書	総合地域医療教育支援部秘書	事務職員	①平日時間内と同じ ②①から指名された者	総合地域医療教育支援部長	本部長の事務業務補佐（電話対応、物品調達、クロノロ、伝令等）		

※災害対策本部に招集される構成員、その人数および役割は、災害対策本部長が災害の種類や規模等に応じて調整するため、本表の限りではない。

4.1.4 本部構成員の招集基準及び方法

表 4-2

「災害対策本部マニュアル」抜粋

災害レベル	招集される 災害対策本部構成員	招集方法	
		広域災害 (仙台市青葉区で震度6弱以上の地 震等)	局地災害等
レベル4	災害対策本部構成員 一覧全員	①自主登院 ②本部構成員 ML にて招集 ③本部構成員専用問い合わせ窓口を設置、本部構成員が問い合わせせる	
レベル3	災害対策本部構成員 一覧全員	①自主登院 ②本部構成員 ML にて招集 ③本部構成員専用問い合わせ窓口を設置、本部構成員が問い合わせせる	
レベル2	災害対策本部構成員一 覧より災害対策本部長 が必要と認めたもの		該当本部構成員個人に通知
レベル1	災害対策本部構成員一 覧より災害対策本部長 が必要と認めたもの		該当本部構成員個人に通知

4.1.5 災害対策本部設置場所

【災害対策本部設置場所】

東病棟 4 階；第 5 会議室

【代替場所】

第 5 会議室がなんらかの事情により使用できない場合は、以下の順に代替となる災害対策本部を設置する。
代替本部として使用できるよう、必要な資機材、電源、通信設備の設置を行う。

- ①医学部 3 号館 7 階：共用会議室
- ②仮管理棟 4 階：第 1 会議室

(大学病院配置図)



4.1.6 災害対策本部・外来支部のレイアウト、必要な設備、備品、設置手順

災害対策本部及び外来支部のレイアウト、必要な設備・備品、設置手順については、災害対策マニュアルおよび災害対策本部マニュアルに定める。

4.1.7 災害対策本部の主な活動内容

- (1) 災害発生直後、本部は迅速に病院内の被害状況を把握
- (2) 災害レベルの決定
- (3) 傷病者受け入れを指示
- (4) 災害復旧を指示
- (5) 被災地支援を指示

4.1.8 外来支部の主な活動内容

- (1) 被災状況の把握
- (2) 帰宅誘導・搬送
- (3) 処置継続者の保護
- (4) 入院患者の保護
- (5) 避難誘導・動線管理
- (6) 搬送等応援者派遣
- (7) 帰宅困難者保護

(帰宅困難者への対策)

患者・家族、職員、来訪者の安全を確保し、また帰宅困難者（※）の徒歩による一斉帰宅に伴う緊急車両の通行妨害等の混乱を回避するため、必要な備蓄を準備し、発災後の院内待機および一斉帰宅の抑制を図る。

〔※近距離徒歩帰宅者を除いた帰宅断念者（自宅が遠距離にあること等により帰宅できない人）と遠距離徒歩帰宅者を示す。発災後に一時避難等的目的として当院を訪れた者は含まない。〕

4.2 重要業務一覧

災害時には、人的被害・ライフラインの途絶等が発生することにより、全ての業務を遂行することは困難となる。このような状況であっても優先して実施しなければならない業務を重要業務といい、各重要業務を開始すべき目標時間（目標開始時間）と合わせて決めておく必要がある。これは、危機事象の発生直後のみならず、数か月先までを見通したものが業務継続のためには不可欠である。

病院 BCP では 4.2.1 病院全体のミッションに基づく重要業務ならびに 4.2.2 各診療部門の重要業務に分けて表記する。



4.2.1 病院全体の重要業務

表 4-3（「目標時間」は目標着手時間あるいは目標復旧時間を示す。）

部 署	目標 時間	重要業務（大項目）	重要業務（中項目）
病院全体	直後	安全確保	職員（不在の職員の安否確認含む）
			施設
			患者と来訪者
	1 時間 以内	多数傷病者 受入体制構築	新設外来部門（トリアージ・赤・黄・緑・黒エリア）
			外来部門（受け入れ準備・人材派遣・臨時ベッドの展開）
			病棟部門（臨時ベッドの展開・人材派遣・ベッドコントロール・転院調整）
			中央診療部門（検査・手術含む）
	12 時間 以内	生活支援	職員（勤務交替、食事、睡眠、その他の生活支援等）
			患者（食事、保温、清潔、環境整備等）
	1 週間 以内	災害時の地域医療機関の支援	
	2 週間 以内	通常診療業務	外来部門
			病棟部門
			中央診療部門

4.2.2 病院全体の具体的な行動計画

部門	重要業務 (大項目)	重要業務 (中項目)	具体的な行動計画 (BCP チェックリスト)
病院 全体	安全確保	職員（不在の職員の安否確認含む）	<p>（発災直後）</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 職員（院内外問わず）の安否確認を開始する（安否確認システム・定型書式を用いて） <p>（24時間以内）</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 職員の安否確認を完了する
		施設	<p>（発災直後）</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ASSIST を用いて院内各部署の大まかな被害状況の把握を開始する <p>（1時間以内）</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 主要な施設・設備（電気・水道・医療ガス・空調・エレベーター）の目視点検を開始・報告する。 <input type="checkbox"/> ライフラインの被害状況により、診療機能評価を行う <p>（3時間以内）</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 院内各施設・設備の被害状況を把握する <input type="checkbox"/> 破損や故障している施設・設備の応急処理を開始する <p>（24時間以内）</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 破損や故障している施設・設備の修繕等を業者へ依頼する <p>（3日以内）</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 清掃業者、メンテナンス業者等に支援を要請する
		患者と来訪者	<p>（発災直後）</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 患者の安否、来訪者の安否確認を開始する <p>（1時間以内）</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 入院患者の安否確認を完了する <input type="checkbox"/> 外来患者の安否確認を完了する <input type="checkbox"/> ASSIST を用いて発災時報告（15分以内）、定時報告（60分以内）を実施する
	多数傷病者 受入体制構築	新設外来部門（トリアージ・赤・黄・緑・黒エリア）	<p>（発災直後）</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ライフラインの被害状況に応じ、患者の治療継続の可否について討する <input type="checkbox"/> 新設外来部門（トリアージ・赤・黄・緑・黒エリア）の設置を開始する <p>（1時間以内）</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 新設外来部門（トリアージ・赤・黄・緑・黒エリア）の設置を完了する <input type="checkbox"/> 通常の5倍程度の外来患者を受け入れられるようスペース確保、臨時ベッドの展開等を開始する。 <p>（24時間以内）</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 新設外来部門（トリアージ・赤・黄・緑・黒エリア）の継続要否を判断する（以後、連日）
		外来部門（患者の帰宅・帰棟支援・他部署への人材派遣）	<p>（発災直後）</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 患者・同行者の安否、来訪者の安否確認を開始する。 <input type="checkbox"/> 災害レベルに応じ、正面玄関のゲートコントロールを実施のうえ、動線管理を行う <p>（1時間以内）</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 広域災害レベル3の場合、正面玄関を閉鎖し、外来受診患者が外来診療棟Cの接続部の非常用口、または、外来診療棟Cの東側の非常用から帰宅するよう誘導する <input type="checkbox"/> 局地災害レベル3の場合、正面玄関を閉鎖し、外来受診患者が外来診療棟A1階郵便局横の出口から帰宅するよう誘導する <p>（3時間以内）</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 外来患者の帰宅・帰棟支援を行う <input type="checkbox"/> 必要に応じ、臨時处置室、帰宅困難者対応エリア及び帰棟困難者対応エリアを設置し、運営する <input type="checkbox"/> 外来受診患者が帰宅後、自部署余剰人員を職員派遣センター・緑エリアの活動へ派遣する

部門	重要業務 (大項目)	重要業務 (中項目)	具体的な行動計画 (BCP チェックリスト)
		病棟部門(人材派遣・ベッドコントロール・ベッド増床・転院調整)	<p>(1 時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 多数傷病者を受け入れられるようベッドコントロール・転院調整を開始する <input type="checkbox"/> 病院の災害対応方針に従い、自部署スタッフを多数傷病者対応エリアや職員派遣センターへ派遣する <p>(3 時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 通常の 2 倍程度の入院患者を受けられるように、臨時ベッドの展開を含めた病床確保を開始する <p>(3 日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 多数傷病者受け入れのためのベッドコントロール・転院調整の継続要否を判断する
		中央診療部門(検査・手術含む)	<p>(1 時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 多数傷病者の受け入れ可否について判断する <p>(24 時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 必要な人的・物的資源について国立大学附属病院長会議に支援を依頼する
生活支援		職員(交代勤務、食事、睡眠、その他の生活支援等)	<p>(6 時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 職員の勤務体制(交代制度、代替要員)について方針検討を開始する <p>(12 時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 職員の交代勤務を開始する <p>(3 日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 支援要員及び職員の食事について、国立大学附属病院長会議に支援を依頼する <p>(1 週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 職員家族の被災状況について、スクリーニングを開始する
		患者(食事、保温、清潔、環境整備等)	<p>(3 時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 患者用非常食提供の要否について検討する <p>(6 時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ライフラインの被害状況や食材の調達見通し等から、入院食の提供スケジュールなどシミュレーションする <input type="checkbox"/> 必要に応じて国立大学附属病院長会議などに支援を要請する <p>(3 日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 入院・外来患者用毛布、衣服について国立大学附属病院長会議に支援を要請する

部門	重要業務 (大項目)	重要業務 (中項目)	具体的な行動計画 (BCP チェックリスト)
	災害時の地域医療機関の支援	地域医療機関の支援	<p>(3 時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 関連する医療機関(艮陵協議会加盟病院や医局との関連がある病院(仙台市内、宮城県から、可能なかぎり広範囲な東北・北海道・関東に所在する関連病院)の被災状況、ライフライン、患者受診状況などの情報収集を開始する <input type="checkbox"/> 当院の状況を広域救急災害医療情報システム(EMIS)に入力する(ID、パスワードは総務係、あるいはDMAT隊員のものを使用する) <p>(12 時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 関連する医療機関の情報収集をとりまとめ、新しい情報があれば更新する <input type="checkbox"/> 宮城県庁の保健医療調整本部と連絡をとり、支援が必要な病院の情報共有を行う <p>(3 日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 支援が必要な病院への支援手段を検討し、薬剤、医療資源、人的資源など可能なものについては支援を開始する <p>(1 週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 災害対策本部会議で、支援可能な人材をリストアップし、勤務調整を行う <input type="checkbox"/> 県内各地域の拠点病院(気仙沼市立病院、石巻赤十字病院、大崎市民病院、みやぎ県南中核病院など)と連携して、必要であれば拠点病院へのシャトルバスによる人的支援を開始する。拠点病院を支援することで、さらに近隣の病院を支援することにつなげる <input type="checkbox"/> 派遣された職員の健康状態(心身とも)について、スクリーニングを開始する
通常診療業務	外来部門	外来部門	<p>(1 週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 外来診療の再開時期について方針を立てる <input type="checkbox"/> 外来診療の再開時期について広報する
		病棟部門	<p>(1 週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病棟の通常運用(既入院患者の診療や新規入院患者の受け入れ等)再開時期について方針を立てる
	通常診療業務	中央診療部門	<p>(1 週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 手術室、検査部門の通常運用再開時期について方針を立てる <input type="checkbox"/> 手術室、検査部門の通常運用再開時期について、院内関連部署へ周知する

4.2.3 各診療部門等の重要業務一覧と具体的な行動計画

4.2.3.1 検査部

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCP チェックリスト）
検査部	1時間以内	夜間休日検査室の緊急検査業務	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに従い、要員の安全確認、建物・電気・水道・ガス・通信の状況を確認する <input type="checkbox"/> 装置の使用の可否状況を確認する <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 分析装置の動作確認と精度管理を実施し、測定可能項目を確認する <input type="checkbox"/> 検査場所と項目を確定する <input type="checkbox"/> オーダー方法・結果配信方法を確認し、検体受け入れ体制を整える <input type="checkbox"/> 試薬・消耗品の数を確認し、どの項目が何テスト（何日）測定可能か判断する <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 卸業者と連絡をとり、在庫を確保する <input type="checkbox"/> 測定可能機器・項目の正常化に向け検討する <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 業務正常化に向け、対応可能項目を検討する <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 通常業務に復旧する
		院内外新規発生（多数）傷病者の診療対応時の緊急検査業務	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 夜間休日検査室の緊急検査業務に準ずる
	3日以内	各検査室の通常検査業務	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに従い、要員の安全確認、建物・電気・水道・通信の状況を確認する <input type="checkbox"/> 装置・保冷庫の使用の可否を確認する <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 分析装置の動作確認と精度管理を実施し、測定可能項目を確認する <input type="checkbox"/> 検査場所と項目を確定する <input type="checkbox"/> オーダー方法、結果配信方法を確認し、検体受け入れ体制を整える <input type="checkbox"/> 試薬・採取容器・消耗品の数を確認し、どの項目が何テスト（何日）測定可能か判断する <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 卸業者に連絡をとり、在庫の確保をする <input type="checkbox"/> 測定可能項目の拡大・正常化が可能か確認する <input type="checkbox"/> 復旧不可項目の外注委託を進める <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 測定不可の機器・項目の復旧を進める <input type="checkbox"/> 試薬等、在庫確認を徹底する <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 通常業務に復旧する <p>【微生物検査室】</p> <p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに従い、要員の安全確認、建物・電気・水道・ガス・通信の状況を確認する <input type="checkbox"/> 分析装置の使用の可否状況を確認する <input type="checkbox"/> 培養庫・保冷庫の使用の可否状況を確認する <input type="checkbox"/> 菌による汚染状態の確認する <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 分析装置の動作確認を実施 <input type="checkbox"/> 培地・試薬・消耗品の数を確認し、どの項目が何テスト（何日）測定可能か判断する <input type="checkbox"/> オーダー方法、結果配信方法の手順を確認 <input type="checkbox"/> 汚染物の処理 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 卸業者と連絡をとり、在庫を確保する <input type="checkbox"/> 培地の個数が揃い次第、細菌検査・抗酸菌検査の培養・感受性検査開始 <input type="checkbox"/> 検査中検体の状況確認 <input type="checkbox"/> 測定不可の機器の再立ち上げを行う <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 通常業務に復旧する

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCP チェックリスト）
検査部	3日以内	中央採血室の外来採血業務	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに従い、患者・要員の安全確認、建物・電気・水道・通信の状況を確認する <input type="checkbox"/> 装置の使用の可否状況を確認する <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 患者の誘導を行う <input type="checkbox"/> 帰棲困難患者の保護所受入・保護を行う <input type="checkbox"/> 採血システム・機材の確認をおこなう <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 採血業務の可否を判断する <input type="checkbox"/> 資材の在庫を確認する。卸業者に連絡し在庫の確保を行う
		外部委託検査業務	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに従い、要員の安全確認、建物・電気・水道・通信の状況を確認する <input type="checkbox"/> 装置の使用の可否状況を確認する <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 外注検査検体の保管場所を確保する <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 外注検査委託可能かを外注会社に確認し、提出方法を整備する <input type="checkbox"/> 資材の在庫を確認する。卸業者に連絡し在庫の確保を行う <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 業務再開

4.2.3.2 手術部

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCP チェックリスト）
手術部	直後	手術部災害対策本部の設置	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 看護師リーダー、手術部師長、手術部副部長、麻酔科スーパーバイザー（または当直医）はナースステーションに対策本部を設置する
		災害発生時に実施している手術診療の継続	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 職種毎のスタッフ用アクションカードに従って行動 <ul style="list-style-type: none"> ①インフラ稼働確認（電気・医療ガス（酸素、圧縮空気、窒素、二酸化炭素、亜酸化窒素）、空調、吸引、麻酔器酸素ボンベの残量 ②機器の稼働状況確認（移動・衝突・故障・バッテリー稼働） ③スタッフの安全確認 ④火災の有無確認（あれば消火活動と手術部リーダーへ連絡） ⑤HIS・手術システム・LAN の稼働確認 ⑥シーリングペンドントの稼働確認 ⑦散乱器機の片付け <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 手術部災害対策本部設置マニュアルに従って行動 <ul style="list-style-type: none"> ①ワンセグTVの設置、災害用ホワイトボード設置と記録者確保 ②搬送ルート確認（エレベーター、渡り廊下、階段） ③発災後30分以内に各部屋の外科医師、C E、材料部代表者、薬剤部代表者、SPD（木ギ・ユニ）、清掃業者（ダスキン・ビル清掃業者）と状況確認 ④手術進行状況の把握。手術続行・定期手術・緊急手術受け入れについて病院本部と相談 ⑤術後受け入れ先と搬送人員確保→退室順を決定 ⑥病院全体の状況把握 <input type="checkbox"/> インフラに障害がある場合 <ul style="list-style-type: none"> ①電気：節電に務める。不必要的照明を消す。稼働していない機器は停止、加温装置は一旦停止 ②医療ガス：酸素の節減 ③空調：一度扉を開閉し、扉に問題がないことを確認した後は、空気清浄度を保つために部屋の開閉は制限 ④吸引：電動式吸引器を必要は部屋へ ⑤システム：紙運用へ。災害対策本部へ紙運用の報告 ⑥手術映像の保存は24時間以内に行う

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画 (BCP チェックリスト)
手術部	中断不可	災害被害からの復旧と緊急手術への対応	<p><input type="checkbox"/> 応急業務終了者は、手術部本部の指示に従う ①清掃と片付け ②患者搬送の手伝い ③ゴミ置き場の確保（北西ゴミ置き場、長期にわたる場合は Q 室前室） ④手術部内にある機器と衛生材料の在庫チェック ⑤輸血部へ輸血在庫の確認</p> <p><input type="checkbox"/> 手術部対策本部は下記の業務を遂行 ① 登院していないスタッフの状況確認（看護師はらくらく連絡網、麻酔科は別途） ② 発災後 30 分以内に手術部スタッフ、各部屋外科医師、CE、材料部代表者、薬剤部代表者、SPD（ホギ・ユニ）、清掃業者（ダスキン・ビル清掃業者）と状況確認 • 外科医師へ：現在の手術終了予定の確認 • CE へ：機器・インフラの稼働状況、スタッフの状況を確認 • 材料部代表者へ：水道（RO 水を含む）が使用可能か、洗浄機・滅菌器などの稼働状況、バーチカルの保管状況、スタッフの状況について • 薬剤部代表者へ：手術部薬品庫の被害状況と麻薬などの薬剤在庫状況、スタッフの状況について • SPD（ホギ・ユニ）へ：現在の倉庫やスタッフの状況について • ダスキン、ビル清掃業者へ：スタッフの状況について • スタッフの就業継続の可否 上記より受け入れ可能手術件数を概算する</p> <p>③ 災害対策会議へ出席</p>
	3 日以内	災害被害からの復旧と緊急手術への対応	<p>(3 時間以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 手術部対策本部は下記の業務を遂行 ①スタッフ就寝場所の確保 ②定期的打ち合わせを開催し情報共有に努める ②-1 外部委託者（ホギ、ユニ、ダスキン、ビル清掃業者）の勤務体制の確認と要請 ②-2 材料部へ：勤務状況、機器の稼働状況、機材調達支障の有無確認 ②-3 薬剤部へ：薬剤の在庫、調達状況の確認 ②-4 dealer へ：高度医療機器の動作確認依頼。修理が必要な場合、診療科へ周知と修理工程の作成 ②-5 CE へ：故障した機器の一覧作成。修理または代替品を確保依頼。その工程一覧の作成。 ②-6 衛生材料や単回使用品の在庫をホギやユニ、各 dealer に確認 ③災害対策本部で確認 ③-1 病院と委託洗濯の稼働状況（ユニフォーム、スクラブウェアなどの洗濯状況帽子 ③-2 ガウン、手袋の補充状況、手洗い用石鹼の補充状況、蛋白凝固防止剤のストック ③-3 酸素補充状況、医療ガスの稼働状況 ④地震の場合は、手術開始前に空調の清掃</p>

4.2.3.3 放射線部

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画 (BCP チェックリスト)
放射線部	1 時間以内	撮影・検査・治療機器運用・管理業務	<p>(発災直後)</p> <p><input type="checkbox"/> アクションカードに従いヒト、モノ、インフラの安全確認と状況確認</p> <p><input type="checkbox"/> アクションカードに従い報告・連絡</p> <p><input type="checkbox"/> アクションカードに従い指示待ち</p> <p><input type="checkbox"/> 救命センター内モダリティの継続運用確認</p> <p>(3 時間以内)</p> <p><input type="checkbox"/> アクションカードに従い必要項目の継続報告</p> <p><input type="checkbox"/> すべてのモダリティ、システム、関連機器、復旧点検</p> <p><input type="checkbox"/> 通常ワークフローの復旧、代替え確認作業</p> <p><input type="checkbox"/> 部内患者の誘導</p> <p><input type="checkbox"/> 人員再配置</p> <p>(3 日以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 業務継続、代替え業務案の提示</p> <p><input type="checkbox"/> 障害機器の復旧方針の提示</p>

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCP チェックリスト）
放射線部	1 時間以内		<p>(1 週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 復旧機器の復旧計画 <input type="checkbox"/> 業務再開 <p>(2 週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 復旧機器の復旧計画 <input type="checkbox"/> 業務再開
	6 時間以内	放射線管理業務	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに従い、ヒト、モノ、インフラの安全確認と状況確認 <input type="checkbox"/> アクションカードに従い、報告・連絡 <p>(3 時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに従い必要項目の継続報告 <input type="checkbox"/> 放射線部門内の情報収集 <input type="checkbox"/> 放射線部門域以外の情報収集 <p>(3 日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 管理業務体制の復旧 <p>(1 週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 管理業務体制の復旧 <p>(2 週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 通常業務再開
	6 時間以内	院内支援業務	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに従い、ヒト、モノ、インフラの安全確認と状況確認 <input type="checkbox"/> アクションカードに従い、報告 <p>(3 時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 人員配置 <p>(3 日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 他部門との情報連携により対応 <p>(1 週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 他部門との情報連携により対応 <p>(2 週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 他部門との情報連携により対応 <input type="checkbox"/> 通常業務再開
	2 か月以内	院外放射線管理支援業務	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに従い、ヒト、モノ、インフラの安全確認と状況確認 <input type="checkbox"/> アクションカードに従い、報告 <p>(3 時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 院外情報収集 <p>(3 日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 院外情報収集 <p>(1 週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 院外支援体制の検討

4.2.3.4 材料部

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCP チェックリスト）
材料部	1 週間以内	医療器材の洗浄・滅菌業務	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに基づき行動する <input type="checkbox"/> 要員の安全確認、建物・電気・蒸気・水道・通信の状況を確認する <input type="checkbox"/> 洗浄・滅菌装置の使用の可否状況（エラー表示）を確認する <ul style="list-style-type: none"> ・洗浄：水栓、恒温槽、WD 単体、WD6 連、カートウォッシャー ・アリエス端末稼働状況、シーラー ・高圧蒸気滅菌器 8 台、EOG 滅菌器 2 台、過酸化水素ガスプラズマ滅菌器 4 台 ・保管：バーチカル（手術器材保管回転棚） <input type="checkbox"/> 状況把握、必要により災害対策本部へ状況の連絡 <p>(3 時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 状況把握、必要により災害対策本部へ状況の連絡 <input type="checkbox"/> 搬送機の稼働状況、SPD 職員による使用済み器材の回収の可否状況を確認し、可能であれば回収 <input type="checkbox"/> 電気・蒸気・水道の使用が可能であれば洗浄・滅菌業務遂行 <input type="checkbox"/> 業者との連絡（機器の稼働状況に応じて点検依頼） <input type="checkbox"/> 稼働可能であった場合の 1 日に可能な業務量の算定 <ul style="list-style-type: none"> ・洗浄：手洗い（恒温槽 50L と 70L）もしくは WD 稼働 (225L/台：市水 180L + R0 水 45L) 蒸気停止時は、WD の市水のお湯は電気で作成）

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCP チェックリスト）
材料部	1 週間以内		<ul style="list-style-type: none"> ・R0 水タンクは 1000L 保有、非常用電源切り替え時は市水が断絶しない限り常時使用可 ・手洗い水栓はすべて R0 水、WD の R0 水は 45L/台使用 ・滅菌：蒸気不可の場合、AC 減菌器は 1 台のみ稼働可能 (手術用コンテナ 2 個分、滅菌時間 75 分) ・ステラッド 100S2 台、NX2 台稼働可能 <input type="checkbox"/> 可能な業務量に応じた人員の確保 <input type="checkbox"/> 手術室看護師と使用可能な器材の確認、緊急手術時の器械準備 (3 日以内) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 電気・蒸気・水道の使用が不可であれば、他施設への滅菌業務依頼 <input type="checkbox"/> その場合、職員派遣 <input type="checkbox"/> 業者との連絡（機器の稼働状況に応じて） <input type="checkbox"/> (1 週間以内) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 洗浄・滅菌に関する在庫状況確認 <input type="checkbox"/> 業者との連絡（洗浄液・滅菌に使用するステラッド®カセット・EOG ボンベの供給） <input type="checkbox"/> (2 週間以内) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 通常業務への復旧

4.2.3.5 生理検査センター

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCP チェックリスト）
	3 時間以内	多数傷病者、受入体制構築（依頼を受けた場合）	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに基づき行動 <p>(3 時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 状況把握、必要により職員派遣センターへ連絡 <p>(3 日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 他部署への応援（職員派遣センターへの連絡） <input type="checkbox"/> 心電図、超音波、脳波検査は往診にて可能（エレベータ稼動時） <p>(1 週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 他部署への応援 <input type="checkbox"/> 生理検査センターでの検査再開 <p>(2 週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 往診以外の生理検査稼動、要請あれば、院外への技師の派遣
生理検査センター	3 日以内	検査機器運用・管理業務	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに基づき行動 <p>(3 時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被害状況確認、使用可能な機器、動けるスタッフの確保 <input type="checkbox"/> システムダウン時 オフラインでの検査準備 <p>(3 日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> スタッフの確保（センターでの連絡係、院内他部署へのスタッフ配置） <p>(1 週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 業者との連絡（機器の稼働状況に応じて） <input type="checkbox"/> 生理検査の需要確認 <p>(2 週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 通常業務への復旧
	2 週間以内	往診での検査業務 (心電図、超音波、脳波)	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに基づき行動 <p>(3 日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 心電図、超音波、脳波検査は往診にて可能（エレベータ稼動時） <p>(1 週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 必要物品の確保（心電図電極、超音波ゼリー、脳波ペースト等） <input type="checkbox"/> 生理検査センターでの検査再開 <p>(2 週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 往診以外の生理検査稼動

4.2.3.6 集中治療部

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCP チェックリスト）
集中治療部	中断不可	集中治療部入院患者の診療、生命の維持	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに従い、自分自身の安全の確保 <input type="checkbox"/> アクションカードに従い、酸素、吸引器具の作動確認 <input type="checkbox"/> アクションカードに従い、ME 機器の破損・作動状況・バッテリー残量を確認し、責任者に報告 <input type="checkbox"/> 医師の確保（緊急時は主治医にも連絡） <input type="checkbox"/> システム停止時は、手書き用紙に変更 <input type="checkbox"/> ICU・HCU のリーダーが集まり病棟内の被害状況を確認 <input type="checkbox"/> アクションカードに従い避難経路の確認 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 勤務者以外の安全確認 <input type="checkbox"/> 勤務シフトの検討 <input type="checkbox"/> 患者食の確認 <input type="checkbox"/> 搬送手段の確保 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 薬剤・医療資源の在庫状況及び納入見込みの確認 <input type="checkbox"/> 必要あれば派遣要員の確保
	中断不可	院内新規発生の集中治療該当患者の受け入れ	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに従う <input type="checkbox"/> 空床ベッドの確認 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 一般病棟へ退室可能な患者の検討 <input type="checkbox"/> 入室の準備 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 薬剤・医療資源の在庫状況及び納入見込みの確認 <input type="checkbox"/> 必要あれば派遣要員の確保
	中断不可	院外新規発生の集中治療該当患者の受け入れ	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに従う <input type="checkbox"/> 空床ベッドの確認 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 一般病棟へ退室可能な患者の検討 <input type="checkbox"/> 入室の準備 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 薬剤・医療資源の在庫状況及び納入見込みの確認 <input type="checkbox"/> 必要あれば派遣要員の確保

4.2.3.7 輸血・細胞治療部

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCP チェックリスト）
輸血細胞治療部	1時間以内	血液製剤の確保と供給、血液製剤の管理	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに従って行動する。 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 血液センターと連絡を密にし、血液製剤の確保に努める。血液型未確定だが緊急で血液製剤を必要とする患者多数の場合は、O型赤血球製剤とAB型血漿製剤の確保も考慮する。 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 3日間で停電が復旧せず非常電源も切れてしまった場合、適切な温度管理ができないため血液製剤は在庫できず、緊急対応は難しくなる。情報を病院全体で共有し対応を考える
	3日以内	輸血検査 (ABO/RhD 血液型検査、不規則抗体スクリーニング、交差適合試験)	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに従って行動する <input type="checkbox"/> 診療支援システムおよび輸血管理システムの稼働状況確認 <input type="checkbox"/> 当日の職員配置をすると共に、以後の勤務体制を決定する <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 診療支援システムおよび輸血管理システムの稼働状況に合わせて、検査申込から報告までの運用を決定する <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 業者に連絡を取り試薬類を確保する。試薬の供給状況に合わせ運用を検討する <input type="checkbox"/> 不足している試薬等がある場合、他医療機関と連絡を取り、融通しあう

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCP チェックリスト）
輸血細胞治療部	1週間以内	保管移植用幹細胞の管理	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに従って行動する <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CPC 管理室と連絡を取り、適切に対応する。なお感染症陽性の移植用幹細胞は輸血・細胞治療部の冷凍庫⑤に保管されている。 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 3日間で停電が復旧せず非常電源も切れてしまった場合は、移植用幹細胞は適切に管理できない。預かり依頼元と情報を共有する

4.2.3.8 高度救命救急センター

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCP チェックリスト）
高度救命救急センター	中斷不可	高度救命救急センター外来患者・入院患者の診療、生命維持	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに沿って行動する <input type="checkbox"/> 勤務者およびセンター内の安全確認 <input type="checkbox"/> 生命維持装置（人工呼吸器、人工心肺装置、人工透析等）の運転状況、接続・固定状況の確認 <input type="checkbox"/> 緊急時対応（事故抜去や自然抜去に伴う、気道緊急、出血、循環動態変動への対応） <input type="checkbox"/> 発災時報告実施（15分以内） ※入院患者の診療継続可否を含めた内容 <p>(1時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ベッドコントロール、空床確保の依頼 <input type="checkbox"/> 外来患者の転帰を決定 <input type="checkbox"/> 電源、中央配管設備の確認 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 生命維持装置も含めた主要な医療機器の優先順位の決定 <input type="checkbox"/> スタッフの安否確認 <input type="checkbox"/> スタッフの勤務調整の実施 <input type="checkbox"/> 給食、非常食等の確認 <input type="checkbox"/> 定時報告実施 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 電力を消費する生命維持装置の優先順位付け、電源確保 <input type="checkbox"/> 軽症患者の一般病棟への転床 <input type="checkbox"/> 本部主体の医療搬送計画立案への参画 <input type="checkbox"/> 他科との診療応援体制（転科、職員派遣、患者管理を含む）の構築 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 救命救急センターの平常化に向けた対応
	1時間以内	院内外新規発生（多数）傷病者の診療対応	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 統括医師・看護師・各エリアリーダーを決定する <input type="checkbox"/> 上記スタッフによる多数傷病者受入れ対応MTGの実施 <input type="checkbox"/> アクションカードに基づき、多数傷病者受入部門を立ち上げる <p>(1時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ベッドコントロール、空床確保の依頼 <input type="checkbox"/> 応援医師・看護師・事務・他部門職員の配置決定（チームビルディング） <input type="checkbox"/> 関係部門の連絡先を確認する（コンタクトリストの作成） <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 関係部門と院内の傷病者搬送についての調整（搬送手段、人員確保等）を行う <input type="checkbox"/> 医療資器材不足時の供給依頼 <input type="checkbox"/> スタッフの安否確認 <input type="checkbox"/> スタッフの勤務調整の実施 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 院内の患者の転院搬送と重症患者の受入など、本部も医療搬送計画の立案に参画する <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 救命救急センターの平常化に向けた対応

4.2.3.9 血液浄化療法部

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画 (BCP チェックリスト)
血液 浄化 療法 部	3日以内	ICU における血液浄化 (集中治療患者 CHDF)	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 血液浄化療法部での即座の行動はなし <input type="checkbox"/> 装置の転倒、損壊がないか ICU の看護師または ICU 係の臨床工学技士が対応し、動作確認もおこなう。非常用電源が動く限りは継続可能 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 終了処置をする場合は、血液浄化室で直後対応にあたっていた臨床工学技士が ICU にいければいき、血液浄化室業務が多忙なときは ICU 係の臨床工学技士と協力する <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 資材在庫確認し手配ないし確保 <input type="checkbox"/> 診療科の治療方針の確認 <input type="checkbox"/> 装置不測に備えた治療の優先順位を診療科と協議 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 装置台数が不足することが予想された場合の対策 既存患者で休止できるものがいるか、事業者に装置借用等依頼するか <input type="checkbox"/> 資材在庫確認し、手配ないし確保
	3日以内	ICU における血液浄化 (ICU へ搬送された重症患者への血液浄化)	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 災害の種類や規模の情報収集、とくに圧挫症候群発生の可能性について <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 新たに使用可能な装置数の確認 <input type="checkbox"/> 被害規模の情報収集 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 装置台数が不足することが予想された場合の対策 既存患者で休止できるものがいるか、事業者に装置借用等依頼するか <input type="checkbox"/> 資材在庫確認し、手配ないし確保 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 装置台数が不足することが予想された場合の対策 既存患者で休止できるものがいるか、事業者に装置借用等依頼するか <input type="checkbox"/> 資材在庫確認し、手配ないし確保
	中斷不可	救急における急性血液浄化 (集中治療患者 CHDF)	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 災害の種類や規模の情報収集、とくに圧挫症候群発生の可能性について <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 新たに使用可能な装置数の確認 <input type="checkbox"/> 被害規模の情報収集 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 装置台数が不足することが予想された場合の対策 既存患者で休止できるものがいるか、事業者に装置借用等依頼するか <input type="checkbox"/> 資材在庫確認し、手配ないし確保 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 装置台数が不足することが予想された場合の対策 既存患者で休止できるものがいるか、事業者に装置借用等依頼するか <input type="checkbox"/> 資材在庫確認し、手配ないし確保
	中斷不可	救急における急性血液浄化 (救急へ搬送された重症患者への血液浄化)	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 災害の種類や規模の情報収集、とくに圧挫症候群発生の可能性について <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 新たに使用可能な装置数の確認 <input type="checkbox"/> 被害規模の情報収集 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 装置台数が不足することが予想された場合の対策 既存患者で休止できるものがいるか、事業者に装置借用等依頼するか <input type="checkbox"/> 資材在庫確認し、手配ないし確保
	中斷不可	診療科入院中の慢性透析患者への血液浄化 (入院中の維持透析患者への血液浄化)	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 安全確保、安全確認：地震では布団をかぶりベッド柵をつかんでもらう、避難経路の確保、窓ガラス破損対策、ラジオ、ワンセグTVをOn <input type="checkbox"/> 電気、水供給の停止した場合、抜針せずに緊急に終了するかの判断 <input type="checkbox"/> 損壊、火災、ガス漏れなど直ちに避難を要するか判断 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 中断患者の治療再開の可否を判断 <input type="checkbox"/> MCA 無線、ラジオ、ワンセグ等にて情報収集 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 資材補給

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCP チェックリスト）
血液 浄化 療法 部	中断不可		<p><input type="checkbox"/> 診療科治療継続かの方針確認 (1週間以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 診療科治療継続かの方針再確認</p> <p><input type="checkbox"/> 紹介元で当該患者の退院後に透析継続が可能か情報交換 (2週間以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 診療科治療継続かの方針再確認</p> <p><input type="checkbox"/> 紹介元で当該患者の退院後に透析継続が可能か情報交換</p>
	中断不可	診療科入院中の慢性透析患者への血液浄化（エレベーター停止による各病棟への患者移送）	<p>(発災直後)</p> <p><input type="checkbox"/> 安全確保、安全確認：地震では布団をかぶりベッド柵をつかんでもらう、避難経路確保、窓ガラス破損対策、エレベーター稼働確認、 <input type="checkbox"/> 患者所在を本部報告</p> <p>(3時間以内)</p> <p><input type="checkbox"/> エレベーター稼働確認。病棟に帰室させるかどうかの判断、帰室させる場合患者1名あたり3名の移送応援者の手配</p> <p>(3日以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 血液透析室稼働可能だがエレベーター停止が続ければ復旧するまで患者の移送にあたって患者1名あたり3名の移送応援者の手配</p> <p>(1週間以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 血液透析室稼働可能だがエレベーター停止が続ければ復旧するまで患者の移送にあたって患者1名あたり3名の移送応援者の手配</p> <p>(2週間以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 血液透析室稼働可能だがエレベーター停止が続ければ復旧するまで患者の移送にあたって患者1名あたり3名の移送応援者の手配</p>
	中断不可	診療科入院中の慢性透析患者への血液浄化（ライフラインの確認、治療継続または、再開できるか検討）	<p>(発災直後)</p> <p><input type="checkbox"/> 安全確保、安全確認：地震では布団をかぶりベッド柵をつかんでもらう、避難経路の確保、窓ガラス破損対策、ラジオ、ワンセグTVをOn <input type="checkbox"/> 電気、水供給の停止した場合、抜針せずに緊急に終了するかの判断 <input type="checkbox"/> 損壊、火災、ガス漏れなど直ちに避難を要するか判断</p> <p>(3時間以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 中断患者の治療再開の可否を判断</p> <p><input type="checkbox"/> MCA無線、ラジオ、ワンセグ等にて情報収集</p> <p>(3日以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 資材補給</p> <p><input type="checkbox"/> 診療科治療継続かの方針確認</p> <p>(1週間以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 診療科治療継続かの方針再確認</p> <p>(2週間以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 診療科治療継続かの方針再確認</p>
	中断不可	地域の透析医療の被災状況と情報管理（支援透析の受け入れ）	<p>(3時間以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 情報発信：日本透析医会災害ネットワーク <input type="checkbox"/> 情報発信と収集：MCA無線 <input type="checkbox"/> 災害医療コーディネーターは県の災対本部へ <input type="checkbox"/> 支援透析を受ける場合のチームリーダー、チームメンバー、交代体制構築</p> <p>(3日以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 支援透析受け入れの要否決定 <input type="checkbox"/> 受け入れる場合は受け入れ。 <input type="checkbox"/> 受け入れる場合は資材手配</p> <p>(1週間以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 情報収集継続</p> <p>(2週間以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 情報収集と調整 <input type="checkbox"/> より重篤な外因性、内因性合併症の維持透析患者の受け入れ</p>
	中断不可	地域の透析医療の被災状況と情報管理（通信インフラ途絶時の関連病院の情報収集）	<p>(発災直後)</p> <p><input type="checkbox"/> 震度、震源、津波発生など、災害規模の情報収集</p> <p>(3時間以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 自院の情報通信インフラの被害状況確認 <input type="checkbox"/> 地域情報収集の担当リーダー選出 <input type="checkbox"/> 病院災対本部や関連病院との間で被災情報収集</p> <p>(3日以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 情報収集、発信に実際に地域に出向く要員を決め、安全確保。 <input type="checkbox"/> 得た情報を地域、および県の災対本部で共有する</p>

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCP チェックリスト）
血液 浄化 療法 部	中斷 不可		<p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 情報収集、特に医師の応援の必要性について確認 <input type="checkbox"/> 地域の基幹透析医療機関と情報共有 <input type="checkbox"/> 要すれば県外医療機関との調整 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 情報収集継続。特に損壊インフラ復旧

4.2.3.10 メディカルITセンター(MITC)

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCP チェックリスト）
メディカルITセンター	2か月以内	病院情報システムおよび診療録の維持・管理	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 障害システムによって機能可否まとめ→対策本部へ <input type="checkbox"/> 復旧対策 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 障害システムによって機能可否まとめ→対策本部へ <input type="checkbox"/> 復旧対策 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 障害システムによって機能可否まとめ→対策本部へ <input type="checkbox"/> 復旧対策 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 障害システムによって機能可否まとめ→対策本部へ <input type="checkbox"/> 復旧対策 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 正常化
			<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被害確認 <input type="checkbox"/> システム確認 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 障害システムによって機能可否まとめ→対策本部へ <input type="checkbox"/> 復旧対策 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 障害システムによって機能可否まとめ→対策本部へ <input type="checkbox"/> 復旧対策 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 障害システムによって機能可否まとめ→対策本部へ <input type="checkbox"/> 復旧対策 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 正常化
			<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被害確認 <input type="checkbox"/> システム確認 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 障害システムによって機能可否まとめ→対策本部へ <input type="checkbox"/> 復旧対策 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 障害システムによって機能可否まとめ→対策本部へ <input type="checkbox"/> 復旧対策 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 障害システムによって機能可否まとめ→対策本部へ <input type="checkbox"/> 復旧対策 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 正常化
	2か月以内	通信システムの維持・管理	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被害確認 <input type="checkbox"/> システム確認 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 障害システムによって機能可否まとめ→対策本部へ <input type="checkbox"/> 復旧対策 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 障害システムによって機能可否まとめ→対策本部へ <input type="checkbox"/> 復旧対策 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 障害システムによって機能可否まとめ→対策本部へ <input type="checkbox"/> 復旧対策 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 正常化
	2か月以内	地域連携システムの維持・管理	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被害確認 <input type="checkbox"/> システム確認 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 障害システムによって機能可否まとめ→対策本部へ <input type="checkbox"/> 復旧対策 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 障害システムによって機能可否まとめ→対策本部へ <input type="checkbox"/> 復旧対策 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 障害システムによって機能可否まとめ→対策本部へ <input type="checkbox"/> 復旧対策 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 正常化

4.2.3.11 歯科外来

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCP チェックリスト）
歯科外来	3日以内	被災傷病者の歯科診療	<p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 診療設備、電気・水・医療ガス供給、診療支援システム稼働の確認 <input type="checkbox"/> 放射線部等の稼働状況の把握 <input type="checkbox"/> 診療器材在庫・中材稼働状況の調査に基づく対応可能患者数の把握 <input type="checkbox"/> 職員（歯科医師・歯科衛生士）配置の策定 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災傷病者の歯科診療開始

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCP チェックリスト）
歯科 外来	2 週間 以内	一般外来患者の 歯科診療	(発災直後) <input type="checkbox"/> アクションカードに基づいて行動 (3 時間以内) <input type="checkbox"/> 職員配置の策定 (2 週間以内) <input type="checkbox"/> 一般外来診療業務を再開
	1 週間 以内	歯科医師の院外派遣	(3 時間以内) <input type="checkbox"/> 地域歯科医師会の災害対策本部との連携開始 (3 日以内) <input type="checkbox"/> 歯科医師派遣計画立案 (1 週間以内) <input type="checkbox"/> 歯科医師派遣開始

4.2.3.12 M E センター

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCP チェックリスト）
M E センター	中断 不可	職員の安全確認・生命 維持管理装置の維持	(発災直後) <input type="checkbox"/> アクションカードに沿って行動する <input type="checkbox"/> 生命維持管理装置の状況確認 <input type="checkbox"/> M E 機器の転落破損の確認
			(3 時間以内) <input type="checkbox"/> 災害対策本部での情報共有及び情報収集 <input type="checkbox"/> 在宅職員の安否確認 <input type="checkbox"/> 使用可能機器の台数確認 <input type="checkbox"/> 医療ガスの確認
			(1 日以内) <input type="checkbox"/> 各部署の診療体制の確認 <input type="checkbox"/> 部門員配置の再検討
			(3 日以内) <input type="checkbox"/> 各部署の診療体制の確認 <input type="checkbox"/> 部門員配置の再検討 <input type="checkbox"/> 医療使用物品の在庫把握及び供給体制確認 <input type="checkbox"/> 医療使用物品の供給体制確認

4.2.3.13 栄養管理室

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCP チェックリスト）
栄養 管理 室	発災 直後	入院部門（栄養指導患 者の対応）	(発災直後) <input type="checkbox"/> 栄養指導患者（入院）の安全を確保し帰棟困難な場合は中央採血室へ案内を する (3 時間以内) <input type="checkbox"/> なし (1 か月以内) <input type="checkbox"/> 栄養指導を再開する
		外来部門（栄養指導患 者の対応）	(発災直後) <input type="checkbox"/> 栄養指導患者（外来）の安全を確保し受診診療科へ護送する (3 時間以内) <input type="checkbox"/> なし (1 か月以内) <input type="checkbox"/> 栄養指導を再開する
	3 日 以内	多数傷病者受入に伴 う入院時の食事	(発災直後) <input type="checkbox"/> なし (3 時間以内) <input type="checkbox"/> 災害対策本部内のベッドコントロール担当者と入院病棟の情報共有を綿密 に図り、食事の有無や必要数を確認できている (3 日以内) <input type="checkbox"/> 被災地からの予測される入院者の増加を把握できている <input type="checkbox"/> 入院期間の確認（退院日を含めて）ができている

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCP チェックリスト）
栄養管理室	3日以内	入院患者の食事	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 当室スタッフとならび厨房スタッフ（委託会社）の安全確認をする。 <input type="checkbox"/> 廉房内ライフライン（水道・ガス・電気・蒸気）の確認をする。 <input type="checkbox"/> 停電の際は非常電源への切り替わりを確認する <input type="checkbox"/> 水道水が飲用・食事調理に可能か設備係に確認する <input type="checkbox"/> エレベーターが使用可能か確認する <input type="checkbox"/> エレベーターの復旧順番の目途を確認する <input type="checkbox"/> 食事調理の進行状況を確認する <input type="checkbox"/> 廉房内被害状況（建物・厨房機器）を確認する <input type="checkbox"/> 配膳車の所在を確認する <input type="checkbox"/> 下膳カートの所在を確認する <input type="checkbox"/> 電話（内線・外線）が使用可能であるかの確認をする <input type="checkbox"/> PHS 使用可能かの確認をする <input type="checkbox"/> 診療支援システムが使用可能かの確認をする <input type="checkbox"/> 給食システムが使用可能かの確認をする <input type="checkbox"/> 伝票運用が必要か確認する <input type="checkbox"/> プリンターが使えるかの確認をする <input type="checkbox"/> 配膳方法を確認する <input type="checkbox"/> 配膳ルートの確認をする <input type="checkbox"/> 1食目の配膳内容（病棟配置非常食か通常食か）の確認をする <input type="checkbox"/> 配膳時間を決定する（病棟配置非常食の場合は病棟に連絡、通常食の場合は配膳時間を連絡） <input type="checkbox"/> 業務（入院患者食・システム・記録・支援物資）担当を決める <input type="checkbox"/> 配膳担当者を決める（EV 使用不可の場合は病棟配置非常食を病棟スタッフが配膳） <input type="checkbox"/> 下膳方法を確認する <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 食器洗浄方法を確認する <input type="checkbox"/> 在庫食材の確認（生鮮食品）をする <input type="checkbox"/> 在庫食品の確認（経腸栄養剤・栄養補助食品・ミルク）をする <input type="checkbox"/> 2食目の食事の内容を決定し準備を開始する <input type="checkbox"/> 対応できる食種とコメントを検討する <input type="checkbox"/> 食材納品業者との連絡をとる（食材確保の見通しを立てる） <input type="checkbox"/> アレルギー、嚥下食、経腸栄養剤提供対象者をリストアップする <p>(1日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 廉房スタッフのシフトを決定する <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アレルギー食の対応をする <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> きざみ・嚥下食に対応する <input type="checkbox"/> 対応できる食種を広げられるよう検討する <p>(1ヶ月以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 通常の食事対応に復帰する
			<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> なし <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 災害対策本部から依頼があった場合には、看護部外来支部及び施設企画課と連携のうえ、帰宅困難者数を把握する <input type="checkbox"/> 施設企画課職員用非常食担当から支援物資等の保管状況を入手するとともに、連携・協力のうえ物資の支給を支援する
			<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> なし <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 災害対策本部から依頼があった場合には、医療班派遣計画・派遣日数などに基づき、食事供給計画を立てる <input type="checkbox"/> 職員用非常食担当から支援物資等の保管状況を入手するとともに、連携・協力のうえ物資の支給を支援する <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 医療班派遣時の食事供給支援体制ができている <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記体制が継続できている

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCP チェックリスト）
栄養管理室	3日以内	他医療機関との連携・支援	<p>(発災直後)</p> <p><input type="checkbox"/> なし</p> <p>(1時間以内)</p> <p><input type="checkbox"/> なし</p> <p>(1日以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 災害対策本部の支援物資担当者と連携をはかる窓口を決定する</p> <p><input type="checkbox"/> 災害対策本部から依頼があった場合には、他医療機関の食料状況を踏まえ、食事供給支援を行う</p> <p><input type="checkbox"/> 国立大学病院栄養部門ネットワークを活用し被災地の情報の共有と支援物資の依頼をする</p> <p><input type="checkbox"/> 上記をもとに食料支援計画を立てる</p> <p>(3日以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 支援物資が届いたら本部の支援物資担当者と連携協同し、支援物資を把握する</p> <p><input type="checkbox"/> 支援物資は前述の院内必要分の食料を確保したのち、食料支援計画にもとづき被災地へ手配する</p> <p>(1週間以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 上記体制ができている</p> <p>(2週間以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 上記体制が継続できている</p>

4.2.3.14 薬剤部

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCP チェックリスト）
	中断不可	トリアージポストでの調剤業務	<p>(発災直後)</p> <p><input type="checkbox"/> 災害対策本部設置及び災害レベルの連絡（放送）を受け、薬剤部代表者の指示のもとトリアージエリアに薬剤師を配置する（業務可能な薬剤師が4名未満の場合は薬剤師を配置できないこともある）</p> <p><input type="checkbox"/> 赤・黄エリア：初期薬品を準備する。なお、赤エリアを優先する</p> <p><input type="checkbox"/> 緑エリア：必要物品と薬品を準備し、臨時調剤ブースを設置する</p> <p>(3時間以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 業務継続のために勤務ローテーションを決定する</p>
薬剤部	中断不可	調剤業務等医薬品の供給	<p>(発災直後)</p> <p><input type="checkbox"/> 薬剤部内の医薬品の保管（破損）状況を確認する</p> <p><input type="checkbox"/> 診療支援システム、物流システム、調剤機器の状況を確認する</p> <p>(1時間以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 薬剤部内に薬剤部災害対策会議を設置し、部内の状況評価と各業務の継続の可否について決定し、本部に報告する</p> <p><input type="checkbox"/> 現行入力されている処方の取り扱い、手書き又はオーダーリングの運用を決定し、調剤を行う</p> <p><input type="checkbox"/> 注射オーダーの調剤は中止し、注射剤の払出は物流システム又は注射薬請求伝票を用いて行う</p> <p><input type="checkbox"/> 化学療法センター業務は関連部署と協議し、継続の可否を決定する</p> <p>(3時間以内)</p> <p><input type="checkbox"/> ICU 及び手術部の在庫を確認し、必要な薬品を補充する（業務可能な薬剤師が7名未満の場合は業務をできないこともあります）</p> <p>(3日以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 業務制限の段階的解除の決定</p> <p>(1週間以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 業務正常化に向けた体制整備</p>
薬剤部	3日以内	薬品購入	<p>(発災直後)</p> <p><input type="checkbox"/> 薬剤部内の医薬品の保管（破損）状況を確認する</p> <p><input type="checkbox"/> 不足した薬品の購入（緊急発注）を行う</p> <p>(1日以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 外来・病棟の医薬品の保管（破損）状況を確認する。使用予定の無い冷所薬品は回収し、薬剤部で保管する</p> <p><input type="checkbox"/> 薬品卸に連絡し、供給体制について確認する</p> <p><input type="checkbox"/> 不足が予想される薬品を購入する</p> <p>(3日以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 中止した業務の再開に向けて薬品の在庫確認や発注を行う。</p> <p><input type="checkbox"/> 物流システムを用いた自動発注やモデムを利用した発注が可能か確認し、薬品購入の正常化を図る</p>

4.2.3.15 看護管理室

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画 (BCP チェックリスト)
看護管理室	中断不可	患者の安全確保と療養環境の保持、患者ケアのための人員確保	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 入院患者・外来患者・家族の安全を確認する <input type="checkbox"/> 看護師配置部署の看護師の安全を確認する <input type="checkbox"/> 看護師配置部署の建物の安全を確認する <input type="checkbox"/> 看護師配置部署のライフラインの状況を確認する <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病院外の職員の安否確認をする <input type="checkbox"/> 診療支援システム、部門システムの稼働状況の確認をする <input type="checkbox"/> 看護師配置部署の交代要員の確保をする <input type="checkbox"/> 育児中の看護職員への支援（労務調整） <input type="checkbox"/> 災害時勤務できない職員の把握（Form の活用） <input type="checkbox"/> 看護師確保の見通しを立て、災害対策本部に報告する <input type="checkbox"/> 患者食、職員食の確認 <input type="checkbox"/> 冷暖房機能、給湯・給水、トイレ使用の可否の確認 <input type="checkbox"/> 病院全体のリネン類、病衣の調達および入院・外来患者等への配分・調整 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後 3 日間の勤務者の確保（労務調整） <input type="checkbox"/> 看護師の確保状況を災害対策本部に報告する <input type="checkbox"/> 病棟の入院患者の調整を行い、各トリアージポストへの応援要員を確保する <input type="checkbox"/> 清掃、ゴミの廃棄、リネン類・病衣の洗濯状況の確認と対応 <input type="checkbox"/> 衛生材料の供給状況の確認と対応 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後 1 週間の勤務者の確保（労務調整） <input type="checkbox"/> 療養材料保持に関する情報収集と対応 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後 2 週間の勤務者の確保（労務調整） <input type="checkbox"/> 療養材料保持に関する情報収集と対応
看護管理室	1時間以内	空床確保、新規患者の受け入れと多数傷病者受け入れ部門への人員派遣体制構築	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 自分自身、周囲の人の安全確保・避難経路確保 <input type="checkbox"/> 看護管理室所属の職員・家族の安全を確認する <input type="checkbox"/> 看護管理室の建物の安全を確認する <input type="checkbox"/> 看護管理室のライフラインの状況を確認する <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 院内の空床の確認 <input type="checkbox"/> 病棟で病状が安定している患者の退院調整と支援 <input type="checkbox"/> 救命センター、ICU/HCU の後方病床の確保 <input type="checkbox"/> 診療支援システム、部門システムの稼働状況の確認をする <input type="checkbox"/> 病棟、多数傷病者受け入れ部門での夜勤可能な看護師数を確認し、調整を行う <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後 3 日間の勤務者の確保をする <input type="checkbox"/> 数多傷病者受け入れ部門、救命センター等への応援要員の調整 <input type="checkbox"/> 数多傷病者受け入れ部門、救命センターからのベッドコントロール <input type="checkbox"/> 部署間応援の実施 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後 1 週間の勤務者の確保（労務調整） <input type="checkbox"/> ベッドコントロール継続 <input type="checkbox"/> 部署間応援継続 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持
	1時間以内	救急搬送患者の家族対応	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 看護師配属部署の現状把握に準じる <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 災害対策本部の指示のもと、家族対応エリアの立ち上げ <input type="checkbox"/> 患者と家族の紐づけと患者の所在部署への報告、連絡、調整 <input type="checkbox"/> 待機家族へのケア <input type="checkbox"/> 医師からの IC 及び面会の調整 <input type="checkbox"/> 勤務者の確保

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCP チェックリスト）
看護管理室	1日以内	職員派遣センターの立ち上げと院内人的リソースの適正配分	<p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持 <input type="checkbox"/> 家族対応エリアの撤退を検討 (1週間以内) <input type="checkbox"/> 上記と同じ <p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 看護師配属部署の現状把握に準じる <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 災害対策本部の指示の基他部門と共同して職員派遣センターの立上げ <input type="checkbox"/> 職員派遣の登録作業、派遣作業を行う <input type="checkbox"/> 災害対策本部との情報共有 <input type="checkbox"/> 院内の人的リソースの適正配分を行う <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後3日間の担当者の確保 <input type="checkbox"/> 多数傷病者受け入れ部門等への応援要員の調整 <input type="checkbox"/> 職員派遣センターの運営維持 <input type="checkbox"/> 関連部署からの情報収集 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後1週間の担当者者の確保 <input type="checkbox"/> 職員派遣体制の構築 <input type="checkbox"/> 災害対策本部の指示により職員派遣センターの運営継続、中止 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持 <input type="checkbox"/> 災害対策本部の指示により機能維持と機能拡大の検討をする
			<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 看護師配属部署の現状把握に準じる <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病院外の職員の安否確認をする <input type="checkbox"/> 看護師配置部署の交代要員の確保をする <input type="checkbox"/> 災害時勤務できない職員の把握（Formの活用） <input type="checkbox"/> 派遣センターの設置・運営開始 <input type="checkbox"/> 院外への看護師派遣調整のための準備をする <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災地の情報収集 <input type="checkbox"/> 各施設の看護部長ネットワークを通じて看護リソースの確認 <input type="checkbox"/> 宮城県、仙台市の行政との情報共有 <input type="checkbox"/> 災害対策本部と医療班の調整 <input type="checkbox"/> 行政と確認し避難所へ看護師派遣の検討・調整 <input type="checkbox"/> 該当する専門職員のリスト化と継続体制検討 <input type="checkbox"/> 支援物資の選定と必要な支援物資の要請 <input type="checkbox"/> 被災地から衣服・日用品・薬品等の情報をもらいアセスメントする <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持 <input type="checkbox"/> 院内外の状況に応じて適宜調整をする <input type="checkbox"/> 繼続して情報収集をして院外への看護師派遣体制を再構築する
	3か月以内	院外への看護師派遣調整	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 看護師配属部署の現状把握に準じる <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病院外の職員の安否確認をする <input type="checkbox"/> 看護師配置部署の交代要員の確保をする <input type="checkbox"/> 災害時勤務できない職員の把握（Formの活用） <input type="checkbox"/> 派遣センターの設置・運営開始 <input type="checkbox"/> 院外への看護師派遣調整のための準備をする <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災地の情報収集 <input type="checkbox"/> 各施設の看護部長ネットワークを通じて看護リソースの確認 <input type="checkbox"/> 宮城県、仙台市の行政との情報共有 <input type="checkbox"/> 災害対策本部と医療班の調整 <input type="checkbox"/> 行政と確認し避難所へ看護師派遣の検討・調整 <input type="checkbox"/> 該当する専門職員のリスト化と継続体制検討 <input type="checkbox"/> 支援物資の選定と必要な支援物資の要請 <input type="checkbox"/> 被災地から衣服・日用品・薬品等の情報をもらいアセスメントする <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持 <input type="checkbox"/> 院内外の状況に応じて適宜調整をする <input type="checkbox"/> 繼続して情報収集をして院外への看護師派遣体制を再構築する

4.2.3.16 看護部（外来）

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCP チェックリスト）
看護部（外来）	中断不可	外来受診患者・家族の生命の安全確保ケアを担当する職員の確保	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 外来患者・家族の安全を確認する <input type="checkbox"/> 各部署の看護師の安全を確認する <input type="checkbox"/> 各部署の建物の安全を確認する <input type="checkbox"/> 各部署のライフラインの状況を確認する <input type="checkbox"/> 被災のレベルに応じ災害対策外来支部の立上げ <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病院外の職員の安否確認をする <input type="checkbox"/> 育児中の看護職員への支援 <input type="checkbox"/> 帰宅困難患者の把握と対応、支援、病態に応じ入院手続き <input type="checkbox"/> 帰棟困難者の把握と所属病棟への連絡、搬送職員の派遣要請

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画 (BCP チェックリスト)
看護部(外来)			<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 診療支援システム、部門システムの稼働状況の確認をする <input type="checkbox"/> 状況に応じ、病棟およびトリアージエリアへの応援人員派遣 (3日以内) <input type="checkbox"/> 基本的に帰宅困難患者の事が解決すれば業務を縮小
看護部(外来)	2週間以内	一般外来診療の再開に向けた環境整備	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 外来受診患者・家族の生命の安全確認に準ずる (3時間以内) <input type="checkbox"/> 病院外の職員の安否確認をする <input type="checkbox"/> 診療支援システム、部門システムの稼働状況の確認をする <input type="checkbox"/> 外来支部と連携し外来部門の被害状況を把握 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病院外の看護職員の安否確認 <input type="checkbox"/> 多数病床受け入れ部門等への応援 <input type="checkbox"/> 看護部の指示により他部署への職員派遣 <input type="checkbox"/> 災害対策本部の指示により外来診療制限の周知活動 <input type="checkbox"/> 外来の建物内で被害がある時は業者へ修理依頼 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> 外来通院中の患者からの問い合わせ対応 <input type="checkbox"/> 災害対策本部と調整し一般外来診療の再開に向けて計画立案 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後2週間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> 外来通院中の患者の対応 <input type="checkbox"/> 災害対策本部の指示を受け再開への計画を実施する

4.2.3.17 看護部(入院)

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画 (BCP チェックリスト)
看護部(入院)	中斷不可	入院患者の生命の安全確保と療養環境の保持、患者ケアを行う看護師の確保	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 入院患者・家族等の安全を確認する <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認し責任者への報告 <input type="checkbox"/> 診療支援システム、部門システムの稼働確認 <input type="checkbox"/> 発災時報告の実施 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 災害対策本部への定時報告 <input type="checkbox"/> 院外も含めた部署の看護職員の安全を確認する <input type="checkbox"/> 育児中の看護職員への支援 <input type="checkbox"/> 受持ち患者の再編を行い、夜勤者の確保と多数傷病受け入れ部門等への応援派遣の完了 <input type="checkbox"/> 患者食、職員食の確認 <input type="checkbox"/> 冷暖房機能、給湯・給水、トイレ使用の可否の確認 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後3日間の勤務者を確保する(労務調整) <input type="checkbox"/> 主治医とともに軽症患者の退院を促す <input type="checkbox"/> 受持ち患者の再編をする <input type="checkbox"/> 数多傷病者受け入れ部門への応援要員を確保する <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> リネン類、病衣の洗濯および調達、および入院・外来患者等への配分・調整 <input type="checkbox"/> 衛生材料の供給状況の確認と対応 <input type="checkbox"/> 清掃、ごみの廃棄、およびシャワー浴の可否について確認 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者を確保する(労務調整) <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持確認 <input type="checkbox"/> 被災後2週間の勤務者を確保する(労務調整)
	3日以内	入院患者の診療	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 診療支援システム、部門システムの稼働確認 <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認し責任者へ報告する

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCP チェックリスト）
看護部 (入院)	3日以内	入院患者の診療	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 生命維持装置の電源確認 <input type="checkbox"/> 診療支援システム、部門システムの稼働状況の確認をする (3時間以内) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD 関連の物品の在庫確認 <input type="checkbox"/> 電源の確保 <input type="checkbox"/> MEセンター管理の輸液ポンプ、シリンジポンプ等の在庫確認 <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認 <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部の稼働状況を確認 <input type="checkbox"/> 職員派遣センター経由のボランティア要請と受け入れ準備 <input type="checkbox"/> 看護師・医師や他職種の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 軽症患者の退院支援と新規入院患者の受け入れ準備 (1週間以内) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品・SPD 関連の物品の供給状況確認 <input type="checkbox"/> 被災後 2 週間の勤務者を確保 <input type="checkbox"/> 院内の看護職員の人員調整
	3時間以内	新規入院患者の受け入れと診察	<ul style="list-style-type: none"> (発災直後) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 入院患者・家族の安全を確保する <input type="checkbox"/> 診療支援システム、部門システムの稼働確認 <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認をする <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD 関連の物品の在庫確認 <input type="checkbox"/> 空床の確認、受け入れ要件を確認する <input type="checkbox"/> ベッドコントロール受け入れ <input type="checkbox"/> 手術日、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認 <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD 関連の物品の在庫確認 (3日以内) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> MEセンター管理の輸液ポンプ、シリンジポンプ等の稼働状況確認 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、洗濯室の稼働状況確認 <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認 <input type="checkbox"/> 被災後 3 日間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> 職員派遣センター経由のボランティア要請と受け入れ準備 (1週間以内) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後 1 週間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> リネン類の供給状況の確認 <input type="checkbox"/> 空床の確認と患者受け入れ状況の確認 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> 職員派遣センター経由のボランティア要請と受け入れ準備 (2週間以内) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後 2 週間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> 空床の確認と新規入院患者受け入れのための体制構築

4.2.3.18 精神科

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCP チェックリスト）
精神科	12時間以内	身体的治療を必要とする重症精神疾患の治療（ニーズの増大の可能性を考慮）	<ul style="list-style-type: none"> (発災直後) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病棟の安全確保と現況確認 <input type="checkbox"/> 身体的治療を必要とする患者の安全確保 <input type="checkbox"/> 災害と院内・関連機関の被災状況についての情報収集と情報発信 <input type="checkbox"/> 医局員の安否確認と科内関係者との情報共有の開始 <input type="checkbox"/> 院内関係者との情報共有 (3日以内) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 情報収集と情報発信の継続 <input type="checkbox"/> ニーズに応じた受け入れ調整 <input type="checkbox"/> 情報収集と情報発信の継続 <input type="checkbox"/> ニーズに応じた受け入れ調整 (1週間以内) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 情報収集と情報発信の継続 <input type="checkbox"/> ニーズに応じた受け入れ調整 <input type="checkbox"/> 情報収集と情報発信の継続 <input type="checkbox"/> ニーズに応じた受け入れ調整 (2週間以内) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 情報収集と情報発信の継続 <input type="checkbox"/> ニーズに応じた受け入れ調整

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
精神科	3時間以内	精神科的治療を必要とする、一般身体科の患者の治療（リエゾン精神医療含む）	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病棟・外来の安全確保と現況確認 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 災害と院内・関連機関の被災状況についての情報収集と情報発信 <input type="checkbox"/> 医局員の安否確認と科内関係者との情報共有の開始 <input type="checkbox"/> 院内関係者との情報共有 <input type="checkbox"/> リエゾン・救急対応のための精神科医と看護師等の人員配置計画の準備 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 情報収集と情報発信の継続 <input type="checkbox"/> ニーズに応じたリエゾン回診・救急対応の拡充 <input type="checkbox"/> リエゾン実施のための精神科医と看護師等の人員配置 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 情報収集と情報発信の継続 <input type="checkbox"/> ニーズに応じたリエゾン回診・救急対応の拡充 <input type="checkbox"/> リエゾン実施のための精神科医と看護師等の人員配置 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 情報収集と情報発信の継続 <input type="checkbox"/> ニーズに応じたリエゾン回診の拡充 <input type="checkbox"/> リエゾン実施のための精神科医と看護師等の人員配置
	6時間以内	必要な患者の隔離・身体拘束などの行動制限や入院継続が必要な任意入院患者が退院希望した場合の退院制限	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病棟・外来の安全確保と現況確認 <input type="checkbox"/> 隔離・身体拘束中の患者の安全確保 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 入院患者の精神状態の確認 <input type="checkbox"/> 災害と院内・関連機関の被災状況についての情報収集 <input type="checkbox"/> 医局員の安否確認と科内関係者との情報共有の開始 <input type="checkbox"/> 院内関係者との情報共有 <input type="checkbox"/> 精神保健指定医の確保に対応した人員配置計画の準備 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 情報収集の継続 <input type="checkbox"/> 精神保健指定医の確保に対応した人員配置 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 精神保健指定医の確保に対応した人員配置 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 精神保健指定医の確保に対応した人員配置
	3時間以内	新規の医療保護入院（任意入院からの切り替え、身体科からの受け入れ含む）	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病棟の安全確保と現況確認 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 入院患者の精神状態の確認 <input type="checkbox"/> 災害と院内・関連機関の被災状況についての情報収集と情報発信 <input type="checkbox"/> 医局員の安否確認と科内関係者との情報共有の開始 <input type="checkbox"/> 院内関係者との情報共有 <input type="checkbox"/> 精神保健指定医確保のための人員配置計画 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 情報収集と情報発信の継続 <input type="checkbox"/> ニーズに応じた受け入れ調整 <input type="checkbox"/> 精神保健指定医の確保に対応した人員配置 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 情報収集と情報発信の継続 <input type="checkbox"/> ニーズに応じた受け入れ調整 <input type="checkbox"/> 精神保健指定医の確保に対応した人員配置 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 情報収集と情報発信の継続 <input type="checkbox"/> ニーズに応じた受け入れ調整 <input type="checkbox"/> 精神保健指定医の確保に対応した人員配置

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
精神科	24時間以内	被災地の精神保健医療支援についての情報収集と人材派遣	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病棟・外来・医局の安全確保と現況確認 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 災害と院内・関連機関の被災状況についての情報収集と情報発信 <input type="checkbox"/> 医局員の安否確認と科内関係者との情報共有の開始 <input type="checkbox"/> 院内関係者との情報共有 <input type="checkbox"/> 宮城県の災害対策についての情報収集 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 情報収集と情報発信の継続 <input type="checkbox"/> 医局員の安否確認と科内関係者との情報共有の継続 <input type="checkbox"/> ニーズに応じた人員確保と人員派遣 <input type="checkbox"/> 人員派遣に対応した人員配置 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 情報収集と情報発信の継続 <input type="checkbox"/> ニーズに応じた人員確保と人員派遣 <input type="checkbox"/> 人員派遣に対応した人員配置 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 情報収集と情報発信の継続 <input type="checkbox"/> ニーズに応じた人員確保と人員派遣 <input type="checkbox"/> 人員派遣に対応した人員配置

4.2.3.19 感染管理室

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
感染管理室	1時間以内	救急患者対応のための感染対策の構築	<p>(1時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 感染管理室の被害状況を把握する <input type="checkbox"/> 第一種感染症病室（先進医療棟1階）の空調・給水・給湯・排水の状況を確認する <input type="checkbox"/> 感染症患者用の陰圧隔離室・感染症病室（西16階）、準感染症病室（東7階・東10階・東11階）、感染隔離診察室の空調の状況を確認する
	3時間以内	病院全体における感染対策の維持	<p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 高度救命救急センター・トリアージエリアのライフライン（電気・水道）、空調の状況と感染対策物品（アルコール手指消毒薬、防護具など）の設置状況を確認し、必要な感染対策を指示する <input type="checkbox"/> 病棟・外来・中央診療部門のライフライン（電気・水道）の状況を確認し、必要な感染対策を指示する <input type="checkbox"/> SPDの在庫と流通の状況を確認し、必要物品確保のための指示を出す <input type="checkbox"/> 材料部のライフライン（電気・水道）と業務の稼働状況を確認し、物品の枯渇を想定した緊急的な感染対策を指示する
	1日以内	病院全体における感染対策の確認	<p>(1日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 全ての病棟・外来・中央診療部門を巡回し、観察と部署スタッフへの聞き取りにより感染対策上の問題点を抽出する <input type="checkbox"/> 病院建物の破壊による感染管理上のリスクを評価し、対策を講じる <input type="checkbox"/> 薬剤部に抗菌薬や消毒薬の在庫および今後の供給について確認する <input type="checkbox"/> 検査部に微生物検査の実施状況を確認する
	3日以内	廃棄物の一時保管	<p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 業者が回収するまでの、感染性廃棄物の保管方法と保管場所を確保し、搬出ルートを確保する

4.2.3.20 リハビリテーション部

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
リハビリテーション部	3時間以内	患者搬送	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに従い、患者ならびスタッフの安全確認、建物・電気・水道・通信・アウトレットガスの状況を確認する <input type="checkbox"/> 患者とスタッフを理学療法室に集め待機する <input type="checkbox"/> 病棟へ（外来患者については家族に）患者の安否について連絡する <input type="checkbox"/> 輸液ポンプやLVAD 装着患者については、非常用電源に接続し待機する <input type="checkbox"/> 酸素投与が必要な患者については、アウトレットガスに接続し待機する <input type="checkbox"/> （上記について）アウトレットガスが共有停止になった場合には持参のボンベに切り替える。 <input type="checkbox"/> 施設の安全と病棟受け入れ態勢確認後、歩行可能な患者より移動開始する <input type="checkbox"/> あらかじめ移動する患者の順番を決めておくが、緊急性の高い患者は優先的に移動させる <input type="checkbox"/> （上記 2 点について）施設の安全と病棟受け入れ態勢の確認後、移送の優先順位をVAD 装着患者や酸素投与患者等高リスクと判断される患者から優先的に搬送する <input type="checkbox"/> 病棟へ患者を引き渡し、その旨部門管理者に報告する
	3日以内	入院患者のリハビリテーション継続の判断	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 患者の診療を中断し安全確保に努める <input type="checkbox"/> 状態が不安定な患者についてはVSをチェックし記録する <input type="checkbox"/> ベッドサイド対応中であれば、患者の安全を確保し、発災時の状況を看護師に伝達する。周囲の環境が落ち着いたことを確認し、リハ部にもどる <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 災害対策本部の情報を集約し、今後の対応について予測する <input type="checkbox"/> 部長、副部長に連絡し、大まかな方針を検討する <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 基本的にベッドサイドでリハを実施する <input type="checkbox"/> 患者の運動機能、心理的状況、栄養状態について把握しリハの継続の可否について検討する <input type="checkbox"/> 中止の可否については、処方医と協議し決定する <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 患者のADL状況を確認し、機能低下が進んでいる場合はチームによる介入を促す <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 安静度確認とADL評価を実施し、機能低下が起こらないよう対応する
	3日以内	新患対応の手続きと運用	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 診療支援システムの稼働について確認する <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> システムが使用できない場合は、ペーパー運用と電話対応に切り替え、指示系統を確認・周知し、受付体制を整える <input type="checkbox"/> 部長、副部長と協議し、新患対応の条件を設定する <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 可及的速やかに通常診療体制に復旧できるよう受付体制を見直し、他科に情報を発信する <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> システムトラブルと外来診療体制の復旧が確保されれば、部長・副部長の判断をもって通常運用に復旧させる
	3日以内	リハビリテーション部での診療再開の判断	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 建物・電気・水道・通信・アウトレットガスの状況を確認する <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EVの復旧の見込みについて情報集約する <input type="checkbox"/> 災害対策本部の情報を集約し（病院全体のインフラの状況）、今後の対応について予測する <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EVの復旧状況を確認する <input type="checkbox"/> 部長、副部長と協議し、再開目途を検討する <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> インフラと病棟の勤務体制を把握する <input type="checkbox"/> リハ部門内の安全管理体制について確認し、再開準備を進める <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> システムトラブルと病棟の診療体制復旧が確保されれば、部長・副部長の判断をもってリハ部での診療を再開する

4.2.3.21 病棟

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
東西 5階 病棟	中斷不可	入院患者と付きそ い家族の安全確保	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに基づいて入院患者と付きそい家族の安全を確認 <input type="checkbox"/> 入院患者に装着中の生命維持装置を含む医療機器（輸液ポンプ、人工呼吸器）の点検 <input type="checkbox"/> 部署内をラウンドし、建物、設備の安全確認、責任者への報告 <input type="checkbox"/> 発災時報告の実施 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 災害対策本部への定時報告 <input type="checkbox"/> 院外を含めた部署の看護師、助手、心理士、保育士、クラーク、CLS、院内学級教師の安全の確認 <input type="checkbox"/> 受け持ち患者の再編を行い、多数傷病者受け入れ部門への応援派遣の確認 <input type="checkbox"/> 部署内のスタッフの緊急連絡網を発動 <input type="checkbox"/> 登院できるスタッフの召集 <input type="checkbox"/> 帰宅させるスタッフの把握 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被害後3日間の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 受け持ち患者の再編 <input type="checkbox"/> 入院患者の食事の確保 <input type="checkbox"/> スタッフの食事の確保 <input type="checkbox"/> トリアージポストへの応援要請スタッフの確保 <input type="checkbox"/> 他部署からのスタッフ応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> 病棟のベットコントロールの検討 <input type="checkbox"/> 入院患者の退院、転院搬送の確保 <input type="checkbox"/> 退院、転院時の医療機器や医療器材の確保 <input type="checkbox"/> 退院、転院に向けての処置や医療機器扱いの指導 <input type="checkbox"/> 入院患者の内服薬の確保 <input type="checkbox"/> 患者の家族との連絡調整、面会状況の確認 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被害後1週間の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 被災地の状況確認を行い入院患者の受け入れ準備 <input type="checkbox"/> 他部署からのスタッフ応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> 病棟のベットコントロールの検討 <input type="checkbox"/> 入院患者の退院、転院搬送の確保 <input type="checkbox"/> 退院、転院時の医療機器や医療器材の確保 <input type="checkbox"/> 退院、転院に向けての処置や医療機器扱いの指導 <input type="checkbox"/> 入院患者の内服薬の確保 <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ <input type="checkbox"/> 近隣病院、施設の被害状況の確認 <input type="checkbox"/> 近隣病院、施設への搬送確認 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持確認
	3日 以内	入院患者の診療	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 診療支援システム、部門システムの稼働確認 <input type="checkbox"/> 部署内をラウンドし、建物、設備の安全確認、責任者への報告 <input type="checkbox"/> 発災時報告の実施 <input type="checkbox"/> 緊急処置が必要な患者のトリアージ <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD関連の物品の在庫の確認 <input type="checkbox"/> 患者食の提供確認 <input type="checkbox"/> 病棟備蓄の職員職への提供準備 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫確認 <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働確認 <input type="checkbox"/> 患者に装着中の医療機器の作動点検 <input type="checkbox"/> 診療支援システムダウンに備えた、紙カルテなどの準備 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働確認 <input type="checkbox"/> 職員派遣センター経由のボランティア要請と受け入れ準備 <input type="checkbox"/> スタッフの勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 退院、転院患者の搬送検討、準備 <input type="checkbox"/> 新規患者の受け入れ体制 <input type="checkbox"/> 病棟のベットコントロールの検討

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
東西 5階 病棟	3日 以内	入院患者の診療	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 入院患者の退院、転院搬送の確保 <input type="checkbox"/> 退院、転院時の医療機器や医療器材の確保 <input type="checkbox"/> 退院、転院に向けての処置や医療機器扱いの指導 <input type="checkbox"/> 入院患者の内服薬の確保 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被害後1週間の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 被災地の状況確認を行い入院患者の受け入れ準備 <input type="checkbox"/> 他部署からのスタッフ応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> 入院患者の退院、転院搬送の確保 <input type="checkbox"/> 退院、転院時の医療機器や医療器材の確保 <input type="checkbox"/> 退院、転院に向けての処置や医療機器扱いの指導 <input type="checkbox"/> 入院患者の内服薬の確保 <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ <input type="checkbox"/> 近隣病院、施設の被害状況の確認 <input type="checkbox"/> 近隣病院、施設への搬送確認 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持確認
	3時間 以内	新規入院、診療患者の受け入れ	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに基づいて入院患者と付きそい家族の安全を確認 <input type="checkbox"/> 入院患者に装着中の生命維持装置を含む医療機器（輸液ポンプ、人工呼吸器）の点検 <input type="checkbox"/> 部署内をラウンドし、建物、設備の安全確認、責任者への報告 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD関連の物品の在庫の確認 <input type="checkbox"/> 患者食の提供確認 <input type="checkbox"/> 病棟備蓄の職員職への提供準備 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫確認 <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働確認 <input type="checkbox"/> 患者に装着中の医療機器の作動点検 <input type="checkbox"/> 診療支援システムダウンに備えた、紙カルテなどの準備 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働確認 <input type="checkbox"/> 職員派遣センター経由のボランティア要請と受け入れ準備 <input type="checkbox"/> スタッフの勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 退院、転院患者の搬送検討、準備 <input type="checkbox"/> 新規患者の受け入れ体制 <input type="checkbox"/> 病棟のベットコントロールの検討 <input type="checkbox"/> 入院患者の退院、転院搬送の確保 <input type="checkbox"/> 退院、転院時の医療機器や医療器材の確保 <input type="checkbox"/> 退院、転院に向けての処置や医療機器扱いの指導 <input type="checkbox"/> 入院患者の内服薬の確保 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被害後1週間の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 被災地の状況確認を行い入院患者の受け入れ準備 <input type="checkbox"/> 他部署からのスタッフ応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> 入院患者の退院、転院搬送の確保 <input type="checkbox"/> 退院、転院時の医療機器や医療器材の確保 <input type="checkbox"/> 退院、転院に向けての処置や医療機器扱いの指導 <input type="checkbox"/> 入院患者の内服薬の確保 <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ <input type="checkbox"/> 近隣病院、施設の被害状況の確認 <input type="checkbox"/> 近隣病院、施設への搬送確認 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持確認

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
東6階 病棟 (周産母子センター 産科部門)	中断不可	入院患者の 生命の安全確保	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに基づいて、患者・スタッフの安全確認、建物・電気・水道・ガス・通信の状況を確認するを行う <input type="checkbox"/> 診療支援システム・部門システムの稼働状況を確認する <input type="checkbox"/> 装置・機器類の使用可否を確認 <input type="checkbox"/> 分娩進行状況を確認する <input type="checkbox"/> 授乳中の褥婦は授乳を中断し、児を抱いて避難準備を行う <input type="checkbox"/> 児のコットをガラス窓から離し、上からの落下物がないところへ移動する <input type="checkbox"/> お預かり中の児を母の元へ返し、新生児避難帯の使用方法を伝える <input type="checkbox"/> 避難の必要性を判断する <input type="checkbox"/> 避難時、母の元へ返せない児は、ピンクのネームバンドが装着されていることを確認し、スタッフが新生児避難帯を使用し児を抱き上げる <p>(1時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 患者状態一括登録を使用し、担送・護送患者の確認を行う <input type="checkbox"/> 勤務者以外のスタッフの安全確認 <input type="checkbox"/> 発災時報告実施 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病院全体の状況を確認する <input type="checkbox"/> 分娩室、手術室の使用可否を確認 <input type="checkbox"/> 陣痛等で入院する患者の入院ルートの確認 <input type="checkbox"/> 手術場所の確保、手術室への入室ルート確認 <input type="checkbox"/> 分娩受入数の予測（他院の状況確認） <input type="checkbox"/> 定時報告実施 <input type="checkbox"/> 病棟内の薬剤、SPD関連物品、分娩セット等滅菌物の在庫確認 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、洗濯場の稼働状況確認 <input type="checkbox"/> 緊急連絡網を使用し職員の安否と当院可否の確認 <input type="checkbox"/> 他院からの救急搬送受入れの予測（他院の被災状況確認） <input type="checkbox"/> 救急搬送受入れ時、災害対策本部との連絡調整 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後3日間の勤務可能スタッフの確認、勤務シフトの再検討 <input type="checkbox"/> 不足物品・薬剤・機材の確保、故障機器の修理要請 <input type="checkbox"/> ライフラインの復旧見込みの確認 <input type="checkbox"/> 総合周産期母子医療センターの機能維持 <input type="checkbox"/> 院内から看護職員の応援を依頼し受け入れ <input type="checkbox"/> 他院からの救急搬送受入れ（他院の被災状況確認） <input type="checkbox"/> 救急搬送受入れに関して、災害対策本部との連絡調整 <input type="checkbox"/> 他施設への母体搬送の必要性を判断 <input type="checkbox"/> 医師と共に入院期間の調整、早期退院の可否を判断するなど、病棟内ベッドコントロール開始 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> 院内から看護職員の応援を依頼し受け入れ <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受入 <input type="checkbox"/> 通常業務に復旧する <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 通常業務に復旧する

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
東6階 病棟 (周産母子センター 産科部門)	3日以内	入院患者の診療 (診療継続の可否の判断、職員の確保、医療資機材の確保)	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに基づいて、患者・職員の安全確認、建物・電気・水道・ガス・通信の状況を確認する <input type="checkbox"/> 診療支援システム・部門システムの稼働状況を確認する <input type="checkbox"/> 装置・機器類の使用可否を確認 <input type="checkbox"/> 分娩進行状況を確認、分娩室での分娩可否を判断する <input type="checkbox"/> 急速墜娩の必要性を医師と検討、必要時吸引分娩を準備する <input type="checkbox"/> 避難時、持続点滴は生食ロックし投与終了する <input type="checkbox"/> 発災時報告実施 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病院全体の状況を確認する <input type="checkbox"/> 分娩室、手術室の使用可否を確認 <input type="checkbox"/> 陣痛等で入院する患者の入院ルートの確認 <input type="checkbox"/> 手術場所の確保、手術室への入室ルート確認 <input type="checkbox"/> 手術室が使用できない場合、分娩室1での手術の体制構築 <input type="checkbox"/> 帝王切開を含む、分娩受入数の予測（他院の状況確認） <input type="checkbox"/> 定時報告実施 <input type="checkbox"/> 病棟内の薬剤、SPD関連物品、分娩セット等滅菌物の在庫確認 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、洗濯場の稼働状況確認 <input type="checkbox"/> 緊急連絡網を使用し職員の安否と当院可否の確認 <input type="checkbox"/> 他院からの救急搬送受入れの予測（他院の被災状況確認） <input type="checkbox"/> 救急搬送受入れに関して、災害対策本部との連絡調整 <input type="checkbox"/> NICUの状況と空床ベッドの確認 <input type="checkbox"/> NICUスタッフと共に、入院管理中の母体・胎児に関する情報の共有 <input type="checkbox"/> 機材(NSTモニター、中央配管酸素・酸素ボンベ、吸引器、無影灯、輸液ポンプなど)の使用可否状況を確認する <input type="checkbox"/> 薬剤・SPD関連物品・分娩セットなどの滅菌器材の在庫確認と、不足分の確保 <input type="checkbox"/> 電動吸引器の準備 <input type="checkbox"/> 酸素ボンベの必要本数の確認と確保 <input type="checkbox"/> 患者・家族への説明(不安の軽減) <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後3日間の勤務可能スタッフの確認、勤務シフトの再検討 <input type="checkbox"/> 不足物品・薬剤・機材の確保、納入見込みの確認 <input type="checkbox"/> 故障機器の修理要請 <input type="checkbox"/> 卸業者に連絡を取り、ディスポ製剤の在庫確保 <input type="checkbox"/> ライフラインの復旧見込みの確認 <input type="checkbox"/> 院内から看護職員の応援を依頼し受け入れ <input type="checkbox"/> 他院からの救急搬送受入れ（他院の被災状況確認） <input type="checkbox"/> 救急搬送受入れに関して、災害対策本部との連絡調整 <input type="checkbox"/> 他施設への母体搬送の必要性を判断 <input type="checkbox"/> 医師と共に入院期間の調整、早期退院の可否を判断するなど、病棟内ベッドコントロール開始 <input type="checkbox"/> 予定入院患者の調整 <input type="checkbox"/> リネン類・洗濯場・清掃の稼働状況確認 <input type="checkbox"/> 帰宅困難や育児中の職員への支援 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> 総合周産期母子センターの機能維持 <input type="checkbox"/> 院内から看護職員の応援を依頼し受け入れ <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受入 <input type="checkbox"/> 業務正常化に向けて、対応可能な業務範囲を検討する <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 通常業務に復旧する
	3日以内	救急搬送を含む入院の受け入れ準備（空床確保）	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 診療支援システム・部門システムの稼働状況を確認する <input type="checkbox"/> 装置・機器類の使用可否を確認 <input type="checkbox"/> 入院する患者のルートを確保する（陣痛発来などの緊急入院） <input type="checkbox"/> 空床ベッドの確保 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病院全体の状況を確認する <input type="checkbox"/> 分娩室、手術室の使用可否を確認

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
東6階 病棟 (周産母子センター 産科部門)	3日以内	救急搬送を含む 入院の受け入れ準備 (空床確保)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 陣痛等で入院する患者の入院ルートの確認 <input type="checkbox"/> 手術場所の確保、手術室への入室ルート確認 <input type="checkbox"/> 手術室が使用できない場合、分娩室1での手術の体制構築 <input type="checkbox"/> 帝王切開を含む、分娩受入数の予測（他院の状況確認） <input type="checkbox"/> 分娩進行状況を確認、分娩室での分娩可否を判断する <input type="checkbox"/> 空床ベッドの確保 <input type="checkbox"/> 他院からの救急搬送受入れ（他院の被災状況確認） <input type="checkbox"/> 救急搬送受入れに関して、災害対策本部との連絡調整 <input type="checkbox"/> NICUの状況と空床ベッドの確認 <input type="checkbox"/> NICUスタッフと共に、入院管理中の母体・胎児に関する情報の共有 <input type="checkbox"/> 周産期リエゾンを中心として、分娩受け入れ人数の予測（他院の状況の確認）、他院の復旧状況の把握、転院調整を行う <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 医師と共に入院期間の調整、早期退院の可否を判断するなど、病棟内ベッドコントロール開始 <input type="checkbox"/> 予定入院患者の調整 <input type="checkbox"/> 他院の復旧状況の把握、転院調整 <input type="checkbox"/> 薬剤・SPD関連物品・分娩セット等滅菌器材の在庫確認と不足分の確保 <input type="checkbox"/> 薬剤・SPD関連物品・分娩セット等滅菌器材の在庫確認 <input type="checkbox"/> 災害時の払い出し体制の確認 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 空床ベッド確保 <input type="checkbox"/> 周産母子センターの機能維持 <input type="checkbox"/> 業務正常化に向け、他院の状況も確認して対応可能な業務範囲を検討する <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 通常業務に復旧する
	3日以内	生活支援	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 職員・患者の安全確認 <input type="checkbox"/> 建物、設備、ライフラインの確認 <input type="checkbox"/> トイレの使用可否の確認 <input type="checkbox"/> 冷暖房の確認 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 新生児物品（おむつ、お尻拭き、ミルク、哺乳瓶、乳首）の在庫確認と不足分の確保 <input type="checkbox"/> 非常食の在庫確認と不足分の確認 <input type="checkbox"/> ナプキン類の在庫確認と不足分の確保 <input type="checkbox"/> 生活用品（寝具・清潔ケア物品など）の必要数確認と不足分の確保 <input type="checkbox"/> 育児や介護中の職員の帰宅検討 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 新生児物品、非常食、生活用品の不足分の把握と確保 <input type="checkbox"/> 帰宅困難職員の確認と支援 <input type="checkbox"/> 職員への非常食配布 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 通常業務に復旧する
	3日以内	経腔分娩	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに基づいて、患者・職員の安全確認、建物・電気・水道・ガス・通信の状況を確認する <input type="checkbox"/> 診療支援システム・部門システムの稼働状況を確認する <input type="checkbox"/> 装置・機器類の使用可否を確認 <input type="checkbox"/> 分娩進行状況の確認 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病院全体の状況確認 <input type="checkbox"/> 分娩室、手術室の使用可否を確認 <input type="checkbox"/> 陣痛等で入院する患者の入院ルートの確認 <input type="checkbox"/> 手術場所の確保、手術室への入室ルート確認 <input type="checkbox"/> 手術室が使用できない場合、分娩室1での手術の体制構築 <input type="checkbox"/> 帝王切開を含む、分娩受入数の予測（他院の状況確認） <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 卸業者に連絡を取り、ディスポ製剤の在庫確保 <input type="checkbox"/> 故障機器の修理要請 <input type="checkbox"/> 不足物品・薬剤・機材の確保、納入見込みの確認 <input type="checkbox"/> 他院の復旧状況の確認

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
東6階病棟 (周産母子センター産科部門)	3日以内	経腔分娩	<p>(1週間以内) <input type="checkbox"/> 通常業務再開 (2週間以内) <input type="checkbox"/> 通常業務</p>
	3日以内	帝王切開分娩	<p>(発災直後) <input type="checkbox"/> アクションカードに基づいて、患者・職員の安全確認、建物・電気・水道・ガス・通信の状況を確認する <input type="checkbox"/> 診療支援システム・部門システムの稼働状況を確認する <input type="checkbox"/> 装置・機器類の使用可否を確認 <input type="checkbox"/> 分娩進行状況の確認 (3時間以内) <input type="checkbox"/> 病院全体の状況確認 <input type="checkbox"/> 分娩室、手術室の使用可否を確認 <input type="checkbox"/> 陣痛等で入院する患者の入院ルートの確認 <input type="checkbox"/> 手術場所の確保、手術室への入室ルート確認 <input type="checkbox"/> 手術室が使用できない場合、分娩室1での手術の体制構築 <input type="checkbox"/> 帝王切開を含む、分娩受入数の予測（他院の状況確認） (3日以内) <input type="checkbox"/> 卸業者に連絡を取り、ディスポ製剤の在庫確保 <input type="checkbox"/> 故障機器の修理要請 <input type="checkbox"/> 不足物品・薬剤・機材の確保、納入見込みの確認 <input type="checkbox"/> 他院の復旧状況の確認 (1週間以内) <input type="checkbox"/> 通常業務再開 (2週間以内) <input type="checkbox"/> 通常業務</p>
東7階病棟	中断不可	入院患者の生命の安全確保	<p>(発災直後) <input type="checkbox"/> 入院患者の安全を確認する <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認し責任者への報告 <input type="checkbox"/> 発災時報告の実施 (3時間以内) <input type="checkbox"/> 災害対策本部への定時報告 <input type="checkbox"/> 院外も含めた部署の看護職員の安全を確認する (3日以内) <input type="checkbox"/> 被災後3日間の勤務者を確保する（労務調整） <input type="checkbox"/> 受持ち患者の再編をする <input type="checkbox"/> 入院患者の食事の確認 <input type="checkbox"/> 看護職員の食事の確保 <input type="checkbox"/> 各トリアージポストへの応援要員を確保する (1週間以内) <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者を確保する <input type="checkbox"/> 患者食の提供を確認 <input type="checkbox"/> 被災地の状況確認し入院受け入れ準備 (2週間以内) <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持確認</p>
	3日以内	入院患者の診療	<p>(発災直後) <input type="checkbox"/> 診療支援システム、部門システムの稼働確認 <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認をし、責任者へ報告する (3時間以内) <input type="checkbox"/> 輸液ポンプ・シリンジポンプ使用患者のポンプ使用継続の優先順位を確認する <input type="checkbox"/> 酸素投与患者の避難時の酸素ボンベ使用の優先順位を確認する <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD関連の物品の在庫確認 <input type="checkbox"/> 患者食の提供の確保 <input type="checkbox"/> 病棟備蓄の職員食への提供準備 <input type="checkbox"/> 病院外の職員の安否をLINEで確認する <input type="checkbox"/> 輸液ポンプ、シリンジポンプの使用状況を確認し、自然滴下への変更や点滴ロックができるかを検討する <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、使用的優先順位を検討する <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認</p>

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
東7階 病棟	3日以内	入院患者の診療	<p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部の稼働状況を確認 <input type="checkbox"/> 看護師の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 軽症患者の退院支援と新規入院患者の受け入れ準備 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品・SPD関連の物品の供給状況確認 <input type="checkbox"/> リネン類・洗濯室・清掃状況確認 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後2週間の勤務者を確保 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援依頼と受け入れ
	3時間以内	新規入院の受け入れと診察	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 入院患者の安全を確保する <input type="checkbox"/> 診療支援システム、部門システムの稼働確認 <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認をする <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品・SPD関連の物品の在庫確認 <input type="checkbox"/> 空床の確認、受け入れ要件を確認する <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、洗濯室の稼働確認 <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> MEセンター管理の輸液ポンプ、シリンジポンプ等の稼働状況確認 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、洗濯室の稼働状況確認 <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認 <input type="checkbox"/> 被災後3日間の勤務者確保 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> リネン類の供給状況の確認 <input type="checkbox"/> 空床の確認と患者受け入れ状況の確認 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後2週間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> 空床の確認と新規入院患者受け入れのための体制構築
東8階 病棟	中斷不可	入院患者の生命の安全確保	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 入院患者・家族等の安全を確認する <input type="checkbox"/> アクションカードに基づき行動する <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全を確認し、責任者への報告 <input type="checkbox"/> 発災時報告の実施 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 災害対策本部への定時報告 <input type="checkbox"/> 院外も含めた部署の看護職員の安全を確認する <input type="checkbox"/> 育児中の看護職員への支援 <input type="checkbox"/> 受持ち患者の再編を行い、多数傷病者受け入れ部門等への応援派遣の完了 <input type="checkbox"/> ICU在室中の患者・手術中の患者受け入れのため病棟内の病床の調整開始 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後3日間の勤務者を確保する（労務調整） <input type="checkbox"/> 受け持ち患者の再編をする <input type="checkbox"/> 入院患者の食事の確認 <input type="checkbox"/> 看護職員の食事の確保 <input type="checkbox"/> 各トリアージポストへの応援要員を確保する <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> 病棟内のベッドコントロール開始 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者を確保する <input type="checkbox"/> 患者食の提供を確認 <input type="checkbox"/> 被災地の状況を確認し、入院の受け入れ準備 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持確認

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
東8階 病棟	3日以内	入院患者の診療	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 診療支援システム、部門システムの稼働確認 <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認をし、責任者へ報告する <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD関連の物品の在庫確認 <input type="checkbox"/> 患者食の提供の確保 <input type="checkbox"/> 病棟備蓄の職員食への提供準備 <input type="checkbox"/> 病院外の職員の安否を確認し、災害ダイヤルへの登録をチェックする <input type="checkbox"/> MEセンター管理の輸液ポンプ、シリンジポンプ等の在庫確認 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、洗濯室の稼働確認 <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部の稼働状況を確認 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部の稼働状況を確認 <input type="checkbox"/> 職員派遣センター経由のボランティア要請と受け入れ準備 <input type="checkbox"/> 看護師・医師や他職種の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 育児中の看護職員への支援 <input type="checkbox"/> 軽症患者の退院支援と新規入院患者の受け入れ準備 <input type="checkbox"/> ストーマ用品の在庫確認と納入業者の稼働状況を確認 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品・SPD関連の物品の供給状況確認 <input type="checkbox"/> リネン・洗濯室・清掃状況確認 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後2週間の勤務者を確保 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援依頼と受け入れ
	3時間以内	新規入院患者の受け入れと診察	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 入院患者・家族の安全を確保する <input type="checkbox"/> 診療支援システム、部門システムの稼働確認 <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認をする <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD関連の物品の在庫確認 <input type="checkbox"/> 空床の確認、受け入れ要件を確認する <input type="checkbox"/> 病棟内でのベッドコントロール実施 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、洗濯室の稼働確認 <input type="checkbox"/> 手術日、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認 <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD関連の物品の在庫確認 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災地の状況を確認し、入院の受け入れ準備 <input type="checkbox"/> 軽症患者の退院支援と新規入院患者の受け入れ準備 <input type="checkbox"/> MEセンター管理の輸液ポンプ、シリンジポンプ等の稼働状況確認 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、洗濯室の稼働状況確認 <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認 <input type="checkbox"/> 被災後3日間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ <input type="checkbox"/> ストーマ用品の在庫確認と納入業者の稼働状況を確認 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> リネン類の供給状況の確認 <input type="checkbox"/> 空床の確認と患者受け入れ状況の確認 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後2週間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> 空床の確認と新規入院患者受け入れのための体制構築

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
東9階病棟	1時間以内	入院患者の生命の安全確保	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに従い、受け持ち患者、職員、面会者の安全確認する <input type="checkbox"/> 生命維持装置、VAD, ME 機器の作動状況を確認する <input type="checkbox"/> 酸素供給や吸引などの中央配管の状況を確認する <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 壁、天井、窓破損の有無を確認する <input type="checkbox"/> 患者食の確認 <input type="checkbox"/> VAD 患者の全ての予備バッテリーの充電と確認 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 患者食・経管栄養の確保 <input type="checkbox"/> VAD 患者の電源確保 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> VAD 患者の電源確保 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 通常診療開始への環境整備
	1時間以内	入院患者の診療 (診療継続の可否の判断、職員の確保、医療資器材確保)	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 勤務者以外の安全確認 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 勤務シフトの検討 <input type="checkbox"/> 医療材料などの在庫確認 <input type="checkbox"/> システムダウン時の伝票運用への移行 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 医療材料などの資源確保 (コアグチェック試薬、血糖試薬の確保) <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 通常診療開始への医療機材、職員の確保
	1時間以内	新規入院患者の受入れと診療 多数傷病者対応エリア等への応援要員の派遣	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 災害対策本部の指示に従う <input type="checkbox"/> 応援要員の確保 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 災害対策本部の指示に従う <input type="checkbox"/> 応援要員の確保 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 災害対策本部の指示に従う <input type="checkbox"/> 応援要員の確保 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 災害対策本部の指示に従う <input type="checkbox"/> 応援要員の確保 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 災害対策本部の指示に従う <input type="checkbox"/> 通常予定入院の受け入れの開始
	1時間以内	新規入院患者の受入れと診療 空床確保 (外部へ、ベットコントロール) 入院の受け入れ準備	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 自宅にいる VAD 患者からの報告に対応 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 空床ベッドの確認 <input type="checkbox"/> 勤務者以外の安全確認・勤務シフトの検討 <input type="checkbox"/> VAD 患者のための電源とベッド確保 <input type="checkbox"/> ICU 患者退室の受け入れ <input type="checkbox"/> システムダウン時の伝票運用への移行 <input type="checkbox"/> 予定一般入院の受け入れ延期 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> VAD 患者のための電源確保 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> VAD 患者電源確保のための地域や消防との確認 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> VAD 患者電源確保のための地域や消防との確認
	3日以内	生活支援	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> トイレの使用可否の判断 <input type="checkbox"/> ポータブルトイレや非常用トイレの確保と設置 <input type="checkbox"/> 冷暖房の確認 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 患者食の配布 <input type="checkbox"/> 飲料水の確保

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
東9 階 病棟	3日 以内	生活支援	<p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 患者食・経管栄養の確保 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 通常入院生活のための環境整備
東10 階 病棟	中断 不可	入院患者の生命の安全確保	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> スタッフの安全を確認する <input type="checkbox"/> 入院患者・家族等の安全を確認する <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認し責任者へ報告 <input type="checkbox"/> 医療機器（歯科ユニット、吸引器、エアマットレス等）の動作確認し責任者へ報告 <input type="checkbox"/> 発災時報告の実施 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 災害対策本部への定時報告 <input type="checkbox"/> 院外も含めた部署の看護職員の安全を確認する <input type="checkbox"/> 育児中の看護職員への支援 <input type="checkbox"/> 受持ち患者の再編を行い、多数傷病受け入れ部門等への応援派遣の完了 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後3日間の勤務者を確保する（労務調整） <input type="checkbox"/> 受持ち患者の再編をする <input type="checkbox"/> 入院患者の食事の確認（経腸栄養剤も含む） <input type="checkbox"/> 看護職員の食事の確保 <input type="checkbox"/> トリアージポスト（黄エリア）への応援要員を確保する <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> 病棟内のベッドコントロール開始 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 患者食の提供を確認 <input type="checkbox"/> 被災地の状況確認し入院受け入れ準備 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持確認 <input type="checkbox"/> 被災後2週間の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ
	3日 以内	入院患者の診療	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 診療支援システム、部門システムの稼働確認 <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認をし、責任者へ報告 <input type="checkbox"/> 医療機器（歯科ユニット、吸引器、エアマットレス等）の動作確認し責任者へ報告 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD関連の物品、歯科器材の在庫確認 <input type="checkbox"/> 患者食の提供の確保（経腸栄養剤も含む） <input type="checkbox"/> 病棟備蓄の職員食の提供準備 <input type="checkbox"/> 病院外の職員の安否確認し災害ダイヤルへの登録をチェックする <input type="checkbox"/> MEセンター管理の輸液ポンプ、シリンジポンプ等の在庫確認 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、洗濯室の稼働状況確認 <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況確認 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況確認 <input type="checkbox"/> 職員派遣センター経由のボランティア要請と受け入れ準備 <input type="checkbox"/> 看護師・医師や他職種の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 育児中の看護職員への支援 <input type="checkbox"/> 軽症患者の退院支援と新規入院患者の受け入れ準備 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD関連の物品、歯科器材の供給状況確認 <input type="checkbox"/> リネン類・洗濯室・清掃状況の稼働状況確認 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持確認 <input type="checkbox"/> 被災後2週間の勤務者を確保 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
東10階 病棟	3時間以内	新規入院患者の受け入れと診察	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> スタッフの安全を確認する <input type="checkbox"/> 入院患者・家族の安全を確保する <input type="checkbox"/> 診療支援システム、部門システムの稼働確認 <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認 <input type="checkbox"/> 医療機器（歯科ユニット、吸引器、エアマットレス等）の動作確認 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD 関連の物品、歯科器材の在庫確認 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、洗濯室の稼働確認 <input type="checkbox"/> 手術日、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況確認 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ME センター管理の輸液ポンプ、シリンジポンプ等の稼働状況確認 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、洗濯室の稼働状況確認 <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況確認 <input type="checkbox"/> 被災後3日間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> 病棟内でのベッドコントロール実施 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> リネン類の供給状況確認 <input type="checkbox"/> 空床の確認と患者受け入れ状況の確認 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持確認 <input type="checkbox"/> 被災後2週間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> 空床の確認と新規入院患者受け入れのための体制構築
	3日以内	多数傷病者対応エリア等への応援要員の派遣	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> スタッフの安全を確認する <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 院外も含めた部署の看護職員の安全を確認する <input type="checkbox"/> 受持ち患者の再編を行い、多数傷病受け入れ部門等への応援派遣の完了 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後3日間の勤務者を確保する（労務調整） <input type="checkbox"/> 看護職員の食事の確保 <input type="checkbox"/> トリアージポスト（黄エリア）への応援要員を確保する <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼と受け入れ <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持確認 <input type="checkbox"/> 被災後2週間の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ
	3日以内	空床確保（ベッドコントロール）	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> スタッフの安全を確認する <input type="checkbox"/> 入院患者・家族等の安全を確認する <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認し責任者へ報告 <input type="checkbox"/> 診療支援システム、部門システムの稼働確認 <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認 <input type="checkbox"/> 医療機器（歯科ユニット、吸引器、エアマットレス等）の動作確認 <input type="checkbox"/> 病床使用可能数の確認 <input type="checkbox"/> 発災時報告の実施 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD 関連の物品、歯科器材の在庫確認 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、洗濯室の稼働確認 <input type="checkbox"/> 手術日、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況確認 <input type="checkbox"/> 空床の確認、受け入れ要件を確認する <input type="checkbox"/> 災害対策本部への定時報告 <input type="checkbox"/> ベッドコントロール対象患者の把握被災後3日間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援依頼と受け入れ

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
東10階 病棟	3日以内		<p><input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ (3日以内) <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> リネン類の供給状況確認 <input type="checkbox"/> 空床の確認と患者受け入れ状況の確認 <input type="checkbox"/> 病棟内のベッドコントロール開始 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ (2週間以内) <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持確認 <input type="checkbox"/> 被災後2週間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> 空床の確認とベッドコントロール受け入れのための体制構築</p>
	3日以内	生活支援	<p>(発災直後) <input type="checkbox"/> スタッフの安全を確認する <input type="checkbox"/> 入院患者・家族等の安全を確認する <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認し責任者へ報告 <input type="checkbox"/> 医療機器（歯科ユニット、吸引器、エアマットレス等）の動作確認し責任者へ報告 (3時間以内) <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD関連の物品、歯科器材の在庫確認 <input type="checkbox"/> 院外も含めた部署の看護職員の安全を確認する <input type="checkbox"/> 育児中の看護職員への支援 <input type="checkbox"/> 入院患者用・看護職員用のトイレの確保 <input type="checkbox"/> 患者食の提供の確保（経腸栄養剤も含む） <input type="checkbox"/> 病棟備蓄の職員食の提供準備 (3日以内) <input type="checkbox"/> 被災後3日間の勤務者を確保する（労務調整） <input type="checkbox"/> 入院患者の食事の確認（経腸栄養剤も含む） <input type="checkbox"/> 看護職員の食事の確保 (1週間以内) <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD関連の物品、歯科器材の供給状況確認 <input type="checkbox"/> リネン類・洗濯室・清掃状況の稼働状況確認 (2週間以内) <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持確認 <input type="checkbox"/> 被災後2週間の勤務者を確保 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ</p>
東11階 病棟	中斷不可	入院患者の生命の安全確保	<p>(発災直後) <input type="checkbox"/> アクションカードに基づき、身の安全の確保及びリーダーへの報告 <input type="checkbox"/> アクションカードに基づき、避難経路確保のため全室のドアの開放 <input type="checkbox"/> アクションカードに基づき、被害状況の確認と報告 <input type="checkbox"/> 発災時報告の実施 (3時間以内) <input type="checkbox"/> 災害対策本部への定時報告の実施 <input type="checkbox"/> 院外も含めた部署の看護職員の安全確認 <input type="checkbox"/> 災害対策本部からの連絡事項の確認 <input type="checkbox"/> 診療支援システム、部門システムの稼働状況の確認 <input type="checkbox"/> 手術中患者の状況確認と受け入れ <input type="checkbox"/> 検査・リハビリなど病棟外にいる患者の確認と搬送 <input type="checkbox"/> 上記患者の搬送手段の確認と医師を含む搬送要員の確保 <input type="checkbox"/> エレベーター稼働確認 (3日以内) <input type="checkbox"/> 災害対策本部からの連絡事項の確認 <input type="checkbox"/> 被災後3日間の勤務者の確保・勤務シフトの調整 <input type="checkbox"/> 入院患者の食事の確認 <input type="checkbox"/> 看護職員の食事の確保 <input type="checkbox"/> 貸出可能な松葉杖、車椅子、ストレッチャーの数確認及び貸出 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> 薬剤、医療資源の在庫状況及び納入見込みの確認 <input type="checkbox"/> 必要時簡易トイレの準備</p>

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
東 11 階 病棟	中斷不可	入院患者の生命の安全確保	<p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後 1週間の勤務者を確保する <input type="checkbox"/> 患者食の提供を確認する <input type="checkbox"/> 看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ <input type="checkbox"/> 薬剤、医療資源の在庫状況及び納入見込みの確認 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持確認
	中斷不可	入院患者の診療	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 診療支援システム、部門システムの稼働状況の確認 <input type="checkbox"/> システム停止時はシステム停止時ファイル内の用紙使用 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD 関連の物品の在庫の確認 <input type="checkbox"/> 薬剤、医療資源の在庫状況及び納入見込みの確認 <input type="checkbox"/> 入院患者の食事の提供の確認 <input type="checkbox"/> 病棟備蓄の職員食の提供準備 <input type="checkbox"/> 病院外スタッフへ当院の可否を確認 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、おむつの在庫、洗濯室の稼働確認 <input type="checkbox"/> ME 機器の必要数の把握、在庫確認 <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認 <input type="checkbox"/> 入院患者の内服薬・外用薬の残数確認 <input type="checkbox"/> 注射オーダー内容確認、必要時代替薬の検討 <input type="checkbox"/> 貸出可能な松葉杖、車椅子、ストレッチャーの数確認及び貸出 <input type="checkbox"/> 退院可能な患者を調整し空床確保 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後 1週間の勤務者を確保する <input type="checkbox"/> 看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD 関連の物品の供給状況の確認 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、おむつの在庫、洗濯室の稼働確認 <input type="checkbox"/> リハビリ実施予定確認 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後 2週間の勤務者確保・シフト調整 <input type="checkbox"/> 看護職員の応援依頼と受け入れ
	3日以内	新規入院患者の受け入れと診療	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 診療支援システム、部門システムの稼働確認 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 空床の確認、受け入れ可能な患者の受け入れ <input type="checkbox"/> エレベーター稼働確認、受け入れ患者の搬送手段の確認 <input type="checkbox"/> 空床不足時はベッドコントロールにて空床確保 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、おむつの在庫、洗濯室の稼働確認 <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認 <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD 関連の物品の在庫の確認 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 退院可能な患者を調整し空床確保 <input type="checkbox"/> 予定入院のキャンセル確認 <input type="checkbox"/> 受け入れ可能な患者の受け入れ <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認 <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD 関連の物品の払い出し状況の確認 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、おむつの在庫、洗濯室の稼働確認 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 空床ベッド確保（ベッドコントロール） <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、おむつの在庫、洗濯室の稼働確認 <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD 関連の物品の払い出し状況の確認 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 空床の確認と新規入院患者受け入れのための体制構築（手術室稼働予定確認、外来との連携）

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
東 12 階 病棟	中斷不可	入院患者の生命の安全確保	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 患者の安否確認とともに所在確認（リハビリ・検査・外来受診など） <input type="checkbox"/> 患者が使用している人工呼吸器・酸素・吸引などの作動確認 <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認を行い責任者への報告 <input type="checkbox"/> 発災時報告の実施 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 災害対策本部への定時報告 <input type="checkbox"/> 勤務外を含む部署の看護職員の安全を確認する <input type="checkbox"/> 時短勤務職員など育児中の看護職員への帰宅支援 <input type="checkbox"/> 受け持ち患者の再編を行い、傷病受け入れ部門への応援派遣 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 3日間の勤務者を確保する <input type="checkbox"/> 入院患者の食事の確認 <input type="checkbox"/> 看護職員の食事の確保 <input type="checkbox"/> 退院可能患者の繰り上げ退院の検討 <input type="checkbox"/> 被災の状況確認し入院受け入れの準備 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼と受け入れ <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1週間の勤務者を確保する <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> 入院患者の食事の確認 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持確認
	3日以内	入院患者の診療	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認を行い責任者へ報告する <input type="checkbox"/> 診療支援システム・部門システムの稼働確認 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 診療継続の判断（治療継続患者の選別/帰宅の可否について） <input type="checkbox"/> 医療資器材の確保（酸素ボンベ・電動吸引器・吸引チューブ・おむつ・携帯トイレ他） <input type="checkbox"/> 勤務者の確保・シフト編成 <input type="checkbox"/> 6科（東 12 階在籍科）の診療体制の確認と必要時に応じた協力体制の確認 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 軽症患者の退院支援と新規入院患者の受け入れ準備 <input type="checkbox"/> 医療資器材の確保状況の確認 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品・SPD 関連物品の供給状況確認 <input type="checkbox"/> リネン類・洗濯室・清掃状況確認 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 院内からの看護師応援依頼と受け入れ
	3時間以内	新規入院患者の受け入れと診療	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 予定入院患者の受け入れ停止 <input type="checkbox"/> 退院可能患者の繰り上げ退院への支援 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 地域連携室・難病センター他と連携し、当院かかりつけ在宅療養患者の受け入れ準備 <input type="checkbox"/> 医療資器材の確保（在宅呼吸器の搬入・電動吸引器・吸引チューブ類・おむつ他） <input type="checkbox"/> 勤務者の確保・シフト編成 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 地域連携室・難病センターと連携し、他院・施設療養患者の受け入れ <input type="checkbox"/> 院内からの看護職応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> 医療資機材の確保状況の確認 <input type="checkbox"/> 薬剤・リネン類他確保状況の確認 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> 医療資器材の確保状況確認 <input type="checkbox"/> 薬剤・リネン類他確保状況の確認



部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
東 12 階 病棟	3日以内	生活支援	<p>(2週間以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持確認</p> <p>(発災直後)</p> <p><input type="checkbox"/> 疾患・ADLに応じた排泄方法の検討</p> <p><input type="checkbox"/> 常食以外の食事の種類と在庫状況の確認</p> <p>(3時間以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 嘔下機能障害のある患者の食事種類の選定を医師と行う</p> <p><input type="checkbox"/> 帰宅困難職員への支援</p> <p><input type="checkbox"/> 勤務者シフトの編成</p> <p><input type="checkbox"/> 看護職員の食事の確保</p> <p>(3日以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 勤務者の確保</p> <p><input type="checkbox"/> 入院患者の食事の確認</p> <p><input type="checkbox"/> リネン・おむつ・パジャマなど患者の衣類の確保と確保状況の確認</p> <p><input type="checkbox"/> 看護職員の食事の確保</p> <p>(1週間以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 勤務者の確保</p> <p><input type="checkbox"/> 入院患者の食事の確認</p> <p><input type="checkbox"/> リネン・おむつ・パジャマなど患者の衣類の確保と確保状況の確認</p> <p><input type="checkbox"/> ADLに介助が必要な患者の保清</p>
東 13 階 病棟	中断不可	入院患者の生命の安全確保	<p>(発災直後)</p> <p><input type="checkbox"/> アクションカードに則り、職員・入院患者・面会者の安全を確認する</p> <p><input type="checkbox"/> 避難が必要な時は患者状態ワークシートを確認し移送手段の確認</p> <p><input type="checkbox"/> アクションカードに則り、避難経路確保のための全室のドアを開放する</p> <p><input type="checkbox"/> アクションカードに則り建物・設備の安全確認し看護師長（リーダー）へ報告する</p> <p><input type="checkbox"/> 情報入手の手段を確保（ラジオ、ワンセグ）</p> <p><input type="checkbox"/> 看護師長（リーダー）は発災時報告の実施する</p> <p>(3時間以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 災害対策本部への定時報告を行う</p> <p><input type="checkbox"/> らくらく連絡網を使用し、勤務外の看護職員の安否確認を行う</p> <p><input type="checkbox"/> らくらく連絡網を使用し、登院の可否確認を行う</p> <p><input type="checkbox"/> 帰宅が必要な職員の確認</p> <p><input type="checkbox"/> 手術患者や検査等により病棟外にいる入院患者を安全に搬送する</p> <p><input type="checkbox"/> 赤エリア応援要員の確保</p> <p><input type="checkbox"/> 診療支援システム、部門システムの稼働状況を確認する</p> <p><input type="checkbox"/> 輸液は手動で実施する</p> <p>(3日以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 被災後3日間の勤務者を確保する（出勤可能者確認後に勤務調整）</p> <p><input type="checkbox"/> 災害対策本部からの連絡事項の確認を行う</p> <p><input type="checkbox"/> 入院患者の食事の確認（西13階保管）</p> <p><input type="checkbox"/> 看護職員の食事の確保（倉庫3に保管）</p> <p><input type="checkbox"/> 水道、給湯の使用状況の確認を行う</p> <p><input type="checkbox"/> 入院患者の内服薬・外用薬の残数確認</p> <p><input type="checkbox"/> 注射オーダー内容確認、必要時代替薬を検討する</p> <p><input type="checkbox"/> 業者（丸木機械）と連絡をとり、ストーマケア用品供給を行う</p> <p><input type="checkbox"/> 病棟のおむつやパッドの在庫を確認する</p> <p><input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼と受け入れ</p> <p><input type="checkbox"/> ベッドコントロール受け入れ開始する</p> <p>(1週間以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者を確保する</p> <p><input type="checkbox"/> 患者食の提供を確認する（西13階保管）</p> <p><input type="checkbox"/> 被災地の状況を確認し、入院受け入れの準備</p> <p><input type="checkbox"/> 看護職員応援の依頼と受け入れ</p> <p><input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ</p> <p>(2週間以内)</p> <p><input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持確認</p>

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
東13階 病棟	中斷不可	入院患者の診療	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 診療支援システムの稼働確認、部門システムの稼働の確認を行う <input type="checkbox"/> 診療支援システムが稼働していない場合に備え、システム停止時ファイルを準備する <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認を行い責任者へ報告をする <input type="checkbox"/> 必要時重症者や負傷者への対応 <input type="checkbox"/> 酸素供給ストップ時は、ポンベに切り替え <input type="checkbox"/> トイレが使用できない場合は、汚物室やあいている個室にポータブルトイレ設置 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD関連の物品の在庫を確認する（特に補液、抗生物質、膀胱還流用生理食塩水、ガーゼ等の衛生材料等） <input type="checkbox"/> 入院患者の内服薬・外用薬の残数確認 <input type="checkbox"/> 注射オーダー内容確認、必要時代替薬を検討する <input type="checkbox"/> 水道、給湯、トイレの使用状況の確認を行う <input type="checkbox"/> 患者食の提供の確保を行う <input type="checkbox"/> 病棟備蓄の職員食の提供準備を行う（倉庫3保管） <input type="checkbox"/> らくらく連絡網を使用し、登院の可否確認を行う <input type="checkbox"/> リネン類の在庫の確認を行う <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認する <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認する <input type="checkbox"/> 看護師、医師の勤務者を確保する <input type="checkbox"/> 診療場所の確保を行う（可能な限り処置室の原状回復） <input type="checkbox"/> 超音波機器等の動作確認を行う <input type="checkbox"/> 軽症患者の退院調整を行い、空床を確保する <input type="checkbox"/> 新規入院患者の受け入れを行う <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1週間の勤務者を確保する <input type="checkbox"/> 看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD関連物品の供給状況の確認 <input type="checkbox"/> リネン類、清掃状況の確認 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 2週間の勤務者を確保する <input type="checkbox"/> 看護職員応援の依頼と受け入れ
	3日以内	新規入院患者の受け入れと診察	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに則って入院患者・家族の安全を確認する <input type="checkbox"/> 診療支援システムの稼働確認、部門システムの稼働の確認を行う <input type="checkbox"/> 診療支援システムが稼働していない場合に備え、システム停止時ファイルを準備する <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認を行う <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD関連の物品の在庫を確認する <input type="checkbox"/> 空床を確認し、看護部の指示に従いベッドコントロールを受け入れる <input type="checkbox"/> リネン類、清掃状況の確認する <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認する <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD関連の物品の在庫を確認する <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> MEセンターの稼働を確認する <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認する <input type="checkbox"/> リネン類、清掃状況の確認する <input type="checkbox"/> 被災後3日間の勤務者の確保を行う <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後週間の勤務者を確保する <input type="checkbox"/> リネン類の供給状態を確認する <input type="checkbox"/> 看護職員の応援依頼と受け入れを行う <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後2週間の勤務者を確保する <input type="checkbox"/> 空床の確認と新規入院患者受け入れのための体制構築

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
東14階 病棟	中断不可	入院患者の生命の安全確保	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに基づき、自分自身の安全確保 <input type="checkbox"/> アクションカードに基づき、避難経路の確保（北側フット扉・南側出入口・全病室のドアの開放） <input type="checkbox"/> アクションカードに基づき、患者・家族等の安全確認 <input type="checkbox"/> 重傷者のバイタルサイン観察 <input type="checkbox"/> 現在の患者数、面会者、付きそい数、病棟不在者の行き先把握 <input type="checkbox"/> アクションカードに基づき、部署の建物・設備の安全を確認 <input type="checkbox"/> 使用している輸液ポンプ・シリンジポンプ、酸素ボンベ、呼吸器など医療機器の作動確認 <input type="checkbox"/> 中央配管（酸素・吸引など）の不具合の有無確認 <input type="checkbox"/> 中央配管故障時→酸素ボンベ使用に切り替える。手動吸引の準備 <input type="checkbox"/> コンセントの切り替え（赤） <input type="checkbox"/> 発災時報告の実施 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被害状況の確認 <input type="checkbox"/> 情報入手手段の確保（ラジオ、ワンセグTVなど） <input type="checkbox"/> 災害対策本部への定時報告 <input type="checkbox"/> 院外も含めた部署の看護職員の安全を確認する（緊急連絡網による安否確認） <input type="checkbox"/> 看護職員の登院可否の確認 <input type="checkbox"/> 外出・外泊患者の安否確認 <input type="checkbox"/> 医師と患者治療の継続について相談する <input type="checkbox"/> トイレ不具合→非常用トイレの準備・ポータブルトイレ使用 <input type="checkbox"/> モニター類不具合→十分な観察をする <input type="checkbox"/> 電話、診療支援の稼働の有無。必要時紙ベースで運用していく <input type="checkbox"/> 受け持ち患者の再編を行い、黄エリアへの応援要員の選定を行う <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後3日間の勤務者を確保する（労務調整） <input type="checkbox"/> 受け持ち患者の再編をする <input type="checkbox"/> 黄エリアへの応援要員を確保する <input type="checkbox"/> 看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> 清潔ケア物品の在庫確認と調達（ディスポタオルなど） <input type="checkbox"/> リネン・病衣・おむつ類の在庫確認と調達 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後1週間後の勤務者を確保する <input type="checkbox"/> 患者食の提供を確認する <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持確認
	3日以内	入院患者の診療	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 診療支援システム、部門システムの稼働確認 <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全を確認し責任者へ報告する <input type="checkbox"/> 医師と患者治療の継続について相談する <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD関連の物品の在庫確認 <input type="checkbox"/> 患者食、職員食の提供の確認と準備 <input type="checkbox"/> 病院外の職員の安否確認し災害ダイヤルへの登録をチェックする <input type="checkbox"/> MEセンター管理の輸液ポンプ、シリンジポンプ等の在庫確認 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫の確認 <input type="checkbox"/> 空床の確認と新規入院患者の受け入れ準備 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後3日間の勤務者の確保、医師の勤務状況確認 <input type="checkbox"/> 職員派遣センター経由のボランティア要請と受け入れ準備 <input type="checkbox"/> 育児中の看護職員への支援 <input type="checkbox"/> 軽症患者の退院支援と新規入院患者の受け入れ準備 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> 薬品・SPD関連の物品の在庫・供給状況確認 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫・清掃状況確認 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
東15階 病棟	中断不可	入院患者の生命の安全確保	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 就労中のスタッフおよび入院患者の安全確保 <input type="checkbox"/> 診療支援システム、部門システムの作動確認 <input type="checkbox"/> アクションカードに則り、入院患者の安否確認および建物の目立った損壊や重症患者の生命維持装置に問題が無いかどうか確認する <input type="checkbox"/> 発災から15分以内に確認した結果を取りまとめ、発災時報告を実施する(3時間以内) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに則り、より詳細な被害状況の確認を行う <input type="checkbox"/> 院外も含めた部署看護職員の安全を確認（部署内連絡網を使用し、登院可能なスタッフの確保を図る） <input type="checkbox"/> 入院中患者の今後の方針に関して指示確認（化学療法継続/中断・退院可否など） <input type="checkbox"/> 退院可能な患者の選定をし、受け持ち患者の再編を行う <input type="checkbox"/> 多数傷病者受け入れ準備を進める <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後3日間の勤務者を確認する <input type="checkbox"/> 定期的に退院・転院可能な患者を選定し、受け持ち患者の再編を行う <input type="checkbox"/> 入院患者の食事の確認（配膳再開の目処と非常食の残量確認） <input type="checkbox"/> 看護職員の食事確保（非常食の残量確認） <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援依頼と受け入れの調整 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者を確保する <input type="checkbox"/> 被災地の状況を確認し入院受け入れ準備をする <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持確認
	3時間以内	新規入院患者の受け入れと診療	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 就労中のスタッフおよび入院患者の安全確保 <input type="checkbox"/> 診療支援システム、部門システムの作動確認 <input type="checkbox"/> アクションカードに則り、入院患者の安否確認および建物の目立った損壊や重症患者の生命維持装置に問題が無いかどうか確認する <input type="checkbox"/> 発災から15分以内に確認した結果を取りまとめ、発災時報告を実施する(3時間以内) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに則り、より詳細な被害状況の確認を行う <input type="checkbox"/> 院外も含めた部署看護職員の安全を確認（部署内連絡網を使用し、登院可能なスタッフの確保を図る） <input type="checkbox"/> 入院中患者の今後の方針に関して指示確認（化学療法継続/中断・退院可否など） <input type="checkbox"/> 退院可能な患者の選定をし、受け持ち患者の再編を行う <input type="checkbox"/> 多数傷病者受け入れ準備を進める <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、洗濯室の稼働確認 <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認する <input type="checkbox"/> MEセンター管理の輸液ポンプ、シリンジポンプ等の稼働状況確認 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> MEセンター管理の輸液ポンプ、シリンジポンプ等の稼働状況確認 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、洗濯室の稼働状況確認 <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況確認 <input type="checkbox"/> 被災後3日間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員の応援依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> リネン類の供給状況の確認 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後2週間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> 空床の確認と新規入院患者受け入れのための体制構築 <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持確認
	3日以内	入院患者の診療	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 就労中のスタッフおよび入院患者の安全確保 <input type="checkbox"/> 診療支援システム、部門システムの作動確認 <input type="checkbox"/> アクションカードに則り、入院患者の安否確認および建物の目立った損壊や重症患者の生命維持装置に問題が無いかどうか確認する <input type="checkbox"/> 発災から15分以内に確認した結果を取りまとめ、発災時報告を実施する

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
東 15 階 病棟	3日以内	入院患者の診療	<p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに則り、より詳細な被害状況の確認を行う <input type="checkbox"/> 院外も含めた部署看護職員の安全を確認（部署内連絡網を使用し、登院可能なスタッフの確保を図る） <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD 関連の物品の在庫確認 <input type="checkbox"/> 入院中患者の今後の方針に関して指示確認（化学療法継続/中断・退院可否など） <input type="checkbox"/> 退院可能な患者の選定をし、受け持ち患者の再編を行う <input type="checkbox"/> 多数傷病者受け入れ準備を進める <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、洗濯室の稼働状況確認 <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況確認 <input type="checkbox"/> MEセンター管理の輸液ポンプ、シリソニジポンプ等の稼働状況確認 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後 3 日間の勤務者を確認する <input type="checkbox"/> 定期的に退院・転院可能な患者を選定し、受け持ち患者の再編を行う <input type="checkbox"/> 入院患者の食事の確認（配膳再開の日処と非常食の残量確認） <input type="checkbox"/> 看護職員の食事確保（非常食の残量確認） <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援依頼と受け入れの調整 <input type="checkbox"/> 患者の状態、状況に合わせた退院調整、療養先変更の調整を行う <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後 1 週間の勤務者を確保する <input type="checkbox"/> 被災地の状況を確認し入院受け入れ準備をする <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼を受け入れ <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品・SPD 関連の物品の供給状況の確認 <input type="checkbox"/> リネン類・洗濯室・清掃状況確認 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後 2 週間の勤務者を確保 <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持確認
東 16 階 病棟	中斷不可	入院患者の生命の安全確保	<p>(発災直後) 発災時アクションカードに準ずる</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 入院患者・家族等の安全を確認する <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認し責任者への報告 <input type="checkbox"/> 発災時報告の実施 <input type="checkbox"/> 酸素供給、呼吸器の非常電源供給確認 <input type="checkbox"/> 吸引装置の確保・作動確認 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 災害対策本部への定時報告 <input type="checkbox"/> 部署の看護職員の安全を確認する <input type="checkbox"/> 状態変化に応じて受持ち患者の再編を行い、多数傷病受け入れ部門（黄色エリア）等への応援派遣者の決定と完了口 酸素ボンベの残数・使用中ボンベの残量確認 <input type="checkbox"/> 酸素ボンベ不足時の確保 <input type="checkbox"/> モニタリング機器の確保 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後 3 日間の勤務者を確保する（労務調整） <input type="checkbox"/> 受持ち患者の再編をする <input type="checkbox"/> 入院患者の食事の確認 <input type="checkbox"/> 看護職員の食事の確保 <input type="checkbox"/> トリアージポストへの応援要員派遣 <input type="checkbox"/> 緊急入院患者受け入れ調整 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後 1 週間の勤務者を確保する <input type="checkbox"/> 患者食の提供を確認 <input type="checkbox"/> 被災地の状況確認し在宅酸素使用患者などの入院受け入れ準備 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持確認
	3日以内	入院患者の診療	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 診療支援システム、部門システムの稼働確認 <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全を確認し責任者へ報告する <input type="checkbox"/> 人工呼吸器、中央配管の不具合点検

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
東16階 病棟	3日以内	入院患者の診療	<p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 酸素ボンベ、吸引装置の在庫確認 <input type="checkbox"/> モニタリング機器・酸素マスク・カニューラ在庫の確保 <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD 関連の物品の在庫確認 <input type="checkbox"/> 安全な場所への患者の移動 <input type="checkbox"/> 患者食の提供の確保 <input type="checkbox"/> 病棟備蓄の職員食への提供準備 <input type="checkbox"/> 病院外の職員の安否確認し病棟災害用LINEの登録をチェックする <input type="checkbox"/> 輸液ポンプ、シリンジポンプ等の在庫確認 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、洗濯室の稼働確認 <input type="checkbox"/> 検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 患者の状態に応じた応援要請や派遣 <input type="checkbox"/> 看護師・医師や他職種の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 出勤困難な看護職員への支援 <input type="checkbox"/> 軽症患者の退院支援と新規入院患者の受け入れ準備 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品・SPD 関連の物品の供給状況確認リネン類・洗濯室・清掃状況確認 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後2週間の勤務者を確保 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援依頼と受け入れ
	3時間以内	新規入院患者の受け入れと診察	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 入院患者・家族の安全を確保する <input type="checkbox"/> 診療支援システム、部門システムの稼働確認 <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認をする <input type="checkbox"/> 酸素使用患者、人工呼吸器使用患者の状態確認 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD 関連の物品の在庫確認 <input type="checkbox"/> 吸引設備、酸素供給にかかる消耗品の在庫確認 <input type="checkbox"/> 酸素ボンベの在庫確認 <input type="checkbox"/> 吸引装置の在庫確保 <input type="checkbox"/> 空床の確認、受け入れ要件を確認する <input type="checkbox"/> 病棟内でのベッド再配置の実施 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、洗濯室の稼働確認 <input type="checkbox"/> 検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認 <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD 関連の物品の在庫確認 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> MEセンター管理の輸液ポンプ、シリンジポンプ等の稼働状況確認 <input type="checkbox"/> モニタリング機器の確保 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、洗濯室の稼働状況確認 <input type="checkbox"/> 検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認 <input type="checkbox"/> 被災後3日間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> リネン類の供給状況の確認 <input type="checkbox"/> 空床の確認と患者受け入れ状況の確認 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後2週間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> 空床の確認と新規入院患者受け入れのための体制構築
西4階 病棟	中斷不可	1. 職員・入院患者の安全確保	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> それぞれ携帯しているアクションカードに基づき行動する <input type="checkbox"/> 看護師長、勤務帯リーダー看護師は、勤務中の職員の安全確認実施 (看護師、看護助手、学生看護助手、病棟クラーク) <input type="checkbox"/> <RI 病床含む>勤務帯リーダー看護師・担当看護師は、入院患者の所在と安全確認(来院中家族、付き添い家族含む)

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
西4階 病棟	中斷不可	1. 職員・入院患者の安全確保	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 担当看護師は、使用中の医療機器の作動確認（人工呼吸器、セントラルモニター、患者監視モニター、心電図モニター、中央配管（酸素、吸引）、シリングポンプ、輸液ポンプ、吸引器 ナースコール 等） <RI 病床>患者監視カメラ、ナースコールの確認 <input type="checkbox"/> <RI 病床含む>病棟内の建物被害の確認とリーダー看護師へ報告（建物、電気、水道、通信など） <input type="checkbox"/> 15分以内：看護師長、またはリーダー看護師が指示した看護師が発災時報告実施（アシストの入力、入力不可の場合は紙媒体で提出） <input type="checkbox"/> 人工呼吸器装着患者の担当医の所在と連絡先の再確認 <input type="checkbox"/> 入院患者の各診療科の当番医の確認 <input type="checkbox"/> 患者の避難が必要な場合は、一般病床→RI 病床の順 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> （看護師長または師長代理）出勤者以外の安否確認：緊急連絡網を使用した安否確認、登院可否確認 <input type="checkbox"/> 職員家族の安否確認（実家が被災地付近など） <input type="checkbox"/> 発災から1時間：定時報告実施 その後は本部の指示による報告継続 <input type="checkbox"/> 職員の非常食確認（倉庫） <input type="checkbox"/> 次の勤務帯の勤務者確保、翌日勤務者の調整 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 休養時間を確保した勤務者の調整 <input type="checkbox"/> 職員の自宅状況確認（ライフライン等） <input type="checkbox"/> 職員の非常食確認（倉庫） <input type="checkbox"/> 職員家族の安否確認（安否が確認できないスタッフの休暇調整） <input type="checkbox"/> <RI 病床含む>病棟内の建物被害の再確認 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 職員の食事調達状況の確認 <input type="checkbox"/> <RI 病床含む>病棟内の建物被害の再確認 <input type="checkbox"/> 休養時間を確保した勤務者の調整
	中斷不可～3時間以内～3日以内	2. 入院患者の診療	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 患者監視モニターを非常電源へ繋ぎかえる（薬品冷蔵庫後ろの非常電源から監視モニターへ延長ケーブルで接続） <input type="checkbox"/> 酸素吸入患者リストアップ（酸素使用量確認） <input type="checkbox"/> 病棟内の酸素ボンベ残量と本数確認（令和4年：ボンベ6本保有） <input type="checkbox"/> 手動吸引器準備 <input type="checkbox"/> 薬品冷蔵庫の使用状況確認（冷所保管薬剤の管理） <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病棟外の被害状況の確認（エレベーター稼働、検査室の稼働状況、放射線検査の稼働状況） <input type="checkbox"/> 放射線治療、化学療法継続可否の確認（診療科医師、放射線技師、薬剤部） <input type="checkbox"/> 医療機器不足分の調達と機器不調の場合は関係部署への対応依頼 <input type="checkbox"/> 薬品在庫確認、補充 <input type="checkbox"/> 衛生材料の在庫確認と調達 <input type="checkbox"/> リネン類（シーツ、毛布、寝衣、タオル 等）の在庫確認と調達 <input type="checkbox"/> 患者の非常食確認（配膳室内）と患者の給食提供予定の確認 <input type="checkbox"/> 入院患者の継続した対応（転出、転入等ベッドコントロール含む） <input type="checkbox"/> 多数傷病者エリアでの対応時：看護師長とリーダー看護師が黄色エリアへの派遣看護師を決定 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病棟外の被害状況の確認（エレベーター稼働、検査室の稼働状況、放射線検査の稼働状況、清掃関係・洗濯場稼働状況確認） <input type="checkbox"/> 放射線治療、化学療法継続可否の再確認（診療科医師、放射線技師、薬剤部） <input type="checkbox"/> <RI 病床含む>自宅退院可能な患者の退院調整（単独照射、RI 病床など） <input type="checkbox"/> 転院調整 <input type="checkbox"/> 定期入院予定患者の調整（手術予定患者、RI 病床など） <input type="checkbox"/> ベッドコントロール（転入、転出） <input type="checkbox"/> 多数傷病者エリアでの対応時：黄色エリアへの派遣看護師の勤務調整 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <RI 病床含む>自宅退院可能な患者の退院調整（単独照射、RI 病床など） <input type="checkbox"/> 転院調整 <input type="checkbox"/> 定期入院予定患者の調整（手術予定患者、RI 病床など） <input type="checkbox"/> ベッドコントロール（転入、転出）

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
西4階 病棟	中斷不可 ～ 3時間以内 ～ 3日以内 中斷不可	3. 新規入院患者の受け入れ	<p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 入院患者の転出可能患者の選定（各診療科医師と調整） <input type="checkbox"/> ベッドコントロール（転出、新規入院受け入れ） <input type="checkbox"/> 病棟外の被害状況の確認（エレベーター稼働、検査室の稼働状況、放射線検査の稼働状況） <input type="checkbox"/> 医療機器不足分の調達 <input type="checkbox"/> 薬品在庫確認、補充 <input type="checkbox"/> 衛生材料の在庫確認と調達 <input type="checkbox"/> 患者の非常食確認（配膳室内）と患者の給食提供予定の確認 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> リネン類（シーツ、毛布、寝衣、タオル 等）の在庫確認と調達 <input type="checkbox"/> 入院患者の転出可能患者の選定（各診療科医師と調整） <input type="checkbox"/> ベッドコントロール（転出、新規入院受け入れ） <input type="checkbox"/> 医療機器不足分の調達 <input type="checkbox"/> 転院調整 <input type="checkbox"/> <RI病床含む>自宅退院可能な患者の退院調整（単独照射、RI病床など） <input type="checkbox"/> 患者の食事提供の確認 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 入院患者の転出可能患者の選定（各診療科医師と調整） <input type="checkbox"/> ベッドコントロール（転出、転入、新規入院受け入れ） <input type="checkbox"/> 医療機器不足分の調達と機器不調の場合は関係部署への対応依頼 <input type="checkbox"/> 患者の食事提供の確認 <input type="checkbox"/> 転院調整 <input type="checkbox"/> <RI病床含む>自宅退院可能な患者の退院調整（単独照射、RI病床など）
西6階 病棟 ・周産母子センター(新生児部門)	中斷不可	新生児集中治療室入院患者の診療、生命の維持と安全確保	<p>【医師】</p> <p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 患児・家族、スタッフの安全確認・安全確保を指示 <input type="checkbox"/> 医療機器（人工呼吸器、シリンジポンプ、呼吸心拍モニターなど）の動作状況の確認指示 <input type="checkbox"/> ライフライン（電気、医療用ガス、吸引、空調、水道）の確認指示 <input type="checkbox"/> 緊急時対応（気管チューブやカテーテル類の計画外抜去に伴う気道確保、出血・循環動態変動への対応） <input type="checkbox"/> 病棟内の被害状況を確認指示 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> トリアージ区分の確認指示 <input type="checkbox"/> ライフライン途絶時は、各自の問題に対応 電気：必要な医療機器の電源確保、消費電力の見直し 医療用ガス：MEセンターに依頼し、人工呼吸器稼働のためのコンプレッサー、酸素ボンベの配備。携帯用吸引器の配備 <input type="checkbox"/> 避難の必要性を判断 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ライフラインの復旧見込みの確認 <input type="checkbox"/> 薬剤、医療資源の在庫状況および納入見込みの確認 <input type="checkbox"/> 勤務者以外の安全確認、勤務シフトの検討 <input type="checkbox"/> 本部も含めた医療搬送計画の立案 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> NICUの機能維持 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 通常業務への復旧 <p>【看護師】</p> <p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 入院患者・家族等の安全を確認する <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認し責任者への報告 <input type="checkbox"/> 発災時報告の実施 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 災害対策本部への定時報告 <input type="checkbox"/> 院外も含めた部署の看護職員の安全を確認する <input type="checkbox"/> 育児中の看護職員への支援 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後3日間の勤務者を確保する（労務調整） <input type="checkbox"/> 受持ち患者の再編をする <input type="checkbox"/> 栄養管理室に入院患者の食事と在庫状況の確認

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
西6階 病棟・周産母子センター(新生児部門)	中斷不可		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 看護職員の食事の確保 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> 病棟内のベッドコントロール開始 (1週間以内) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者を確保する <input type="checkbox"/> 患者食の提供を確認 <input type="checkbox"/> 被災地の状況確認し入院受け入れ準備 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持確認
	3日以内	入院患者の診療 (診療継続の可否の判断、職員の確保、医療資器材確保)	<p>【看護師】 (発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 診療支援システム、アクシスの稼働確認 <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認をし、責任者へ報告する (3時間以内) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD関連の物品の在庫確認 <input type="checkbox"/> 患者食の提供の確保 <input type="checkbox"/> 病棟備蓄の職員食への提供準備 <input type="checkbox"/> 病院外の職員の安否確認し災害ダイヤルへの登録をチェックする <input type="checkbox"/> MEセンター管理の輸液ポンプ、シリジポンプ等の在庫確認 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、洗濯室の稼働確認 <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認 <input type="checkbox"/> 診療支援システム、アクシスが稼働しない場合、紙カルテの運用 <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部の稼働状況を確認 <input type="checkbox"/> 職員派遣センター経由のボランティア要請と受け入れ準備 <input type="checkbox"/> 看護師・医師や他職種の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 育児中の看護職員への支援 <input type="checkbox"/> 軽症患者の退院支援と新規入院患者の受け入れ準備 (1週間以内) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品・SPD関連の物品の供給状況確認 <input type="checkbox"/> リネン類・洗濯室・清掃状況確認 <input type="checkbox"/> 被災後2週間の勤務者を確保 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援依頼と受け入れ
	3時間以内	入院の受け入れ準備	<p>【看護師】 (発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 入院患者・家族の安全を確保する <input type="checkbox"/> 診療支援システム、アクシスの稼働確認 <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認をする (3時間以内) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD関連の物品の在庫確認 <input type="checkbox"/> 空床の確認、受け入れ要件を確認する <input type="checkbox"/> 病棟内でのベッドコントロール実施 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、洗濯室の稼働確認 <input type="checkbox"/> 手術日、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認 <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD関連の物品の在庫確認 <input type="checkbox"/> 診療支援システム、アクシスが稼働しない場合、紙カルテの運用 <input type="checkbox"/> MEセンター管理の輸液ポンプ、シリジポンプ等の稼働状況確認 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、洗濯室の稼働状況確認 <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認 <input type="checkbox"/> 被災後3日間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ (1週間以内) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> リネン類の供給状況の確認 <input type="checkbox"/> 空床の確認と患者受け入れ状況の確認

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
西6階 病棟 ・ 周産母子 センター (新生児部門)	3時間以内	入院の受け入れ準備	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後2週間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> 空床の確認と新規入院患者受け入れのための体制構築
	3日以内	産科病棟に同室の正常新生児の診療、生命維持	<p>【医師】 (発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに基づき、患者・スタッフの安全確認、建物・通信の状況、医療機器・ライフラインの状況を確認指示 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 産科スタッフとともに、避難の必要性を判断 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 薬剤、医療資源の在庫状況および納入見込みの確認指示 <input type="checkbox"/> 産科スタッフとともに、入院期間の調整、早期退院可否を判断 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 新生児室の機能維持 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 通常業務への復旧
	24時間以内	院内のハイリスク分娩の立会い、新生児蘇生	<p>【医師】 (発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに基づき、患者・スタッフの安全確認、建物・通信の状況、医療機器・ライフラインの状況を確認 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 産科スタッフとともに分娩進行中・入院管理中の母体・胎児に関する情報を共有 <input type="checkbox"/> 空床ベッドの確認 <input type="checkbox"/> 県内の他の周産期センターの情報収集 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ライフラインの復旧見込みの確認 <input type="checkbox"/> 薬剤、医療資源の在庫状況および納入見込みの確認 <input type="checkbox"/> 他施設への母体搬送・新生児搬送の必要性を判断 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 周産期センターの機能維持 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 通常業務への復旧
	3日以内	院外発生のハイリスク母体の受け入れ	<p>【医師】 (発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに基づき、患者・スタッフの安全確認、建物・通信の状況、医療機器・ライフラインの状況を確認 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 産科スタッフとともに入院管理中の母体・胎児に関する情報を共有 <input type="checkbox"/> 空床ベッドの確認 <input type="checkbox"/> 県内の他の周産期センターの情報収集 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ライフラインの復旧見込みの確認 <input type="checkbox"/> 薬剤、医療資源の在庫状況および納入見込みの確認 <input type="checkbox"/> 産科スタッフとともに母体搬送受け入れの可否を判断 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 周産期センターの機能維持とともに母体搬送の受け入れ <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 通常業務への復旧
	3日以内	院外発生のハイリスク新生児の受け入れ	<p>【医師】 (発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに基づき、患者・スタッフの安全確認、建物・通信の状況、医療機器・ライフラインの状況を確認 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 空床ベッドの確認 <input type="checkbox"/> 県内の他の周産期センターの情報収集 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ライフラインの復旧見込みの確認 <input type="checkbox"/> 薬剤、医療資源の在庫状況および納入見込みの確認 <input type="checkbox"/> スタッフとともに新生児搬送受け入れの可否を判断

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
西6階 病棟 ・ 周産母子センター(新生児部門)	3日以内		<p>(1週間以内) <input type="checkbox"/> NICU の機能維持とともに新生児搬送の受け入れ、他施設へのコーディネート (2週間以内) <input type="checkbox"/> 通常業務への復旧</p>
		生活支援	<p>【看護師】 (発災直後) <input type="checkbox"/> 病棟保有オムツ、おしりふきの在庫数の確保 <input type="checkbox"/> 毛布寝具の確保 (3時間以内) <input type="checkbox"/> スタッフ各自の非常食準備の確認 <input type="checkbox"/> 被災時対応の家族への周知</p>
西7階 病棟	中断不可		<p>(発災直後) <input type="checkbox"/> 入院患者・家族（面会者）の安全を確認する <input type="checkbox"/> 不在患者の有無及び居場所の確認・迎えの手配をする <input type="checkbox"/> 建物・ライフライン（電気・水道・排水・電話）の安全を確認し責任者へ報告する <input type="checkbox"/> 病棟設備（酸素・吸引・医療ガス・医療機器）の被害状況を確認する <input type="checkbox"/> 発災時報告をする (3時間以内) <input type="checkbox"/> 災害対策本部へ定時報告をする <input type="checkbox"/> 災害対策本部からの情報の伝達・共有をする <input type="checkbox"/> 病棟医師との情報の共有 <input type="checkbox"/> 災害対策本部の指示に従い、必要時患者家族の避難誘導をする（避難経路の安全を確認する） <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品・SPD 物品・リネン類の在庫状況を確認する <input type="checkbox"/> 酸素ボンベの病棟在庫を確認する <input type="checkbox"/> 受け持ち患者の再編を行い、多数傷病者受入れ部門へスタッフを派遣する <input type="checkbox"/> 病棟スタッフの安全を確認する（勤務していないスタッフ含む） (3日以内) <input type="checkbox"/> 災害発生後3日間の勤務体制を整える <input type="checkbox"/> 入院患者の治療方針について病棟医師と情報共有する <input type="checkbox"/> 退院調整を開始する <input type="checkbox"/> 入院患者の食事が確保できているか確認する <input type="checkbox"/> 経管栄養患者の栄養剤を確保する（患者持ちの在庫確認、院内の在庫確認） <input type="checkbox"/> 看護部からの看護職員応援の依頼、および要請に応じて派遣する <input type="checkbox"/> 病棟スタッフの非常食・水を確保する (1週間以内) <input type="checkbox"/> 災害発生後1週間の勤務体制を整える <input type="checkbox"/> 入院患者の治療方針について病棟医師と情報共有する <input type="checkbox"/> 入院患者の食事を確保ができているか確認する <input type="checkbox"/> 経管栄養患者の栄養剤を確保する（患者持ちの在庫確認、院内の在庫確認） <input type="checkbox"/> 看護部からの看護職員応援の依頼、および要請に応じて派遣する (2週間以内) <input type="checkbox"/> 上記項目の機能が維持できているか確認する</p>
		入院患者の生命の安全確保	
	3日以内		<p>(発災直後) <input type="checkbox"/> 診療支援システムが稼働するか確認する <input type="checkbox"/> 建物・ライフライン（電気・水道・排水・電話）の安全を確認し責任者へ報告する <input type="checkbox"/> 病棟設備（酸素・吸引・医療ガス・医療機器）の被害状況を確認する (3時間以内) <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品・SPD 物品・リネン類の在庫状況を確認する <input type="checkbox"/> 入院患者の食事が確保できるか確認する <input type="checkbox"/> 経管栄養患者の栄養剤を確保する（患者持ちの在庫確認、院内の在庫確認） <input type="checkbox"/> 入院患者の治療方針について病棟医師と情報共有する <input type="checkbox"/> 退院調整を開始する <input type="checkbox"/> 新規入院患者の受け入れ準備をする (3日以内) <input type="checkbox"/> 軽症患者の退院調整をする <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品・SPD 物品・リネン類の在庫状況・供給状況を確認する</p>
		入院患者の診療	

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）	
西7階 病棟	3日以内	新規入院患者の受け入れと診察	(1週間以内) <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品・SPD 物品・リネン類の供給状況を確認する (2週間以内) <input type="checkbox"/> 上記項目の機能が維持できているか確認する (発災直後) <input type="checkbox"/> 診療支援システムが稼働するか確認する <input type="checkbox"/> 建物・ライフライン（電気・水道・排水・電話）の安全を確認する <input type="checkbox"/> 病棟設備（酸素・吸引・医療ガス・医療機器）の被害状況を確認する (3時間以内) <input type="checkbox"/> 空床を確認する <input type="checkbox"/> 退院調整を開始する <input type="checkbox"/> 病棟医師と緊急入院患者受け入れについて情報共有・相談する <input type="checkbox"/> 新規入院患者の食事が確保できるか確認する <input type="checkbox"/> 経管栄養剤の院内在庫を確認する <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品・SPD 物品・リネン類の在庫状況を確認する (3日以内) <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品・SPD 物品・リネン類の在庫状況・供給状況を確認する (1週間以内) <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品・SPD 物品・リネン類の供給状況を確認する (2週間以内) <input type="checkbox"/> 上記項目の機能が維持できているか確認する	
	3時間以内			
	3日以内			
	生活支援	生活支援	(発災直後) <input type="checkbox"/> 建物・ライフライン（電気・水道・排水・電話）の安全を確認する (3時間以内) <input type="checkbox"/> 清潔ケアに必要な物品（清拭タオル・おむつなど）の在庫状況を確認する <input type="checkbox"/> 病棟内のトイレ（病室・職員用）が使用可能か確認する（必要時、非常用トイレの準備） <input type="checkbox"/> 入院患者の食事が確保できるか確認する <input type="checkbox"/> 経管栄養患者の栄養剤を確保する（患者持ちの在庫確認、院内の在庫確認） <input type="checkbox"/> 病棟スタッフの安全を確認する（勤務していないスタッフ含む） <input type="checkbox"/> 病棟スタッフ用非常食の配布準備 <input type="checkbox"/> 帰宅困難な職員がいないか確認する (3日以内) <input type="checkbox"/> 清潔ケアに必要な物品（清拭タオル・おむつなど）の在庫状況・供給状況を確認する	
西8階 病棟	中斷不可	安全確保	(発災直後) <input type="checkbox"/> アクションカードに基づき行動する。 <input type="checkbox"/> 患者・職員の安全確認 <input type="checkbox"/> 患者の所在把握（検査治療で病棟外患者あり） <input type="checkbox"/> 移送方法の確認 <input type="checkbox"/> 建物・電気・蒸気・水道・通信の状況を確認する <input type="checkbox"/> 発災時報告の実施 (3時間以内) <input type="checkbox"/> 病院外職員の安否確認と応援要員の確保 <input type="checkbox"/> 患者食、職員食の確認 <input type="checkbox"/> 災害対策本部への定時報告 (3日以内) <input type="checkbox"/> 被災後 3 日間の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 帰宅困難職員の休憩室の確保 <input type="checkbox"/> 入院患者の食事の確認 <input type="checkbox"/> 絶食患者の点滴確保 (1週間以内) <input type="checkbox"/> 被災後 1 週間の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 帰宅困難職員の休憩室の確保 <input type="checkbox"/> 患者食の確認	
	3日以内			
		生活支援	(発災直後) <input type="checkbox"/> アクションカードに基づき行動 <input type="checkbox"/> 建物・電気・蒸気・水道・通信の状況を確認する (3時間以内) <input type="checkbox"/> 病院外職員の安否確認 <input type="checkbox"/> 患者食、職員食の確認 <input type="checkbox"/> 子育て、家族の介護をしている職員の帰宅などの検討	

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
西8階 病棟			(3日以内) <input type="checkbox"/> 排泄物品確保（非常用トイレ準備、ポータブルトイレ、オムツ、ストーマ用品)
	1時間以内	多数傷病者、受入体制構築	(発災直後) <input type="checkbox"/> アクションカードに基づき行動 (3時間以内) <input type="checkbox"/> 自宅退院可能な患者、中止可能な治療の検討 <input type="checkbox"/> 緊急入院やベッドコントロールのための病床確保 <input type="checkbox"/> 応援要請等の指示に従う (3日以内) <input type="checkbox"/> 災害対策本部の指示を受けて黄色エリアの応援要員選定
	1時間以内	通常診療業務	(発災直後) <input type="checkbox"/> アクションカードに基づき行動 <input type="checkbox"/> 患者・職員の安全確認 <input type="checkbox"/> 患者の所在把握（検査治療で病棟外患者あり） <input type="checkbox"/> 建物・電気・蒸気・水道・通信の状況を確認する <input type="checkbox"/> 診療システムの稼働確認、システム中止時の紙指示用紙の準備 <input type="checkbox"/> 医師、看護師の確保 (3時間以内) <input type="checkbox"/> 自宅退院可能な患者、中止可能な治療の検討 <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD関連の物品在庫確認 <input type="checkbox"/> 輸液・シリンジポンプなど医療機器使用している患者の作動確認または手動への切り替え (3日以内) <input type="checkbox"/> 点滴・患者食事・トイレ・内服薬の確保
	3日以内	災害時の地域医療機関の支援	(発災直後) <input type="checkbox"/> アクションカードに基づき行動 (3時間以内) <input type="checkbox"/> 自宅退院可能な患者、中止可能な治療の検討 (3日以内) <input type="checkbox"/> 後方支援介入患者が自宅退院可能か検討 <input type="checkbox"/> 被災地からの緊急患者受け入れ
西9階 病棟	中斷不可	CCU、一般病床入院患者の診療、生命維持	(発災直後) <input type="checkbox"/> 生命維持装置（人工呼吸器、NPPV、補助循環装置、シリンジポンプ、輸液ポンプ）生体モニターの運転状況、接続状況の確認 <input type="checkbox"/> 緊急時対応（事故抜去や自然抜去に伴う、気道緊急、出血、循環動態変動への対応） <input type="checkbox"/> カテコラミン、抗不整脈薬等の使用患者把握と作動確認、循環動態変動への対応 <input type="checkbox"/> 輸液ポンプから手動滴下への変更 <input type="checkbox"/> 中央配管からの酸素供給・吸引装置稼働の確認 <input type="checkbox"/> 不要なポンプは電源OFFし、ラインロック <input type="checkbox"/> 避難経路確保 <input type="checkbox"/> 発災時報告実施 (3時間以内) <input type="checkbox"/> 不要な消費電力の見直し <input type="checkbox"/> 生命維持装置の優先順位も含めた主要な医療機器の電源確保 <input type="checkbox"/> アクションカードに従い、ME機器、酸素ボンベ必要数の把握 <input type="checkbox"/> 他病棟からの重症患者のCCU受け入れ調整 <input type="checkbox"/> ライフライン（電気、水道、水漏れ）の異常確認 <input type="checkbox"/> 壁・窓・天井の破損の有無確認、二次災害の予防 <input type="checkbox"/> 診療システム、GAIAの稼働状況の確認 <input type="checkbox"/> 勤務者以外の安全確認 <input type="checkbox"/> 勤務シフトの検討 <input type="checkbox"/> 搬送手段の確保 (3日以内) <input type="checkbox"/> 電力を消費する生命維持装置の優先順位付け、電源確保 <input type="checkbox"/> 薬剤・医療資源の在庫状況および納入見込みの確認
	中斷不可	院外新規発生の集中治療該当患者のCCU受け入れ	(発災直後) <input type="checkbox"/> 空床ベッドの確認 <input type="checkbox"/> 医療機器必要物品の確保

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
西9 階 病棟	中斷不可		<p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CCU入室患者の一般病棟退室可能な患者の検討 <input type="checkbox"/> 入室の準備 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 薬剤・医療資源の在庫状況および納入見込みの確認 <input type="checkbox"/> 必要があれば派遣要員の確保
	3日以内	入院患者の治療、安全な生活の確保と維持	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 生命維持装置（人工呼吸器、NPPV、補助循環装置、シリンジポンプ、輸液ポンプ）、生体モニターの運転状況、接続状況の確認 <input type="checkbox"/> 緊急時対応（事故抜去や自然抜去に伴う、気道緊急、出血、循環動態変動への対応） <input type="checkbox"/> カテコラミン、抗不整脈薬等の使用患者把握と作動確認、循環動態変動への対応 <input type="checkbox"/> 避難経路確保 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 不要な消費電力の見直し <input type="checkbox"/> 生命維持装置の優先順位も含めた主要な医療機器の電源確保 <input type="checkbox"/> アクションカードに従い、ME機器、酸素ボンベ必要数の把握 <input type="checkbox"/> 他病棟からの重症患者のCCU受け入れ調整 <input type="checkbox"/> ライフライン（電気、水道、水漏れ）の異常確認 <input type="checkbox"/> 壁・窓・天井の破損の有無確認、二次災害の予防 <input type="checkbox"/> 診療システム、GAI Aの稼働状況の確認 <input type="checkbox"/> 勤務者以外の安全確認 <input type="checkbox"/> 勤務シフトの検討 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> スタッフの就寝場所の確保 <input type="checkbox"/> ユニフォームの洗濯状況、手袋、ガウン、帽子の補充状況確認 <input type="checkbox"/> 手洗い石鹼、ゴージャーの在庫状況確認
西10 階 病棟	中斷不可	入院患者の生命の安全確保と療養環境の保持、患者ケアを行う看護師の確保	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 部署の看護師の安否確認（緊急連絡網による安否確認） <input type="checkbox"/> 入院患者・面会者の安否確認 <input type="checkbox"/> 避難経路の確保 <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認し責任者への報告 <input type="checkbox"/> 発災時報告の実施 <input type="checkbox"/> 医師と患者治療の継続について相談 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 災害対策本部への定時報告 <input type="checkbox"/> 作業スペースの確保 <input type="checkbox"/> 治療室が使用できるかの確認 <input type="checkbox"/> 処置が必要な患者の把握 <input type="checkbox"/> 入院患者の食事の確認（栄養剤の病棟在庫と必要量の確認） <input type="checkbox"/> 医師、看護師の食事の確保 <input type="checkbox"/> 受持ち患者の再編、勤務者の確保（日勤・夜勤） <input type="checkbox"/> 給湯・給水・トイレ使用の確認 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 受持ち患者の再編、被災後の勤務者を確保 <input type="checkbox"/> ディスポタオル等の清潔ケア物品の確保 <input type="checkbox"/> リネン、病衣の調達と調整 <input type="checkbox"/> 汚染物、廃棄物の処理と保管場所の確保 <input type="checkbox"/> 要介護者がいる看護師への対応 <input type="checkbox"/> ベッドの調整 <input type="checkbox"/> 吸引物品提供に関するメディケアライフとの連携 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者を確保する <input type="checkbox"/> 患者食の提供を確認 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持
	3日以内	入院患者の診療	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 診療支援システム、部門システムの稼働確認 <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認をし、責任者へ報告する（中央配管） <input type="checkbox"/> 治療室の機材の稼働状況の確認（耳鼻科ユニット）

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
西 10 階 病棟	3日以内	入院患者の診療	<p>(3 時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD 関連の物品の在庫確認 <input type="checkbox"/> 患者食の提供の確保（栄養剤の病棟在庫と必要量の確認） <input type="checkbox"/> 病棟備蓄の職員食への提供準備 <input type="checkbox"/> 病院外の職員の安否確認し災害ダイヤルへの登録をチェックする <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認 <p>(3 日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認 <input type="checkbox"/> 看護師の勤務者確保、医師の勤務状況確認 <input type="checkbox"/> 軽症患者の退院調整 <input type="checkbox"/> 呼吸管理物品（気管カニューレや酸素等）や経管栄養物品等の病棟在庫と必要量の確認 <input type="checkbox"/> 必要時、トリアージ（黄）エリアへの応援派遣 <p>(1 週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後 1 週間の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品・SPD 関連の物品の供給状況確認 <input type="checkbox"/> リネン類・洗濯室・清掃状況確認 <p>(2 週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持
	3日以内	新規入院患者の受け入れと診察	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> スタッフの安否確認 <input type="checkbox"/> 入院患者、面会者の安全を確保 <input type="checkbox"/> 診療支援システム、部門システムの稼働確認 <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認をする <input type="checkbox"/> 治療室の機材の稼働状況の確認（耳鼻科ユニット） <p>(3 時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD 関連の物品の在庫確認 <input type="checkbox"/> 空床の確認、受け入れ要件を確認 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫確認 <input type="checkbox"/> 手術室稼働状況を確認（緊急手術が可能か） <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD 関連の物品の在庫確認 <p>(3 日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、洗濯室の稼働状況確認 <input type="checkbox"/> 手術部、材料部の稼働状況を確認 <input type="checkbox"/> 被災後の勤務者確保 <input type="checkbox"/> ベッドコントロール依頼と受け入れ <p>(1 週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後の勤務者確保 <input type="checkbox"/> リネン類の供給状況の確認 <input type="checkbox"/> 空床の確認と患者受け入れ状況の確認 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援依頼と受け入れ <p>(2 週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持確認
西 11 階 病棟	中断不可	自部署の現状把握（患者・看護師・看護助手・建物・ライフライン）と入院患者の生命の安全確保	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 初動期アクションカードに則って行動する <input type="checkbox"/> 入院患者・家族の安全を確認する <input type="checkbox"/> 部署の看護師、看護助手の安全を確認する <input type="checkbox"/> 部署の建物の安全を確認する <input type="checkbox"/> 部署のライフラインの状況を確認する <p>(3 時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病院外にいる看護師・看護助手の安否を確認する <input type="checkbox"/> 診療支援システムの稼働状況を確認する <input type="checkbox"/> 部署の看護師の勤務状況（勤務可能かどうか）を確認し、シフトの調整を行う <input type="checkbox"/> 患者・職員の非常食の確認をおこなう <input type="checkbox"/> トイレが使用可能かどうかを確認し、使用不可の場合は仮設トイレの設置をする <p>(3 日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 担当エリアへ部署の看護師を派遣する（赤エリア） <input type="checkbox"/> 直近 3 日間の勤務者の確保、勤務調整を行う

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
西 11 階 病棟	中斷不可		<p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 発災後 1週間の勤務調整を行う <input type="checkbox"/> 部署の看護師・看護助手の食料の確保を行う <input type="checkbox"/> 部署スタッフの交通手段、休息、食事の状況などの情報収集をし、看護部と共有する <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後 2週間の勤務者の確保、勤務調整を行う <input type="checkbox"/> 部署スタッフの交通手段、休息、食事の状況などの情報収集をし、看護部と共有する
	3日以内	入院患者の診療	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 初動期アクションカードに則って行動する <input type="checkbox"/> 入院患者・家族、来訪者の安全を確認し、待機場所、避難誘導する <input type="checkbox"/> 患者に繋いでいる治療デバイス（ME機器・O2供給など）の作動確認 <input type="checkbox"/> 部署の医療スタッフの安否確認 <input type="checkbox"/> アシスト項目に準じる <input type="checkbox"/> アシストに入力する。アシスト使用不可の場合は紙媒体で報告 <p>(1時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アシスト項目に準じる <input type="checkbox"/> アシストに入力する。アシスト使用不可の場合は紙媒体で報告 <input type="checkbox"/> 部署不在の患者の安全を確認する <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 治療継続の可否を主治医とともに判断し、帰宅可能か否かを決定する <input type="checkbox"/> 使用必須の薬剤や器材、衛生材料等の在庫を確認する（医療資材確保） <input type="checkbox"/> 新規患者（ベッドコントロール含む）の受け入れ準備 <input type="checkbox"/> 入院患者数に応じて派遣可能スタッフの見極め <input type="checkbox"/> 応援職員依頼 <input type="checkbox"/> 院外にいる医療スタッフの安否確認 <input type="checkbox"/> 登院可能なスタッフの確保 <input type="checkbox"/> 看護師のシフト編成を行う <input type="checkbox"/> 赤エリア派遣看護師を決定する <input type="checkbox"/> MITSシステムの稼働確認、使用できない場合は伝票運用の準備 <p>(1日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 患者・職員の非常食の確認 <input type="checkbox"/> 衛生材料等の調達 ストーマ装具の在庫確認 <input type="checkbox"/> 患者の清潔保持 <input type="checkbox"/> 帰宅困難医療スタッフへの支援 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 直近一週間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫と供給状況の確認 <input type="checkbox"/> 入院患者（緊急、ベッドコントロール等）受け入れのための体制構築
	3時間以内	新規入院患者の受け入れと診療	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 診療支援システムが稼働するか確認する <input type="checkbox"/> 建物・ライフライン（電気・水道・排水・電話など）の確認と確保 <input type="checkbox"/> 病棟設備（酸素・吸引・医療ガス・医療機器）の被害状況を確認する <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病棟内のベッドコントロールを開始する <input type="checkbox"/> 病棟医師と緊急入院患者受け入れについて情報共有・相談をする <input type="checkbox"/> 空床を確認する <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品・SPD 物品・リネン類の在庫状況を確認する <input type="checkbox"/> 入院患者の食事が確保できるか確認する <input type="checkbox"/> 経管栄養剤の院内在庫を確認する <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品・SPD 物品・リネン類の在庫状況を確認する <input type="checkbox"/> 入院患者の食事が確保できるか確認する <input type="checkbox"/> 経管栄養剤の院内在庫を確認する <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品・SPD 物品・リネン類の在庫状況を確認する <input type="checkbox"/> 入院患者の食事が確保できるか確認する <input type="checkbox"/> 経管栄養剤の院内在庫を確認する <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能が維持できているか確認する

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
西 11 階 病棟	3日 以内	生活支援	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 建物・ライフライン（電気・水道・排水・電話など）の確認と確保 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 清潔ケアに必要な物品（清拭タオル、おむつ等）の在庫状況を確認する <input type="checkbox"/> 病棟内のトイレ（病室・職員用）が使用できるか確認し、必要時は非常用トイレの準備をする <input type="checkbox"/> 入院患者の食事が確保できるか確認する <input type="checkbox"/> 経管栄養剤の院内在庫を確認する <input type="checkbox"/> 病棟スタッフの安全と生活状況を確認する（出勤していないスタッフも含む） <input type="checkbox"/> 病棟スタッフ用非常食の配布準備 <input type="checkbox"/> 帰宅困難スタッフの確認 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 清潔ケアに必要な物品（清拭タオル、おむつ等）の在庫状況を確認する <input type="checkbox"/> 入院患者の食事が確保できるか確認する <input type="checkbox"/> 経管栄養剤の院内在庫を確認する <input type="checkbox"/> 帰宅困難スタッフの生活用品の確保と確認
西 12 階 病棟	中斷 不可	職員・入院患者の 生命の安全確保	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 勤務している職員の安全確認 <input type="checkbox"/> 入院患者・付き添い家族の安全確認 <input type="checkbox"/> 患者状態一括一覧表の携帯 <input type="checkbox"/> アクションカードの携帯 <input type="checkbox"/> 部署の建物・ライフラインの確認 <input type="checkbox"/> モニター類・ナースコール稼働、中央配管の状況確認 <input type="checkbox"/> 発災時報告、責任者の決定 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 傷病者・状態変化の患者への対応 <input type="checkbox"/> 勤務者以外の看護職員の安否確認（防災用LINE使用） <input type="checkbox"/> 職員家族の安否確認 <input type="checkbox"/> 病棟での役割を決定、要請があれば応援派遣 <input type="checkbox"/> 酸素ボンベの在庫確認 <input type="checkbox"/> 定時報告 <input type="checkbox"/> 被災直後の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 患者食・職員食の確認と確保 <input type="checkbox"/> 情報入手手段の確保（ラジオ、携帯型テレビ等） <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 入院患者の調整（退院調整・手術の調整）、ベッドの確保 <input type="checkbox"/> 薬品・物品・衛生材料・リネン類の在庫確認と使用量の調整 <input type="checkbox"/> 被災後3日間の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 他部門への応援要員の確保 <input type="checkbox"/> 患者食・職員食の確認と確保 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 他部門への応援要員の確保 <input type="checkbox"/> 患者食・職員食の確認と確保 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後2週間の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 他部門応援要員の確保
	3時間 以内に 着手	入院患者の診療	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 入院患者・付き添い家族の安全確認 <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備・診療機器の被害状況、稼働状況確認 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 薬品・物品・リネン類の在庫確認と必要量の把握 <input type="checkbox"/> 手術部・検査部・外来・薬剤部・材料部の稼働状況確認 <input type="checkbox"/> 予定手術の調整 <input type="checkbox"/> 被災直後の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 患者食・職員食の確認と確保 <input type="checkbox"/> 紙カルテや紙伝票の確保、場所の確認 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 入院患者の調整（退院調整・手術の調整） <input type="checkbox"/> 新規入院患者の調整 <input type="checkbox"/> 職員家族の安否確認

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
西 12 階 病棟	3 時間以内	新規患者の受け入れと診療	<p>□ 患者食・職員食の確認と確保（1週間以内）</p> <p>□ 薬品・物品・衛生材料・リネン類の供給状況確認</p> <p>□ 洗濯室稼働・清掃状況の確認 (2週間以内)</p> <p>□ 患者食の確認と確保</p>
			<p>(発災直後)</p> <p>□ 入院患者・付き添い家族の安全確保 (3時間以内)</p> <p>□ 新規入院予定患者・空床の把握</p> <p>□ 外来・手術部の稼働状況確認</p> <p>□ 新規予定入院患者の調整と入院患者の調整（退院調整・手術の調整） (3日以内)</p> <p>□ 被災後3日間の新規入院予定患者の調整</p> <p>□ 急患受け入れの調整</p> <p>□ 手術部の稼働状況確認と手術件数の調整、確認</p> <p>□ 新規入院患者の食事の確認と確保 (1週間以内)</p> <p>□ 被災後1週間の新規入院予定患者の調整</p> <p>□ 急患受け入れの調整</p> <p>□ 手術部の稼働状況確認と手術件数の調整、確認</p> <p>□ 新規入院患者の食事の確認と確保 (2週間以内)</p> <p>□ 被災後2週間の新規入院予定患者の調整</p> <p>□ 急患受け入れの調整</p> <p>□ 手術部の稼働状況確認と手術件数の調整、確認</p> <p>□ 新規入院患者の食事の確認と確保</p>
西 13 階 病棟	3 日 以内	生活支援	<p>(発災直後)</p> <p>□ 子育て中のスタッフへの支援、子の迎えの調整</p> <p>□ 部署の建物・ライフラインの確認 (3時間以内)</p> <p>□ 患者食・職員食の確認と確保</p> <p>□ 薬品・物品・リネン類の在庫確認と必要量の把握</p> <p>□ 排泄物の処理方法・物品の在庫の確認 (3日以内)</p> <p>□ 患者食・職員食の確認と確保</p> <p>□ 新規入院患者の食事の確認と確保</p> <p>□ 排泄物の処理方法・保管場所の確認・物品の確保 (1週間以内)</p> <p>□ 患者食・職員食の確認と確保</p> <p>□ 薬品・物品・衛生材料・リネン類の供給状況確認</p> <p>□ 洗濯室稼働・清掃状況の確認 (2週間以内)</p> <p>□ 患者食の確認と確保</p> <p>□ 新規入院患者の食事の確認と確保</p>
			<p>(発災直後)</p> <p>□ アクションカードに従い、要員の安全確認、建物・電気・水道・ガス・通信の状況を確認する</p> <p>□ 入院患者の安全を確認する</p> <p>□ 精神保健指定医の確保</p> <p>□ 隔離中・身体拘束中の患者、護送患者の移動手段の確認</p> <p>□ 任意入院以外の入院形態の患者の処遇について精神保健指定医と情報共有を行う</p> <p>□ 部署の建物・設備の安全確認し責任者への報告</p> <p>□ 発災時報告の実施 (3時間以内)</p> <p>□ 災害対策本部への定時報告</p> <p>□ 院外も含めた部署の看護職員の安全を確認する</p> <p>□ 育児中の看護職員への支援（必要時）</p> <p>□ 受持ち患者の再編を行い、多数傷病受け入れ部門等への応援派遣の完了</p> <p>□ 入院患者の家族からの電話対応</p>

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
西13階 病棟	1時間以内	入院患者の生命の安全確保	<p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後3日間の勤務者を確保する（労務調整） <input type="checkbox"/> 受持ち患者の再編をする <input type="checkbox"/> 入院患者の食事の確認 <input type="checkbox"/> 看護職員の食事の確保 <input type="checkbox"/> 各トリアージポストへの応援要員を確保する <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> 病棟内のベッドコントロール開始 <input type="checkbox"/> 外来通院患者からの電話対応並びに健康観察 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者を確保する <input type="checkbox"/> 患者食の提供を確認 <input type="checkbox"/> 被災地の状況確認し入院受け入れ準備 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持確認
	中斷不可	入院患者の診療	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに従い、要員の安全確認、建物・電気・水道・ガス・通信の状況を確認する <input type="checkbox"/> 入院患者・家族等の安全を確認する <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認し責任者への報告 <input type="checkbox"/> 診療支援システム、部門システムの稼働確認 <input type="checkbox"/> 発災時報告の実施 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 災害対策本部への定時報告 <input type="checkbox"/> 院外も含めた部署の看護職員の安全を確認する <input type="checkbox"/> 育児中の看護職員への支援（必要時） <input type="checkbox"/> 病棟内のベッドコントロール実施 <input type="checkbox"/> 受持ち患者の再編を行い、多数傷病受け入れ部門等への応援派遣の完了 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後3日間の勤務者を確保する（労務調整） <input type="checkbox"/> 受持ち患者の再編をする <input type="checkbox"/> 入院患者の食事の確認 <input type="checkbox"/> 看護職員の食事の確保 <input type="checkbox"/> 各トリアージポストへの応援要員を確保する <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> 病棟内のベッドコントロール開始 <input type="checkbox"/> 職員の家族の安否確認 <input type="checkbox"/> 消耗品の選定と拡充の見通しの確認 <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD関連の物品の在庫確認 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、洗濯室の稼働状況確認 <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認 <input type="checkbox"/> MEセンター管理の輸液ポンプ、シリンジポンプ等の稼働状況確認 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者を確保する <input type="checkbox"/> 患者食の提供を確認 <input type="checkbox"/> 被災地の状況確認し入院受け入れ準備 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ <input type="checkbox"/> 職員の勤務の見直しと休息の確保 <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD関連の物品の在庫確認 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、洗濯室の稼働状況確認 <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認 <input type="checkbox"/> MEセンター管理の輸液ポンプ、シリンジポンプ等の稼働状況確認 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持確認
	中斷不可	新規入院患者の受け入れと診察	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 入院患者・家族の安全を確保する <input type="checkbox"/> 診療支援システム、部門システムの稼働確認 <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認をする

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
西 13 階 病棟	中斷不可	新規入院患者の受け入れと診察	<p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 空床の確認、受け入れ要件を確認する <input type="checkbox"/> 病棟内のベッドコントロール実施 <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD関連の物品の在庫確認 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、洗濯室の稼働状況確認 <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認 <input type="checkbox"/> MEセンター管理の輸液ポンプ、シリンジポンプ等の稼働状況確認 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後3日間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> 任意入院の患者の入院継続の必要性と退院希望の確認 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD関連の物品の在庫確認 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、洗濯室の稼働状況確認 <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認 <input type="checkbox"/> MEセンター管理の輸液ポンプ、シリンジポンプ等の稼働状況確認 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> 空床の確認と患者受け入れ状況の確認 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ <input type="checkbox"/> 被災地域の精神科病院の被災状況の確認と受け入れ体制の準備 <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD関連の物品の在庫確認 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、洗濯室の稼働状況確認 <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認 <input type="checkbox"/> MEセンター管理の輸液ポンプ、シリンジポンプ等の稼働状況確認 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持確認 <input type="checkbox"/> 被災後2週間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> 空床の確認と新規入院患者受け入れのための体制構築（仙台市内の病院との連携特に身体合併患者）
西 14 階 病棟	中斷不可	入院患者の生命の安全確保	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに基づき行動する <input type="checkbox"/> 職員の安全を確認する <input type="checkbox"/> 入院患者・付き添い者の安全確保、機器の起動確認、不在患者の把握し、師長・リーダーへ報告 <input type="checkbox"/> 不在患者の移送方法確認する <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認し師長・リーダーへ報告する <input type="checkbox"/> 発災時報告の実施(師長またはリーダー) <input type="checkbox"/> 医師への患者・病棟の現状報告、情報共有 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 災害対策本部への定時報告 <input type="checkbox"/> 院外も含めた部署のスタッフの安全確認（防災LINEを活用し、登院可能なスタッフの確保） <input type="checkbox"/> 血糖測定器、ブドウ糖の在庫を確認する <input type="checkbox"/> 入院患者の指示確認(状況に応じて糖尿病患者のインシュリン指示、補食の確認、透析患者の調整など) <input type="checkbox"/> 育児中の看護職員への支援 <input type="checkbox"/> 入院患者の再編を行い、患者受け入れ準備、トリアージ要員へのスタッフ派遣 <input type="checkbox"/> MEセンターの在庫、稼働状況を確認し処置室の輸液ポンプの提供 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後3日間の勤務者を確保する(必要時トリアージ要員も確保する) <input type="checkbox"/> 受け持ち患者の再編をする(入院目的により退院可能患者の選定を行う) <input type="checkbox"/> 各科の担当医師と入院継続の可否を検討する <input type="checkbox"/> 入院患者の食事の確保 <input type="checkbox"/> 院内からの応援の依頼と受け入れの調整 <input type="checkbox"/> 院内ベットコントロールの依頼または受け入れ(空床ベッドの確保) <input type="checkbox"/> 必要時透析患者の転院準備を開始する <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者を確保する(必要時トリアージ要因も確保する) <input type="checkbox"/> 患者の状態に合わせ軽症患者の退院調整を進める(新規入院のため空床ベッドの確保)

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
西 14 階 病棟	中斷不可		<p><input type="checkbox"/> 入院患者の食事を確保 <input type="checkbox"/> 被災地の状況を確認し入院受け入れ準備を始める (2週間以内) <input type="checkbox"/> 上記の機能維持確認</p>
	3日以内	入院患者の診療	<p>(発災直後) <input type="checkbox"/> アクションカードに基づき行動する <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認し師長・リーダーへ報告する <input type="checkbox"/> 診療システム、部門システムの稼働確認 <input type="checkbox"/> 医師への患者・病棟の現状報告、情報共有 (3時間以内) <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD関連の物品の在庫確認 <input type="checkbox"/> 検査部、薬剤部、SPDの稼働状況を確認 <input type="checkbox"/> システム提示の伝票、書類の準備 <input type="checkbox"/> 患者食の提供確保 <input type="checkbox"/> 薬剤部のインシュリン、血糖降下薬など必要な薬剤の備蓄確認 <input type="checkbox"/> 病棟備蓄の職員食の提供準備（糖尿病代謝科は提供内容について医師に確認、血糖降下薬、インシュリン量の確認） <input type="checkbox"/> 各科の医師と入院患者の状態、今後の治療、指示について確認、入院継続について調整する <input type="checkbox"/> 地域連携と転院患者の調整（当院治療不可能な場合） <input type="checkbox"/> MEセンター管理の輸液ポンプ、シリングポンプ等の在庫確認 (3日以内) <input type="checkbox"/> 透析室の稼働確認（透析患者の維持透析の確認） <input type="checkbox"/> 看護師・医師や他職種の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 当科関連患者の受け入れ調整 <input type="checkbox"/> 患者の状態に合わせ軽症患者の退院調整を進める（新規入院のため空床ベッドの確保） <input type="checkbox"/> 育児中の看護職員への支援 (1週間以内) <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 院内ベッドコントロールの依頼または受け入れ <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品・SPD関連物品の供給状況確認 <input type="checkbox"/> リネン類・洗濯室・清掃状況確認 (2週間以内) <input type="checkbox"/> 被災後2週間の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 上記の機能維持確認 <input type="checkbox"/> 予定外退院の患者の再入院調整</p>
3時間以内		新規入院患者の受け入れ調整と診療	<p>(発災直後) <input type="checkbox"/> アクションカードに基づき行動する <input type="checkbox"/> 入院患者・付き添い者の安全確保、機器の起動確認、不在患者の把握し、師長・リーダーへ報告 <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認し師長・リーダーへ報告する <input type="checkbox"/> 発災時報告の実施（師長またはリーダー） (3時間以内) <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD関連の物品の在庫確認 <input type="checkbox"/> 空床の確認、受け入れ可能な患者の条件選定 <input type="checkbox"/> 受け持ち患者の再編をする（入院目的により退院可能患者の選定を行う） <input type="checkbox"/> 検査部、薬剤部、SPDの稼働状況を確認 <input type="checkbox"/> システム提示の伝票、書類の準備 <input type="checkbox"/> 各科の医師と入院患者の状態、今後の治療、指示について確認、入院継続について調整する <input type="checkbox"/> 院内のベッドコントロール受け入れ体制の準備・実施 <input type="checkbox"/> ベッドコントロール受け入れ患者によって、看護職員の応援依頼 (3日以内) <input type="checkbox"/> MEセンター管理の輸液ポンプ、シリングポンプ等の在庫確認 <input type="checkbox"/> 被災後3日間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> 緊急入院などの透析患者受け入れ調整、PD患者の受診調整 <input type="checkbox"/> 軽症患者退院調整と、今後の予定について各科主治医と検討・調整 (1週間以内) <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者確保、必要時院内からの看護職員の応援要請 <input type="checkbox"/> リネン類の供給状況の確認 (2週間以内) <input type="checkbox"/> 被災後2週間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> 空床の確認と各科の新規入院患者の選定、受け入れるための体制構築</p>

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
西 16 階 病棟	中斷不可	入院患者の生命の安全確保（受け持ち看護師）（リーダー看護師）	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに従い行動する <input type="checkbox"/> リーダー看護師に自身の安否報告 <input type="checkbox"/> 病室、避難扉を開放し避難経路を確保する <input type="checkbox"/> 受け持ち患者・面会者や付きそいなど家族等の安全を確認する <input type="checkbox"/> 事故予防の声がけ <input type="checkbox"/> 負傷者の有無確認 <input type="checkbox"/> 重傷者のバイタルサイン観察 <input type="checkbox"/> 使用している輸液ポンプ・シリングポンプ、酸素ボンベ、呼吸器など医療機器の作動確認（シリングポンプ使用患者、呼吸器使用患者の確認） <input type="checkbox"/> 酸素・吸引の不具合の有無確認（酸素使用患者の確認） <input type="checkbox"/> 火災の有無、壁、天井、窓などの建物破損の有無 <input type="checkbox"/> ライフライン（電気水道水漏れ）の異常確認 <input type="checkbox"/> 現在の患者数、面会者、付きそい数、病棟不在者の行き先把握 <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認し責任者への報告 <input type="checkbox"/> 発災時報告の実施 <p>(3 時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 情報入手のためラジオ/テレビをつける <input type="checkbox"/> リーダーや師長指示に従い患者や自身の安全を確保 <input type="checkbox"/> 患者の安全のため環境整備 <input type="checkbox"/> 被害状況に合わせた対応 <input type="checkbox"/> 中央配管故障時→酸素ボンベ使用に切り替える。手動吸引の準備 <input type="checkbox"/> コンセントの切り替え（赤） <input type="checkbox"/> トイレ不具合一ポートブルトイレ使用 <input type="checkbox"/> モニター類不具合→十分な観察をする <input type="checkbox"/> 電話、診療支援の稼働の有無。必要時紙ベースで運用していく <input type="checkbox"/> 呼吸器不具合時は医師に指示を確認する <input type="checkbox"/> 必要時不在患者（検査など）のお迎え <p>(3 日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 勤務調整に対応 <p>(1 週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 緊急入院受け入れ対応
	中斷不可	入院患者の生命の安全確保（師長/師長代行）	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに従い行動する <input type="checkbox"/> リーダー看護師、看護助手から安否確認報告を受ける <input type="checkbox"/> 避難経路確保のため全室ドアの開放を指示する <input type="checkbox"/> 患者の待機場所を指示する <input type="checkbox"/> 受け持ち看護師へ患者や家族や建物、ライフラインなどの被害状況を確認するよう指示し、報告を受ける <input type="checkbox"/> 発災時報告をする（するよう指示する）診療支援稼動しない場合は所定の用紙に記入し西 14 階へ届ける <input type="checkbox"/> 現在の患者数、面会者、付きそい数、病棟不在者の行き先把握 <input type="checkbox"/> ホワイトボードに情報を記載 <p>(3 時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 定時報告（1 時間後） <input type="checkbox"/> 第 1 回災害対策本部への出席（発災 60 分） <input type="checkbox"/> 発災状況・情報把握のためラジオ、テレビをつける <input type="checkbox"/> 病院外の職員の安否確認し災害ダイヤルへの登録をチェックする <input type="checkbox"/> スタッフの被害状況に合わせ勤務調整 <input type="checkbox"/> 災害本部の要請に応じてトリアージ（黄色エリア）への応援要員の選定 <input type="checkbox"/> 人員不足時の要求 <input type="checkbox"/> 災害対策本部の指示に従う <input type="checkbox"/> 被害状況に合わせて指示を出す <input type="checkbox"/> 医師に患者の状況および病棟被害状況を報告する <input type="checkbox"/> 夜間休日の師長不在時：師長から病棟へ電話 or 来棟し責任者から報告をする <p>(3 日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後 3 日間の勤務者を確保する（労務調整） <input type="checkbox"/> 受持ち患者の再編をする <input type="checkbox"/> 入院患者の食事の確認 <input type="checkbox"/> 看護職員の食事の確保 <input type="checkbox"/> 病棟内のベッドコントロールに対応

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
西16階 病棟	中断不可		<p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者を確保する <input type="checkbox"/> 患者食の提供を確認 <input type="checkbox"/> 被災地の状況確認し入院受け入れ準備 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持確（発災直後）
	3日以内	入院患者の診療	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 診療支援システム、部門システムの稼働確認 <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認をして責任者へ報告する <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD関連の物品の在庫確認 <input type="checkbox"/> 患者食の提供の確保 <input type="checkbox"/> 病棟備蓄の職員食への提供準備 <input type="checkbox"/> MEセンター管理の輸液ポンプ、シリンジポンプ等の在庫確認 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫 <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、洗濯室の稼働状況を確認 <input type="checkbox"/> 職員派遣センター経由のボランティア要請と受け入れ準備 <input type="checkbox"/> 看護師・医師や他職種の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 育児中の看護職員への支援 <input type="checkbox"/> 軽症患者の退院支援と新規入院患者の受け入れ準備 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者の確保 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援の依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品・SPD関連の物品の供給状況確認 <input type="checkbox"/> リネン類・洗濯室・清掃状況確認 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後2週間の勤務者を確保 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援依頼と受け入れ（発災直後）
西16階 病棟	3時間以内	新規入院患者の受け入れと診察	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 入院患者・家族の安全を確保する <input type="checkbox"/> 診療支援システム、部門システムの稼働確認 <input type="checkbox"/> 部署の建物・設備の安全確認をする <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD関連の物品の在庫確認 <input type="checkbox"/> 空床の確認、受け入れ要件を確認する <input type="checkbox"/> 病棟内でのベッドコントロール実施 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫、洗濯室の稼働確認 <input type="checkbox"/> 手術日、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認 <input type="checkbox"/> 病棟内の薬品、SPD関連の物品の在庫確認 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> MEセンター管理の輸液ポンプ、シリンジポンプ等の稼働状況確認 <input type="checkbox"/> リネン類の在庫 <input type="checkbox"/> 手術部、検査部、材料部、薬剤部の稼働状況を確認 <input type="checkbox"/> 被災後3日間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後1週間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> リネン類の供給状況の確認 <input type="checkbox"/> 空床の確認と患者受け入れ状況の確認 <input type="checkbox"/> 院内からの看護職員応援依頼と受け入れ <input type="checkbox"/> ボランティアの要請と受け入れ <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 被災後2週間の勤務者確保 <input type="checkbox"/> 空床の確認と新規入院患者受け入れのための体制構築（発災直後）

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
西17階 病棟	中斷不可	入院患者・家族の診療、生命の安全確保	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに従い行動する。患者・家族の安全確認 <input type="checkbox"/> スタッフの状況確認（らくらく連絡網での確認） <input type="checkbox"/> 医師の確保 <input type="checkbox"/> 病院全体からの情報収集 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 患者・家族の避難経路の確保 <input type="checkbox"/> 搬送時の人員確保 <input type="checkbox"/> 必要薬品や物品（おむつ類）の確保 <input type="checkbox"/> 病棟内の被害状況の確認 <input type="checkbox"/> 勤務可能なスタッフの確保 <input type="checkbox"/> 病棟内の被害状況確認 <input type="checkbox"/> 院内患者の受け入れ準備（モニターを必要としない患者の受け入れ） <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 患者・家族の食事・衛生材料・備品の確保 <input type="checkbox"/> 勤務可能なスタッフの確保（応援へ行く準備） <input type="checkbox"/> 必要薬品や衛生材料の確保 <input type="checkbox"/> 帰宅困難な職員の宿泊場所の確保 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持
	3日以内	院外の新入院患者の受け入れ（在宅患者）	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに従い行動する <input type="checkbox"/> 空床ベッドの確認 <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 院外状況の情報収集 <input type="checkbox"/> スタッフの状況確認 <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 必要薬剤や衛生材料の確保 <input type="checkbox"/> 院外患者の受け入れ基準作成と準備 <input type="checkbox"/> ベッドの確保 <input type="checkbox"/> 勤務可能なスタッフの確保 <p>(1週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持 <p>(2週間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 上記項目の機能維持

4.2.3.22 事務部

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
事務部	中斷不可	施設・設備の被害状況確認	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに従い施設・設備の被害状況、及び屋上ヘリポートの被害状況と安全性を確認する <input type="checkbox"/> 収集した情報を整理し、被害状況全体を把握する <input type="checkbox"/> 災害対策本部と連携し、把握した情報を基に復旧への対策や見通しなどについて検討を行う <p>(3時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 災害時の施設・設備チェックリストに基づき、各管理業者との連絡調整を図りながら院内インフラ（電気・水・ガス・医療ガス・防災設備・通信設備など）に関する情報収集を行う <input type="checkbox"/> 収集した情報を整理し、被害状況全体を把握する <input type="checkbox"/> 災害対策本部と連携し、把握した情報を基に復旧への対策や見通しなどについて検討を行う <p>(3日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 災害時の施設・設備チェックリストに基づき、各管理業者との連絡調整を図りながら院内インフラ（電気・水・ガス・医療ガス・防災設備・通信設備など）に関する情報収集を行う <input type="checkbox"/> 収集した情報を整理し、被害状況全体を把握する <input type="checkbox"/> 災害対策本部と連携し、把握した情報を基に復旧への対策や見通しなどについて適時検討を行う

部門	目標時間	重要業務	具体的な行動計画（BCPチェックリスト）
事務部	中斷不可	職員の安否確認	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 各部署からの発災時報告（発災 15 分以内）にて負傷者の有無等を把握し、対策本部長（病院長）に報告する <input type="checkbox"/> 収集した情報を整理し、職員の執務状況全体を把握する <p>(3 時間以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 大学災害対策本部情報整理班に「被災状況等連絡票」にて第一報する <p>(2 日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 各部署からの定時報告（初回発災 60 分以内、以降定時）にて傷病者の有無等を把握。各部署にメンバーリストの提出を求める <input type="checkbox"/> 各部署メンバーリスト、安否確認システムをモニタリングし、未回答者の安否を追跡確認（電話等）、安否確認システムへ代理登録する <input type="checkbox"/> 大学災害対策本部情報整理班に定期連絡を行う
	1 時間以内	災害時外来業務	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに基づき行動する <input type="checkbox"/> 外来棟患者の避難状況に合わせて各部署の初期人員を調整し、配置する <input type="checkbox"/> レイアウト、患者動線等を確認のうえ、トリアージ、赤、黄、緑、黒エリア、及び ID 付与センターを設置する <input type="checkbox"/> 各職種リーダーと連絡調整、ミーティングを実施する <input type="checkbox"/> 外来棟エリアで業務にあたる事務職員の稼働状況を把握し、必要に応じて職員派遣センターへ派遣要請する <p>(3 日以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 長期（概ね 8 時間）対応が想定される場合、事務職員の交替等調整を行う
	1 時間以内	報道対応	<p>(発災直後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> アクションカードに従い、ビデオ、カメラなどを使い災害対策本部等を含む院内各所の状況を記録する <input type="checkbox"/> アクションカードに従い報道対応を行う <input type="checkbox"/> 診療停止、通常診療再開などの重要な情報は FAX 及び web サイトなどにより広く発信を行う

4.3 災害対策本部の初動対応

上記に掲げた重要業務を達成するために、以下の初動対応を行う。

4.3.1 災害対策本部要員の参集

参集が必要な危機事象が発生した場合、参集要員は、家族、家屋の安全（または避難所等の家族の居所）を確保した上で、交通の危険個所を避け、速やかに参集する。

なお、参集体制については、4.3.1.1「参集体制」のとおりとする。

※ただし夜間に発災した場合には無理な移動は行わず、明るくなつてから行動すること下さい。

4.3.1.1 参集体制

(1) 「仙台市内で震度6弱以上の地震」が発生した場合

病院長をはじめ災害対策本部を構成する全ての職員が、自らの安全を確保するとともに、家族等の安否を確認し、及び安全を確保できたときは、交通手段等の状況により参集不可能な場合を除き、災害対策本部に参集する。

※土日祝日・夜間実施発生に伴う暫定対策本部における情報収集について

以下のとおり「被害状況集約チーム」が参集し、病院長が災害対策本部設置要否の判断に当たり、院内各部署の被害状況を集約する。

土日祝日・夜間地震発生に伴う「被害状況集約チーム」初動参集体制

被害状況集約チーム：病院長が災害対策本部設置要否の判断にあたり、院内各部署の被害状況を集約するチーム

【震度観測地点】
仙台市青葉区

担当部署名等	作業内容等	震度4	震度5弱	震度5強
病院長	<u>災対本部設置・レベル決定</u> 〔・災害レベル決定 ・院内へ周知指示〕	-	-	○
・災害対応マネジメントセンター ・施設企画課（災害担当） ・総務課（庶務担当）	<u>被害状況等の集約・報告</u> 〔・近隣の被害状況 ・傷病者来院予想数など〕	-	○ 〔・災害対応マネジメントセンター1名 ・施設企画課（災害担当）3名 ・総務課（庶務担当）1名〕	○ 〔・災害対応マネジメントセンター1名 ・施設企画課（災害担当）3名 ・総務課（庶務担当）4名 ・各課・室長 8名〕
・高度救命救急センター医師 ・夜勤・日勤師長 ・各診療科等	<u>被害状況等の把握・報告</u> 〔・傷病者受入（予定）状況 ・入院患者の安否確認 ・部門内施設や機器類の確認など〕	-	○ 〔・高度救命救急センター医師 ・夜勤・日勤師長 (各診療科等:アシスト入力)〕	○
施設企画課（施設担当）	<u>被害状況の把握・報告</u> 〔・建物 ・設備（電気・水道・ガス等） ・エレベーターなど〕	-	〔警備員・ビルメンテナンス業者が点検〕 〔担当職員、警備員、ビルメンテナンス業者が点検〕	○
大規模災害が発生した場合		仙台市青葉区の震度に関わらず、上記「震度5強」の参集メンバーは参集		

※震度6弱以上の地震発生時には、災害対策本部構成員は参集すること

※※状況に応じ、上記参集メンバー以外の職員を招集する場合あり

4.3.2 被災状況の収集

(1) 報告手段の確保

災害発生時、大学対策本部等と相互に密な情報伝達が可能となるよう通信手段（メール、内線電話、FAX、災害時優先電話、衛星携帯電話等）の確保に努めるものとする。

病院には固定の衛星電話が1台（第5会議室）、衛星携帯電話が2台（施設企画室）ある。また、MCA無線が3台（1台は施設企画室、1台は警備員室、1台は透析室）ある。これらの通信手段の確保・維持については施設企画室が担当する。

院内の被災状況の収集のために必要な手段は、内線電話、PHS、トランシーバー、災害時情報収集システム（以下「ACSiSTシステム」という。）など複数のものを確保する。

(2) 安否確認

・職員の安否確認

4.3.3「安否確認」に基づいて職員の安否確認を行う

・入院患者の安否確認

特に検査中、処置中などで病棟を離れている場合についての確認方法を確立する。

・外来患者、家族、学生など院内滞在者の安否確認

(3) 院内被災状況の収集

「東北大学病院災害対策本部マニュアル」による。

(4) 院外被災状況の収集

「東北大学病院災害対策本部マニュアル」による。

(5) 大学対策本部との連絡

大学対策本部との間の連絡は以下のとおり行うよう努めるものとする。

①大学対策本部（総務班）から、本部設置及び設置場所・連絡先の伝達を受ける。

また、災害対策病院支部を設置の上、被災状況を連絡するよう指示を受ける。

②病院災害対策本部（災害対策病院支部）を設置し、設置場所・連絡先等を大学対策本部（情報整理班）に連絡する。

③当院における被災状況を確認のうえ、大学対策本部（情報整理班）に連絡する。

＜被災状況の連絡先＞

■大学対策本部（総務・情報整理班）：総務企画部（総務課、法務コンプライアンス課、

国際企画課）、総長・プロボスト室、監査室

内 線 電 話 :

※内部情報につき、

衛 星 携 帯 電 話 :

公開版では不記載としています

災 害 時 優 先 電 話 :

メ ール ア ド レ ス :

F A X :

※上記連絡先が使用不可等の場合には、都度連絡する。

4.3.3 安否確認

4.3.3.1 病院における安否確認系統

病院は、災害発生時には災害時医療体制を速やかに立ち上げ、病院としての機能を最大限に発揮、活用することを目的に、以下3系統による安否確認を並行して実施する。



1. 発災時報告・定時報告（「災害対策マニュアル」および7.1各種報告様式 参照）

各部署は、ACIST システムを用いて、発災時報告（発災 15 分以内）、定時報告（初回は発災 60 分以内、以降定時）を行い、負傷者（患者含む）の有無等を災害対策本部に報告する。

2. 各部署メンバーリスト

- ① 各部署は所属部局の別ではなく病院兼務者を含む居住者名簿であるメンバーリストにより、目視又は可能な通信手段を用いて構成員一人一人の安否確認を進める。
- ② 各部署は、メンバーリストの作成にあたり、上記①を実施する以下の者について検討のうえ決定すること。

（安否確認担当者等）

- 1) 安否確認担当者
- 2) 上記担当者不在時の代行者（優先順位を付し複数名）

3. 安否確認システム（Emergency Call）

本学では、構成員の状況を速やかに把握するための安否確認の補助的手段として、平成 26 年 10 月から安否確認システムを導入しており、全学一斉に発出される安否確認メールに対して構成員が応答することにより一人一人の安否確認が行える。

発災時に院外・学外にいる者の安否確認手段として有用であり、定期的に本システムへの携帯メールアドレス事前登録と安否確認メール受信時の応答について周知・訓練する。

4. 3. 3. 2 災害発生時における安否確認体制・手順

災害発生時（災害対策本部設置時）における安否確認体制・手順は、次のとおりとする。

◎災害対策本部長（病院長）

- ①当院に属する構成員の安否確認業務を統括する。

～発災直後の初動～

○各部署の長（不在時は、直近下位の者）

- ① 各部署内の点呼（各部署メンバーリストを用いて負傷者の有無等を把握）
- ② 災害対策本部に発災時報告（発災 15 分以内）にて負傷者の有無等を報告。なお、自衛消防隊が立ち上がっている場合には、まずは同隊避難誘導係への報告を行い、その後、災害対策本部に発災時報告
- ③ 各部署メンバーリストにより構成員一人一人の安否確認を進めるとともに、災害対策本部に定時報告（初回発災 60 分以内、以降定時）にて負傷者の有無等を報告。災害対策本部にて安否情報の集約のため求めがあった際にはメンバーリストを提出

○事務部総務課（安否確認チーム）

- ① 各部署からの発災時報告により負傷者の有無等を把握、災害対策本部長（病院長）に報告後、本部 BCP 様式別紙 4(1)「被災状況等連絡表」により、大学対策本部の情報整理班に報告。

～2日以内～

○本部総務課（安否確認チーム）


- ① 各部署からの定時報告（初回発災60分以内、以降定期）にて負傷者の有無等を把握。安否情報を集約する際には各部署にメンバーリストの提出を求める。
- ② 各部署メンバーリスト、安否確認システムをモニタリングし、未回答者の安否を追跡確認（電話等）、安否確認システムへ代理登録。大学対策本部情報整理班に定期連絡を行う。

4.3.4 国立大学附属病院相互支援

令和3年5月19日付「災害時における国立大学病院相互支援に関する協定」に基づく支援フローは以下のとおりとする。

災害時等における国立大学附属病院相互支援フロー図

2022.9.16版



※1 常置委員会理事校：北海道大学、東北大学、千葉大学、東京大学、東京医科歯科大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、岡山大学、九州大学、国立大学病院長会議事務局 計11校（機関）

5 事前対策の実施計画

5.1 当院のライフラインに関する現在の基本情報（電気・水）〔令和3年 4月 1日現在〕

○電気に関する事項 < 病院 >

	設置場所	数量等	備考
●東病棟地下2F (1,250kVA)			
容 量	1,250kVA (1,000kwh)	①	
台 数	1台		
燃 料	ガス	種類：都市ガス13A	
供 給 先	東・西 病 棟		
最大電力に対する割合 (①/②)	62.4%	最大電力 (※2) : 1,603kwh② (東病棟 : H27年度実績)	
運 転 可 能 時 間	都市ガス及び冷却用の水（雑用水）が供給される限り運転可能		
●西病棟地下2F (1,250kVA)			
容 量	1,250kVA (1,000kwh)	①	
台 数	1台		
燃 料	ガス	種類：都市ガス13A	
供 給 先	東・西 病 棟		
最大電力に対する割合 (①/②)	62.7%	最大電力 : 1,596kwh② (西病棟 : H27年度実績)	
運 転 可 能 時 間	都市ガス及び冷却用の水（雑用水）が供給される限り運転可能		
●外来診療棟C（北側）(600kVA)			
容 量	600kVA (480kwh)	①	
台 数	2台	300kVA × 2台	
燃 料	A重油		
供 給 先	外 来 診 療 棟 A・C		
最大電力に対する割合 (①/②)	69.8%	最大電力 : 688kwh② (外来棟C : H27年度実績)	
燃 料 備 蓄 量	19,400ℓ	(内訳) · 9,800ℓ × 1基 → 約139h (フル負荷運転時)	
タ ン ク 数	2基	(内訳) · 9,600ℓ × 1基 → 約136h (フル負荷運転時)	
運 転 可 能 時 間	約275h		
<参考: 医学部2号館地下1F(500kVA)>			
容 量	500kVA (400kwh)	①	
台 数	1台		
燃 料	A重油		
供 給 先	医学部3 号 館		
最大電力に対する割合 (①/②)	76.6%	最大電力 : 522kwh② (3号館 : H27年度実績)	
燃 料 備 蓄 量	7,200ℓ	(内訳) · 3,600ℓ × 2基 → 約61h (フル負荷運転時)	
タ ン ク 数	2基		
運 転 可 能 時 間	約61h		
・その他（補足）	・上記発電容量に加え、パワーセンターからの電力供給あり。 その時々の負荷状況を見ながらパワーセンターと連携し電力供給を受ける。		




○電気に関する事項 <星陵パワーセンター>

設置場所	数量等	備考
●星陵パワーセンター内 (6,000kVA)		
容 量	2,000kVA	
台 数	1台	
燃 料	ガス・A重油	種類：都市ガス13A
供 給 先	病院、医学部などの星陵キャンパス全体	
容 量・台 数	4,000kVA 3台	• 2,000kVA×1台 • 1,500kVA×1台 • 500kVA×1台
燃 料	A重油	
供 給 先	病院、医学部などの星陵キャンパス全体	
燃 料 備 蓄 量	72,000L	
運 転 可 能 時 間	約72h	(フル負荷運転時)
<p>●自家発電機設備増設による発電容量の強化 • H25年度にパワーセンターの2,000kVA・500kVA発電機（各1台）を新規に整備することにより、災害時等に病院も含めた星陵キャンパス各所により安定した電力供給が可能となった。</p> <p>●自家発電機燃料のハイブリッド化 • 上記2,000kVA発電機設置時、その燃料をガスと重油のハイブリッドとすることにより、災害時等に一方の燃料の供給が停止した場合でも電気の継続供給が可能となった。</p> <p>○燃料（ガス）の2系統供給ラインの確保 • 仙台市ガス局との協議により、中圧A管と中圧B管による2系統での供給が確保されており、災害時等に一方のガス管の供給が停止した場合でもガスの継続供給が可能となった。 特に上記2,000kVA発電機設置時（H25年度）、<u>ガス専焼ライン</u>（※3）として評価された導管で供給されている。</p> <p>○特別高圧設備の2回線受電化 • 電力会社との約款により、電力の需要場所（電気引込み場所）は「1構内（敷地）で1需要場所1引込み」とするのが原則であるところ、東北電力との協議により、本線と予備線の2回線で受電可能となった。</p> <p>○電力会社での病院施設の復旧順位 • 災害対策基本法に基づく東北電力の「防災業務計画」（H26.4版）第4章「復旧に関する事項」第2節「復旧順位」によれば、配電設備にかかる病院施設の復旧は最優先順位。</p>		

※1) 被災停電後、自家発電機の起動・送電開始まで5分程度要する。

※2) ある一定の期間のうちに使われた最も多くの電気の量。

※3) 都市機能を維持するために必要と考えられる一部の施設にのみ配管される、大型のガス式発電機向けの特殊な都市ガス供給ラインで、耐震性評価をクリアしたガス導管により都市ガスが供給される。東日本大震災時の当該ラインの被害・損傷なし。



参考: 東病棟 地下2階 自家発電機



○水に関する事項


「市水」・・・仙台市水道局から供給
 「混合水（市水+井戸水）」・・・星陵パワーセンターから供給

●病院	数量	備考
・通常の1日あたりの使用量・・・①	593.49m ³	(市水) + (混合水)
	263.90m ³	(市水) 病院全体 : 96,325m ³ (H29年度実績)
	329.59m ³	(混合水) 病院全体 : 120,299m ³ (H29年度実績)
・受水槽容量・・・②	643.23m ³	(市水) + (混合水)
	313.15m ³	(市水)
	330.08m ³	(混合水)
	(788.50m ³)	(雑用水)
上記のうち、高架水槽容量・・・③	122.83m ³	(市水) + (混合水)
	44.75m ³	(市水)
	78.08m ³	(混合水)
	(107.00m ³)	(雑用水)
・備蓄量(②/①)	約1日分 (25h)	※自家発電機稼働時
・備蓄量(③/①)	約0.2日分 (5.9h)	※自家発電機不稼働時、高架水槽分のみ
・その他(補足)		・上記備蓄量に加え、パワーセンター受水槽からの供給(混合水)あり。 ・大地震等の災害が発生した場合、一度停水し、漏水および配管の亀裂などをチェックしながら送水を再開するため、被害がない場合でも復旧に一定の時間を要する。

●星陵パワーセンター

●星陵パワーセンター	数量	備考
・受水槽容量	950m ³	(市水) + (井戸水)
・災害に対してとっている対策 (含: 東日本大震災以降のもの)		<ul style="list-style-type: none"> ○自家発電機からの供給による災害時等の水の確保 <ul style="list-style-type: none"> ・揚水ポンプの電源を常時自家発電機からの供給にすることにより、災害時等にも流出を防止することにより、水槽内の水の確保が可能となった ○緊急遮断弁の設置による災害時等の水の確保 <ul style="list-style-type: none"> ・水槽の元弁に緊急遮断弁を設置することにより、災害時等に水槽元弁が自動的に閉まり水の流出を防止することにより、水槽内の水の確保が可能となった。 ○市水と井戸水の組合せ(混合水)による飲用水の確保 <ul style="list-style-type: none"> ・井戸水をパワーセンターの受水槽内で市水と混合させ、星陵キャンパス全体に供給しており、平常時から市水と井戸水の混合水を利用することにより、災害時等に市水が停止した場合にも、井戸水からのシームレスな飲用水の供給を可能としている。(参考: 井水供給能力: 289 m³/日) ○星陵キャンパス内への安全な給水ルートの確保 <ul style="list-style-type: none"> ・星陵キャンパス内各所への給水配管路として、埋設配管ではなく共同溝に整備することにより、災害時等による被害の最小化と、配管の破損等に対して迅速に対応し、早期復旧が可能な環境を構築している。


院内の送水経路図(概要)



星陵キャンパス内共同溝



東北大學病院 給水系統圖



【水槽容量】

水種	水槽	溝渠	灌漑	蓄水池	水庫	合計
市水	富美水槽 受水槽	東京地 東京地 外C	16m ³ 10m ³ 40m ³	西病棟 西病棟 中C	15m ³ 40m ³ 20m ³	中診 中診 先進
					5m ³ 21m ³ 20m ³	3号館 3号館 2号館
					8m ³ 18m ³	0.75m ³ 2.1m ³
混合水	高美水槽 受水槽	西病棟 東京地 高美水槽 受水槽	31m ³ 15m ³ 30m ³ 37m ³	西病棟 西病棟 西病棟 東西病棟	4m ³ 3m ³ 20m ³ 35m ³	中診 中診 外來C 外來C
通用水					23m ³ 81m ³ 42m ³ 285m ³	溢金保 外來A 外來C 先進
					1.575m ³	2号館
					18m ³	18m ³
						78.075m ³
						255m ³
						107m ³
						681.6m ³

平成31年 1月更新

5.2 当院において優先的に対応すべき事前対策

当院として今後優先的に対応すべき事前対策は、以下のとおりである。

後述（6.2「業務継続マネジメント（BCM）推進体制」）の推進を担う当院BCP委員会の主導の下、関係部門が中長期的な計画を策定するとともにその実施に必要な予算確保に努め、BCP委員会がそれを全体として確認する体制によって着実に推進していく。

5.2.1 病院全体において優先的に対応すべき事前対策

病院として今後優先的に対応すべき事前対策は、以下のとおりである。

No	脆弱性課題		実施すべき事前対策	責任部門	実施計画日	完了日
	部門	影響する業務				
1	検査部	夜間休日検査室の緊急検査業務	①夜間休日検査室への非常用電源増設の検討 ②システム停止時の手順確認 ③UPS 更新や備品固定の予算立て ④検体搬送の要員確保と運用	検査部 施設企画課 BCP委員会 災害対策マニュアル改訂WG	H29年 11月	
2		院内外新規発生（多数）傷病者の診療対応時の緊急検査業務	①システム停止時の手順確認 ②UPS 更新や備品固定の予算立て ③検体搬送の要員確保と運用	検査部 施設企画課 BCP委員会 災害対策マニュアル改訂WG	H29年 11月	
3		各検査室の通常検査業務	①システム停止時の手順確認 ②UPS 更新や備品固定の予算立て ③検体搬送の要員確保と運用	検査部 施設企画課 BCP委員会 災害対策マニュアル改訂WG	H29年 11月	
4		中央採血室の外来採血室業務、外部委託検査業務	①患者誘導手順の周知 ②採血者の確保 ③災害発生時の外注業者との契約 ④システム停止時の手順確認	検査部 看護部 医事課	H29年 11月	
1	手術部	災害発生時点で手術を実施されている患者の診療	①災害時の外注スタッフの確保	手術部 医事課	H29年 11月	
2		災害後に実施する手術のための診療体制の構築	①災害時用手術資器材調達体制の確立 ②災害時の手術部運用に必要な薬剤備蓄の確保	手術部 材料部 薬剤部	H29年 11月	
1	材料部	医療機材の滅菌・洗浄業務	①発災直後のライフライン（蒸気）の状況確認体制の確立 ②MITCでも部門システムの状況を確認できる体制の確立 ③災害発生時の外部委託業者との契約（出勤体制の確立）	材料部 施設企画課 MITC	H29年 11月 H29年 11月 H30年 11月	



No	脆弱性課題		実施すべき事前対策	責任部門	実施 計画日	完了 日
	部門	影響する業務				
1	生理検査センター	多数傷病者受入体制構築(依頼を受けた場合)	①非常用電源の確保の検討	生理検査センター 施設企画課	H29年 11月	
1	集中治療部	集中治療部入院患者の診療・生命の維持	①発災直後の各診療科との連絡体制確立 ②酸素在庫量の確認体制確立 ③薬品在庫量の確認体制確立 ④医療資器材の在庫量の確認体制確立	集中治療部 施設企画課・経理課 薬剤部 材料部	H29年 11月	
2		院内新規発生の集中治療該当患者の受入	①発災直後の各診療科との連絡体制確立 ②酸素在庫量の確認体制確立 ③薬品在庫量の確認体制確立 ④医療資器材の在庫量の確認体制確立	集中治療部 施設企画課・経理課 薬剤部 材料部	H29年 11月	
3		院外新規発生の集中治療該当患者の受入	①発災直後の各診療科との連絡体制確立 ②酸素在庫量の確認体制確立 ③薬品在庫量の確認体制確立 ④医療資器材の在庫量の確認体制確立	集中治療部 施設企画課 薬剤部 材料部	H29年 11月	
1	輸血・細胞治療部	輸血検査 (ABO/RhD 血液型検査、不規則抗体スクリーニング、交差適合紙試験)	①非常電源で 72 時間を超える場合の対応 ②検体・報告書の運搬要員の確保 ③電話・PHS が使用不可の場合の院内連絡手段の確保	輸血・細胞治療部 BCP委員会	R3年 11月	
2		血液製剤の確保と供給、血液製剤の管理	①非常電源で 72 時間を超える場合の対応 ②血液製剤運搬要員の確保 ③多数傷病者受入時の輸血対応に関する検討	輸血・細胞治療部 施設企画課 BCP委員会 高度救命救急センター	H29年 11月	
3		保管移植用幹細胞の管理	①非常電源で 72 時間を超える場合の対応 ②液体窒素の確保	輸血・細胞治療部 施設企画課	R3年 11月	
1	高度救命救急センター	高度救命センター入院患者の診療、生命維持	①薬剤や医療資器材、滅菌機材などが不足する場合の対応 ②薬剤卸・医療資器材・医療機器業者等関係機関・関係業者との協定締結	高度救命救急センター BCP委員会	H29年 11月	
2		院内外新規発生(多数)傷病者の診療対応	①ベッドコントロールの在り方 ②ME機器の高層階から低層階への安全な移動	同上	H31年 2月	
1	血液浄化療法部	ICU における血液浄化(集中治療患者CHDF)	①BCP シミュレーション訓練の実施	血液浄化療法部 BCP委員会	H29年 11月	
		ICU における血液浄化(ICU へ搬送された重症患者への血液浄化)			H29年 11月	

No	脆弱性課題		実施すべき事前対策	責任部門	実施 計画日	完了 日
	部門	影響する業務				
2		救急における急性血液浄化(集中治療患者CHDF)	①通信手段の確保のための電源確保、情報管理をする本部機能 ②薬剤卸・医療資器材・医療機器業者等関係機関・関係業者との協定締結 ③通信手段の確保のための電源確保、情報管理をする本部機能 ④薬剤卸・医療資器材・医療機器業者等関係機関・関係業者のコンタクトリストを部署内で共有し、BCPにも組み込む	血液浄化療法部 BCP委員会	H29年 11月	H30年 12月
		救急における急性血液浄化(救急へ搬送された重症患者への血液浄化)			H29年 11月	H30年 12月
3	血液浄化療法部	診療科入院中の慢性透析患者への血液浄化(入院中の維持透析患者への血液浄化)	①育児や介護をしておらず、緊急招集が可能な職員の把握、代替職員リストの作成(代替人員の持つべき技術はシャント穿刺ができるなど透析・集中治療部業務経験者が望ましい) ②階段を使った搬送要員の手配手順、災害時の外注スタッフ・非常勤職員の確保(患者1人あたり3,4人の人員が必要、エレベータ復旧を待つなら病棟から治療用物品を届ける人員が必要)	血液浄化療法部 看護部 医事課	H29年 11月	
		診療科入院中の慢性透析患者への血液浄化(エレベータ停止による各病棟への患者移送)			H29年 11月	
		診療科入院中の慢性透析患者への血液浄化(ライフラインの確認、治療継続または、再開できるか検討)			H29年 11月	
4		地域の透析医療の被災状況と情報管理(支援透析の受入れ)	①災対本部におけるシミュレーション ②待合スペース、帰宅困難者対策、会計処理対策の検討	血液浄化療法部 BCP委員会 看護部 医事課	H29年 11月	
		地域の透析医療の被災状況と情報管理(通信インフラ途絶時の関連病院の情報収集)			H29年 11月	
1	デジタルITセンター	病院情報システムおよび診療録の維持・管理	①非常時の電源計画、サーバーの消火対策	M I T C 施設企画課	H29年 11月	
2		通信システムの維持・管理	①非常時の電源計画、サーバーの消火対策		H29年 11月	
3		地域連携システムの維持・管理	①非常時の電源計画、サーバーの消火対策		H29年 11月	
1	歯科外来	被災傷病者の歯科診療	①歯科外来設備耐震性調査と強化(底上げ床になっているため、歯科診療椅子などが倒れやすすことへの対応)	歯科外来 施設企画課	H29年 11月	

No	脆弱性課題		実施すべき事前対策	責任部門	実施 計画日	完了 日
	部門	影響する業務				
2		一般外来患者の歯科診療			H29年 11月	
1	MEセンター	生命維持管理装置の維持・管理（閉鎖式保育器、人工呼吸器・麻酔器、医療ガス）	①足踏み式及び電気式吸引器の管理者の明確化	MEセンター BCP委員会	H29年 11月	
1	薬剤部	薬品購入	①病院としての連絡手段確保・ルール作り	薬剤部 医事課	H29年 11月	
2		地域医療への貢献、薬剤師派遣と医薬品の提供	①県との病院薬剤師派遣に関する協定の締結。病院としての薬剤師派遣に関する手順やルールの策定	薬剤部 BCP委員会	H29年 11月	
1	看護管理室	患者の安全確保と療養環境の保持	①患者、家族の被害状況の確認訓練 ②冷房・暖房の確保確認 ③電源、中央配管の確保確認 ④医療機器の作動状況の確認	マニュアル改定WG 医療安全推進室 看護部 関係部署 BCP委員会	R4年 10月	
2		空床確保、新規患者の受入と応援体制構築	①災害対策本部による新規患者受け入れ指示のシミュレーション ②現入院患者の退院基準作成（各科） ③PCR検査待ちの個室の確保 ④新規患者の主治医の割振り方法確認 ⑤看護師と看護師以外の応援可能者の人数確認		R4年 10月	
3		救急搬送患者の家族対応	①家族対応エリア訓練の実施 ②来院できない患者家族への説明や診療の同意取得方法の検討 ③救命救急センター、病棟との連携訓練		R4年 10月	
4		院内人的リソースの適正配分	①病院全体での人的リソース適正配分の訓練 ②部門内の応援体制の構築 ③職員派遣センターへの登録促進 ④登院できない職員の把握		R4年 10月	
5		院外への看護師派遣調整	①職員派遣時の現地参集手段の確保 ②派遣時の手当、出退勤管理の準備		R4年 10月	
1	看護部 (外来)	外来受診患者・家族の生命の安全確保とケア担当者	①外来支部での情報集約に関する BCP 訓練の実施 ②帰宅困難者の食事、リネン提供方法の検討 ③帰宅困難者が体調不良時の診療体制 ④非常用トイレ使用時の排泄物の収集と保管の訓練	マニュアル改定WG 看護部 BCP委員会 施設企画課	R4年 10月	

No	脆弱性課題		実施すべき事前対策	責任部門	実施 計画日	完了 日
	部門	影響する業務				
2	看護部 (入院)	一般外来診療の再開 に向けた環境整備	⑤帰棟困難者の搬送訓練		R4年 10月	
			①診療開始基準の決定 ②破損や使用できない器材、物品の修理 や代替品の調達 ③市民への診療再開の周知指示			
			①ライフライン、被害状況の報告訓練 ②冷房、暖房の確保と使用できないとき の代替案の検討 ③食事提供方法の周知、服薬の水確保 ④非常用トイレ使用時の排泄物の収集と 保管の訓練 ⑤洗濯、清掃、ごみ回収の情報提供 ⑥シャワー、清拭のシミュレーション 看護師不足時の病棟再編訓練			
1	病棟	入院患者の生命の安 全確保と療養環境の 保持、看護師の確保	①電源、水の確保 ②医療機器の確保 ③手袋・マスク・ガウン、他衛生材料の確 保と不足時の対策 ④手指衛生のための薬品確保 ⑤電源、医療ガス使用できないときの診 療継続訓練	マニュアル改定 WG 看護部 栄養管理室 清掃・ゴミ回収業 者 B C P 委員会 施設企画課	R4年 10月	
2			①PCR検査待ちの個室確保 ②退院・転院患者の搬送方法の確認 ③新規入院を受け入れるため、治療終了 した患者の転院先の確保			
3			①非常電源の確保 ②災害時シミュレーション教育 ③院内の酸素ボンベの配置、在庫の把握 モニタリング機器の確保			
1	病棟	入院患者の生命の安 全確保	①病棟、施設企 画課 ②病棟、看護部 施設企画課 ③病棟、M E セン ター	R4年 月		
2			①病棟、施設企 画課 ②災害対策本部 ③経理課			
3 -1		入院患者の診療（診療 継続の可否の判断、職 員の確保、医療資器材 確保）	①非常電源の確保 ②東 15 階病棟の県を含めた診察継続基 準 ③院内の酸素ボンベ保有状況の確認	①病棟、看護部救 急部、医事課	R4年 月	
3 -2		多数傷病者対応エリ ア等への応援要員の 派遣	①災害発生時のシミュレーション教育			
		空床確保（外部へ、ベ ットコントロール）	①家族の送迎が不可であるときの移動手 段の検討 ②東 15 階病棟をどのように運用するか	①地域連携室 難病センター ②災害対策本部	R4年 月	

No	脆弱性課題		実施すべき事前対策	責任部門	実施 計画日	完了 日
	部門	影響する業務				
3 -3		入院の受け入れ準備	③東15階病棟の感染状況に合わせた対応の検討	③災害対策本部		
			①東15階病棟をどのように運用するか ②外部への移送手段の確保 ③酸素ボンベ保有部署の把握とマップ作成 ④手動吸引器、足踏吸引器保有部署の把握とマップ作成 ⑤災害発生時のシミュレーション教育 ⑥リネン類の確保（病棟が不足した場合） ⑦重症患者の呼吸、循環動態を維持できる環境の整備。呼吸器の作動、吸引器の作動、酸素供給に必要な電源の確保	①災害対策本部 ②地域医療連携センター ③BCP委員会、MEセンター ④BCP委員会、MEセンター ⑤病棟、看護部、施設企画室 ⑥経理課 ⑦病棟、MEセンター、施設企画室	R4年 月	
			①生活用品（清潔タオル、簡易トイレ、オムツなど）・飲食料の確保 ②排泄物の処理の対応 ③冷暖房の確保 ④行政との連携、取り決め ⑤毛布等寝具の確保	①病棟、施設企画室、栄養管理室、SPD ②病棟、施設企画室 ③病棟、施設企画室 ④災害対策本部 ⑤リネン室	R4年 月	
1	周産母子センター（新生児部門）	経腔分娩	①非常事態における電気・ガス・水道がどの程度対応できるか	周産母子センター（新生児部門） 施設企画室	H30年 12月	
2		帝王切開術	①非常事態における電気・ガス・水道がどの程度対応できるか		H30年 12月	
3		救急搬送の受け入れ・対応	①非常事態における電気・ガス・水道がどの程度対応できるか		H30年 12月	

No	脆弱性課題		実施すべき事前対策	責任部門	実施 計画日	完了 日
	部門	影響する業務				
1	周産母子センター(新生児部門)	新生児集中治療室入院患者の診療、生命維持	①ライフライン(医療用ガス・電気(非常用電源72時間を超える場合)・水道)が復旧困難な場合の対応 ②患者搬送体制の確立 ③薬剤及び医療資機材の不足や、滅菌不可となった場合の対応 ④薬剤部、SPD、材料部、MEセンター等と在庫数の共有、災害時の払い出し方法の検討。 ⑤安全と感染予防を配慮した医療用資材の節約方法の検討。 ⑥栄養管理室対応困難時の自科調乳、材料部対応困難時の自科消毒の対応を確認	周産母子センター(新生児部門) BCP委員会 MEセンター 薬剤部 材料部 栄養管理室	H30年12月	
2		産科病棟に母児同室中の正常新生児の診療、生命維持	①安全と感染予防に配慮した医療用資材、リネンの節約方法の検討。	周産母子センター(新生児部門) 材料部	H30年12月	
3		院外発生のハイリスク母胎の受け入れ	①ライフライン途絶時の通信手段の確保 ②通信機能が途絶した場合の周産期コードネートシステム	周産母子センター(新生児部門) 産科部門 BCP委員会	H30年12月	
4		院外発生の病的新生児の受け入れ	①ライフライン途絶時の通信手段の確保	周産母子センター(新生児部門) BCP委員会	H30年12月	
1	精神科	身体的治療を必要とする重症精神疾患の治療(ニーズの増大の可能性を考慮)	①必要時にMCA無線、衛星電話を使える環境整備	精神科 施設企画室	H30年12月	
2		精神科的治療を必要とする、一般身体科の患者の治療(リエゾン精神医療含む)	①リエゾンナースの確保	精神科 看護管理室	H30年12月	
3		新規の医療保護入院(任意入院からの切り替え、身体科からの受け入れ含む)	①患者搬送が必要な場合の応援要員の確保 ②必要時にMCA無線、衛星電話を使える環境整備	精神科 看護管理室? 施設企画室	H30年12月	

No	脆弱性課題		実施すべき事前対策	責任部門	実施 計画日	完了 日
	部門	影響する業務				
4		被災地の精神保健医療支援についての情報収集と人材派遣	①DPAT の派遣についての県との事前協定 ②必要時に MCA 無線、衛星電話を使える環境整備	精神科 施設企画室	H30 年 12 月	
1	感染管理室	救急患者対応のための感染対策の構築	①対応訓練	感染管理室 救急科 看護部 BCP 委員会	H30 年 12 月	
2		病院全体における感染対策の維持	①対応訓練	感染管理室 看護部	H30 年 12 月	
3		病院全体における感染対策の確認	①対応訓練	感染管理室 看護部	H30 年 12 月	
4		廃棄物の一時保管	①感染対策だけの問題ではないことから、病院が主体となって、感染管理室と事務、業者などで協議する必要がある	感染管理室 看護部 経理課 BCP 委員会	H30 年 12 月	
1	放射線部	MRI 検査	①操作室電源の無停電化（東 B1F） ②ヘリウムを利用しない型への更新	放射線部 経営企画課 施設企画室	R2 年 11 月	
2		放射線量計の管理	①校正および更新計画の実施 ②定期対応可へ	放射線部 経営企画課	R2 年 11 月	
3		遠隔画像診断支援の強化	①クライアント増設 ②システム検証	放射線部 経営企画課 メガイカル IT センター	R2 年 11 月	
4		事務業務支援	①施設・設備に関する情報の共有 ②災害時の連絡体制	放射線部 施設企画課	R2 年 11 月	
1	リハビリテーション部	患者移送	①EV 使用できない場合の患者移送訓練実施 ②帰宅困難者の待機や宿泊などのフローの整備 ③発災時に情報収集する部署と指揮系統の明示	リハビリテーション部	R2 年 12 月	
2		入院患者のリハビリテーション継続の判断	①携帯電話がつながらないとき、居場所を把握する手段を確立	リハビリテーション部	R2 年 12 月	
3		新患対応の手続きと運用	①システムダウン時の診療体制について明示し、リハビリ新患紹介の要件等を掲載	リハビリテーション部	R2 年 12 月	
4		リハビリテーション部での診療再開の判断	①発災後の診療再開に関する要件を明示 ②設備使用に関する安全宣言などのフロー整備。	リハビリテーション部	R2 年 12 月	

5.2.2 各部門において優先的に対応すべき事前対策

・各部門において今後優先的に対応すべき事前対策は、以下のとおりである。

No	脆弱性課題		実施すべき事前対策	責任部門	協力部門	実施計画日	完了日
	部門	影響する業務					
1	検査部	夜間休日検査室の緊急検査業務	①災害時の試薬・物品供給体制の確認 ②機器メーカーの修理対応の確認 ③検査可能な項目の確認 ④システム停止時の手順確認 ⑤UPS の更新 ⑥備品固定	検査部		H29年 11月	H30年 8月
2		院内外新規発生（多数）傷病者の診療対応時の緊急検査業務	①災害時の試薬・物品供給体制の確認 ②機器メーカーの修理対応の確認 ③フロアの耐荷重増強の検討 ④免震台導入の検討 ⑤システム停止時の手順確認 ⑥備品の固定 ⑦UPS の更新 ⑧検査可能な項目の確認				
3		各検査室の通常検査業務	①災害時の試薬・物品供給体制の確認 ②機器メーカーの修理対応の確認 ③フロアの耐荷重増強の検討 ④免震台導入の検討 ⑤システム停止時の手順確認 ⑥備品の固定 ⑦UPS の更新				
4		中央採血室の外来採血室業務、外部委託検査業務	①災害時の物品供給体制の確認 ②外注業者の災害時の対応 ③機器メーカーの修理対応の確認 ④臨床検査棟が使用不可の場合の代替え場所 ⑤システム停止時の手順確認				
1	材料部	医療機材の滅菌・洗浄業務	①洗浄・滅菌の質保証や運用に必要なインジケータ、滅菌カセット、洗浄液などの必要な器材・液は1週間程度で使用する量を確認しておき、保管しておく ②洗浄・滅菌機器操作を複数のスタッフができるよう、教育実践する ③メーカーとの連絡体制を整えておく	材料部		H29年 11月	②平成 30年 5月 ③平成 30年 9月

No	脆弱性課題		実施すべき事前対策	責任部門	協力部門	実施計画日	完了日
	部門	影響する業務					
1	生理検査センター	多数傷病者受入体制構築(依頼を受けた場合)	①黄色エリアでの心電図検査に対応するよう防災訓練を実施 ②その他の業務に関して、センターが対応可能な業務について検討	生理検査センター		H29年11月	①H30 10月
2		システム停止時の検査対応	①診療支援システムが停止したときの検査体制の構築(紙運用での検査受け入れ、結果報告、事後処理など)	生理検査センター		H30年12月	①H31 1月
1	集中治療部	集中治療部入院患者の診療・生命の維持	①職員:主治医が駆けつけられない場合は、集中治療医、看護師で対応 ②酸素:万が一中央配管がだめになったら、酸素ボンベで対応 ③医療資源:交換しなくとも良いものはできるだけそのまま使用	集中治療部		H29年11月	②H30 年11月 ③H30 年8月
2		院内新規発生の集中治療該当患者の受入	同上	集中治療部		H29年11月	同上
3		院外新規発生の集中治療該当患者の受入	同上	集中治療部		H29年11月	同上
1	輸血・細胞治療部	輸血検査(ABO/RhD 血液型検査、不規則抗体スクリーニング、交差適合試験)	①災害用に生理食塩液(18L×2箱)を準備。約3日分に相当 ②検査試薬を3日分確保 ③災害時の試薬・物品供給体制の確認	輸血・細胞治療部		R3年11月	①② H30年10月 ③R2年10月
2		血液製剤の確保と供給、血液製剤の管理	①血液センターとの連絡手段の確認 ②災害時の血液製剤の供給体制の確認	輸血・細胞治療部		H29年11月	R元年 10月
1	高度救命救急センター	高度救命センター入院患者の診療、生命維持	①平時に薬剤部やSPD、材料部、MEセンター等とMTGを行い、在庫数の共有や災害時の払い出し方法等について検討しておく	高度救命救急センター		H29年11月	
2		院内外新規発生(多数)傷病者の診療対応	同上	高度救命救急センター		H29年11月	
1	血液浄化療法部	救急における急性血液浄化(集中治療患者CHDF)	①非常用通信手段の見直し、MCA無線機、衛星携帯電話の契約見直し、現場、院内本部、行政機関への人の割り当て ②事業者との情報交換	血液浄化療法部		H29年11月	
2		救急における急性血液浄化(救急へ搬送された重症患者への血液浄化)	①非常用通信手段の見直し、MCA無線機、衛星携帯電話の契約見直し、現場、院内本部、行政機関への人の割り当て ②事業者との情報交換	血液浄化療法部		H29年11月	

No	脆弱性課題		実施すべき事前対策	責任部門	協力部門	実施計画日	完了日
	部門	影響する業務					
3	メテイカル ITセンター	診療科入院中の慢性透析患者への血液浄化(入院中の維持透析患者への血液浄化)	①職員の家庭的背景について可能な範囲で情報共有 ②浄化部留め置きの場合のアリバイ確認手順	血液浄化療法部		H29年 11月	
4		診療科入院中の慢性透析患者への血液浄化(エレベータ停止による各病棟への患者移送)					
5		地域の透析医療の被災状況と情報管理(支援透析の受入れ)	・地域の基幹病院との情報交換、伝達訓練はすでに定期的に実施している。実際の受け入れ可能人数など細かいところまでは地域の医療機関からの情報が得られていない	血液浄化療法部		H29年 11月	
1	メテイカル ITセンター	病院情報システムおよび診療録の維持・管理	①非常時代替システムの準備	メテイカルITセンター		H29年 11月	
2		通信システムの維持・管理	①代替システムの整備				
3		地域連携システムの維持・管理	①非常時対応マニュアル整備				
1	薬剤部	トリアージポストでの調剤業務	①災害時の部内マニュアルの整備	薬剤部		H29年 11月	
2		調剤業務等医薬品の供給	同上				
3		薬品購入	①災害時の状況に応じた在庫管理、発注業務の手順の策定				
4		地域医療への貢献、薬剤師派遣と医薬品の提供	①災害時対応の部内マニュアル整備				
1	看護 管理室	患者の安全確保	①アシストでの患者情報集約訓練 ②医療機器、配管等の作動状況、過不足の確認	看護 管理室		R4年 10月	
2		空床確保、新規患者の受入体制構築	①受け入れ可能な空床数の把握 ②診療支援システムダウン時の紙媒体での報告訓練 ③部署ごとに受け入れ可能な医療処置を確認(調査済) ④患者受け入れに必要な機器や物品の調達先確認				

No	脆弱性課題		実施すべき事前対策	責任部門	協力部門	実施計画日	完了日
	部門	影響する業務					
3	看護部 (外来)	院内人的リソースの適正配分	①勤務外の看護職員の安否確認（病院、部署） ②登院不可の職員を把握（Google Form） ③応援要請、応援可能報告の情報収集方法の確認 ④診療科経験のある看護師の把握 ⑤災害時新規立ち上げ部署へ担当者を継続して確保するためのシミュレーション	看護管理室		R4年10月	
4		院外への看護師派遣調整	①災害支援ナース、DMATメンバーの把握 ②特定のスキルを持つ看護師の把握				
1	看護部 (外来)	外来受診患者・家族の生命の安全確保	①外来支部での情報集約に関するBCP訓練の実施 ②患者・家族の誘導シミュレーション訓練の実施	看護部 (外来)		R3年10月	
2		一般外来診療の再開に向けた環境整備	①診療再開に必要な機器、物品の把握 ②登院可能な看護師数の把握				
1	看護部 (入院)	入院患者の生命の安全確保	①防災教育・避難誘導訓練の実施 ②部署のアクションカードの内容確認 ③アシスト使用不可の時の患者情報収集方法の確認	看護部 (入院)		R3年10月	
2		入院患者の診療と職員の確保	①医療資器材の在庫状況の確認体制 ②医療機器確保のための連絡先の確認 ③薬剤の供給・検体等の提出体制についての連絡先の確認 ④夜勤可能職員、登院可能職員の把握				
3		新規入院患者の受入れと診療	①受け入れ可能病床の確認（診療支援、停電時は紙媒体） ②トリアージ後の入院フローの確認 ③入院患者の主治医と担当診療科確認 ④部署ごとに受け入れ可能な医療処置を確認				
1	東6階 病棟	入院患者の生命の安全確保	①薬剤、物品、分娩セット類の供給体制の確認と確保 ②電動吸引器の準備 ③酸素ボンベの必要本数確認と確保	東6階 病棟	①材料部 SPD	R4年 月	
2		入院患者の診療（診療継続の可否の判断、職員の確保、医療資器材	①災害発生時の勤務可能なスタッフ確保 ②災害時における職員の勤務継続可否				

No	脆弱性課題		実施すべき事前対策	責任部門	協力部門	実施計画日	完了日
	部門	影響する業務					
	東 7 階 病棟	確保)	の把握				
3-2		空床確保（外部へ、ベットコントロール）	①周産期リエゾンを中心とした他施設の状況確認と患者受入れ・転院	東 6 階 病棟	医事課	R4 年 月	
3-3		入院の受け入れ準備	①薬剤の在庫と災害時払出体制の確認 ②空床確保	東 6 階 病棟	薬剤部	R4 年 月	
4		生活支援	①病棟保有オムツ、おしりふきの在庫数の確認 ②ナプキン類の在庫数の確認	東 6 階 病棟		R4 年 月	
	東 8 階 病棟	入院患者の生命の安全確保	①病棟定数薬の残数確認 ②防災マニュアルの周知 ③部署内の防災訓練	東 7 階 病棟		R4 年 月	
		入院患者の診療（診療継続の可否の判断、職員の確保、医療資器材確保）	①災害発生時の出勤可能なスタッフの確保	東 7 階 病棟		R4 年 月	
		多数傷病者対応エリア等への応援要員の派遣	①応援要員の選定方法を確立する	東 7 階 病棟		R4 年 月	
		空床確保（外部へ、ベットコントロール）	①患者の状態登録による移送方法の把握 ②転院・退院可能な患者情報の確認	東 7 階 病棟		R4 年 月	
		入院の受け入れ準備	①災害発生時の出勤可能なスタッフの確保	東 7 階 病棟		R4 年 月	
		生活支援	①非常食の備蓄、期限確認 非常用トイレの備蓄、期限確認	東 7 階 病棟		R4 年 月	
1	東 8 階 病棟	入院患者の生命の安全確保	①緊急時使用薬剤の把握。医師に薬剤を確認に準備検討 ②薬剤の在庫と災害時払出体制の確認	東 8 階 病棟	薬剤部	R4 年 月	
2		入院患者の診療（診療継続の可否の判断、職員の確保、医療資器材確保）	①電動吸引器の準備・依頼 ②医療器材の確保・点検（電動吸引機、ストーマ用品、衛生材料など）	東 8 階 病棟	ME センタ一、SPD	R4 年 月	
3-1		多数傷病者対応エリア等への応援要員の派遣	①スタッフの知識や技術の取得、アセメント能力の育成応援要員の選出方法を決めておく	東 8 階 病棟		R4 年 月	
3-2		空床確保（外部へ、ベットコントロール）	①災害時の退院・転院可能な患者の基準設定	東 8 階 病棟		R4 年 月	
3-3		入院の受け入れ準備	①貸出可能なベットを含めた病床確保	東 8 階 病棟		R4 年 月	

No	脆弱性課題		実施すべき事前対策	責任部門	協力部門	実施計画日	完了日
	部門	影響する業務					
4		生活支援					
1	東 9 階 病棟	入院患者の生命の安全確保	①ICUに入室している患者が多く、特に発災直後は病棟に当直医師の確保は出来るか集中治療部との BCP のすりあわせが必要	東 9 階 病棟	集中治療部	R4 年 月	
2		入院患者の診療（診療継続の可否の判断、職員の確保、医療資器材確保）	①ICUに入室している患者が多く、特に発災直後は病棟に当直医師の確保は出来るか集中治療部との BCP のすりあわせが必要	東 9 階 病棟	集中治療部	R4 年 月	
3-3		入院の受け入れ準備	①貸出可能なベットを含めた病床確保 ②停電時に在宅する VAD 患者の収容の可能性	東 9 階 病棟		R4 年 月	
1	東 10 階 病棟	入院患者の生命の安全確保	①災害時の薬剤の供給体制の確認と確保 ②電動吸引器の必要数確認、購入 ③酸素ボンベの必要数確認と確保 ④水の必要数確認と確保	東 10 階 病棟	①薬剤部 ③S P D ④施設企画室	R4 年 月	
2		入院患者の診療（診療継続の可否の判断、職員の確保、医療資器材確保）	①災害時の栄養剤の供給体制の確認	東 10 階 病棟	①薬剤部、栄養管理室	R4 年 月	
3-1		多数傷病者対応エリア等への応援要員の派遣	①災害時の対応可能な人員配置数の検討？	東 10 階 病棟		R4 年 月	
3-2		空床確保（外部へ、ベットコントロール）	①空床の把握 ②ベッドコントロール対象患者の把握	東 10 階 病棟		R4 年 月	
3-3		入院の受け入れ準備	①空床の把握	東 10 階 病棟		R4 年 月	
4		生活支援	①非常食、清潔ケア用品（清拭用タオルなど）、寝具の必要数確認 ②簡易トイレの必要数確認	東 10 階 病棟		R4 年 月	
1	東 11 階 病棟	入院患者の生命の安全確保	①薬剤の在庫と災害時払出手体制の確認 ②中央配管からの酸素ガス供給停止時の対応（酸素ボンベなど）	東 11 階 病棟	①薬剤部 ②SPD	R4 年 月	
2		入院患者の診療（診療継続の可否の判断、職員の確保、医療資器材確保）	①中央配管からの酸素ガス供給停止時の対応（酸素ボンベなど）	東 11 階 病棟	薬剤部 栄養管理室	R4 年 月	
3-2		空床確保（外部へ、ベットコントロール）	①外部の病院とのホットライン形成	東 11 階 病棟		R4 年 月	

No	脆弱性課題		実施すべき事前対策	責任部門	協力部門	実施計画日	完了日
	部門	影響する業務					
3-3		入院の受け入れ準備	①貸出可能なベットを含めた病床確保 ②薬剤の在庫と災害時払出体制の確認 ③中央配管からの酸素ガス供給停止時の対応（酸素ボンベなど）	東 11 階 病棟	②薬剤部 ③ME センター	R4 年 月	
1	東 12 階 病棟	入院患者の生命の安全確保	①6科のそれぞれ受け入れ方法や受け入れ患者数の調整と検討が必要である ②酸素ボンベの定数は8本であり9本へ変更するか検討する	東 12 階 病棟	①各診療科 ②ME センター	R4 年 月	
2		入院患者の診療（診療継続の可否の判断、職員の確保、医療資器材確保）	①トイレ用ビニル袋50枚と凝固剤の必要数の選定と準備。 ②栄養剤は患者毎に3日以上分ずつストックがある ③嚥下機能低下患者の食事は非常食の種類の選定は各科医師と相談し決定する ④酸素吸入患者の変動が多く適切な酸素ボンベの確保数を検討が必要である	東 12 階 病棟	③栄養管理室 ④SPD	R4 年 月	
3-1		多数傷病者対応エリア等への応援要員の派遣	①日中は師長、夜間はリーダー看護師が応援要員の選定を行う。明文化し、スタッフへ周知が必要である。	東 12 階 病棟		R4 年 月	
3-2		空床確保（外部へ、ペットコントロール）	①入院患者用の薬剤の1週間分の確保方法の検討。 ②ADL低下、認知機能低下の患者が多く移動手段の確保について検討が必要である。	東 12 階 病棟		R4 年 月	
3-3		入院の受け入れ準備	①6科のそれぞれ受け入れ方法や受け入れ患者数の調整と検討が必要である。 ②酸素ボンベの定数は8本であり、9本へ変更するか検討する。 ③在宅療養中の患者受入の調整方法検討 ④医療器材の確保・点検（電動吸引機、ベッドなど）	東 12 階 病棟	①各診療科 ②ME センター ③地域医療連携室 ④ME センター	R4 年 月	
4		生活支援	特になし				
1	東 14 階 病棟	入院患者の生命の安全確保	①病棟定数薬の確認、災害時の物品供給体制の確認 ②薬剤の在庫と災害時払出体制の確認	東 14 階 病棟	②薬剤部	R4 年 月	
2		入院患者の診療（診療継続の可否の判断、職員の確保、医療資器材	①病棟定数薬の確認、災害時の物品供給体制の確認	東 14 階 病棟		R4 年 月	

No	脆弱性課題		実施すべき事前対策	責任部門	協力部門	実施計画日	完了日
	部門	影響する業務					
	東 16 階 病棟	確保)					
3 -2		空床確保（外部へ、ベットコントロール）	①移植患者の移送方法の検討	東 14 階 病棟		R4 年 月	
4		生活支援	①非常食の賞味期限の確認	東 14 階 病棟		R4 年 月	
1	東 16 階 病棟	入院患者の生命の安全確保	①呼吸関連物品不足時確保のための運用マニュアル作成 ②中央配管からの酸素ガス供給停止時の対応（酸素ポンベなど） ③医療器材の確保・点検（電動吸引機、モニタリング機器、レギュレーターなど）	東 16 階 病棟	①ME センター ②SPD ③ME センター	R4 年 月	
2		入院患者の診療（診療継続の可否の判断、職員の確保、医療資器材確保）	①災害対策マニュアルの再確認 ②B 災害時酸素吸入関連物品の在庫管理 ③B 災害時吸引関連物品の在庫管理（④中央配管からの酸素ガス供給停止時の対応（酸素ポンベなど）	東 16 階 病棟	②SPD ③SPD ④薬剤部、栄養管理室	R4 年 月	
3 -1		多数傷病者対応エリア等への応援要員の派遣	①災害発生時の手順確認	東 16 階 病棟		R4 年 月	
3 -2		空床確保（外部へ、ベットコントロール）	①緊急時の患者搬送について手順作成または再確認 災害発生時のベッドコントロールに関する基準の確認	東 16 階 病棟		R4 年 月	
3 -3		入院の受け入れ準備	①中央配管からの酸素ガス供給停止時の対応（酸素ポンベなど）	東 16 階 病棟	①SPD	R4 年 月	
4		生活支援	①近隣部署との協力体制を整えておく	東 16 階 病棟	①呼吸器センター	R4 年 月	
1	西 4 階 病棟	入院患者の生命の安全確保	①人工呼吸器装着患者の搬送先確認 ②放射線管理区域内入院患者（RI 隔離中の患者）の搬送先確保 ③薬剤の在庫と災害時払出体制の確認 ④酸素ポンベ（西 4 現定数 3 本）と流量計など数の見直し	西 4 階 病棟	①ME センター ②放射線部 ③薬剤部	R4 年 月	
2		入院患者の診療（診療継続の可否の判断、職員の確保、医療資器材確保）	①災害発生時の病棟スタッフの安否確認方法の確立、登院可能・勤務可能なスタッフの確認 ②中央配管からの医療ガス供給停止時の対応（酸素・圧縮空気） ③電動吸引器の在庫数検討（重症個室 × 3、401 号、402 号 計 5 台へ増やす）	西 4 階 病棟		R4 年 月	

No	脆弱性課題		実施すべき事前対策	責任部門	協力部門	実施計画日	完了日
	部門	影響する業務					
	3-1 3-2 3-3 4 1 2 3-1 3-2 3-3		④医療器材の確保・点検（電動吸引機、持続吸引機、衛生材料など 非在庫物品）				
3-1		多数傷病者対応エリア等への応援要員の派遣	①災害発生時の勤務可能なスタッフの確保	西4階病棟		R4年月	
3-2		空床確保（外部へ、ベットコントロール）	①災害時の退院・転院可能な患者の基準検討 ②先進棟4階、東4階病棟からの患者受け入れの検討 ③②の受け入れのための、西4入院患者のベッドコントロール	西4階病棟		R4年月	
3-3		入院の受け入れ準備	①貸出可能なベットを含めた病床確保	西4階病棟		R4年月	
4		生活支援	①災害時必要物品の確保と備蓄（非常食、清潔ケア用品、寝具の確認） ②簡易トイレの必要数確認	西4階病棟		R4年月	
1	東西5階病棟	入院患者の生命の安全確保	①災害発生時の勤務可能なスタッフの確保 ②システム停止時の手順確認 ③災害時必要物品の確認と確保、備蓄 ④医療器材の確保・点検（電動吸引機、モニタリング機器、レギュレーターなど）	東西5階病棟	④MEセンター	R4年月	
2		入院患者の診療（診療継続の可否の判断、職員の確保、医療資器材確保）	①災害発生時の勤務可能なスタッフの確保 ②システム停止時の手順確認 ③災害時必要物品の確保と備蓄 ④災害時のライフラインの状況確認体制の確立	東西5階病棟		R4年月	
3-1		多数傷病者対応エリア等への応援要員の派遣	①災害発生時の勤務可能なスタッフの確保	東西5階病棟		R4年月	
3-2		空床確保（外部へ、ベットコントロール）	①病院内の災害発生時のベッドコントロールの取り決め（発災後に災対本部が決定） ②近隣施設、関連医療機関との事前取り決め	東西5階病棟	②医事課	R4年月	
3-3		入院の受け入れ準備	①災害発生時の勤務可能なスタッフの確保 ②システム停止時の手順確認	東西5階病棟		R4年月	

No	脆弱性課題		実施すべき事前対策	責任部門	協力部門	実施計画日	完了日
	部門	影響する業務					
	4		③災害時必要物品の確認と確保、備蓄				
4		生活支援	①災害時必要物品の確保と備蓄 ②災害時のライフラインの状況確認確認体制の確立	東西 5 階 病棟		R4 年 月	
1	西 6 階 病棟	入院患者の生命の安全確保	①医療ガス供給停止時の人工呼吸器、補助呼吸児の初期対応シミュレーション訓練またはマニュアル作成、アクションカードの見直し ②停電や SPD 供給停止、栄養管理室稼働不可時を見据えた分乳方法(物品リストアップを含めた)マニュアル作成 ③酸素ボンベ病棟在庫数の見直し ④部署内防災訓練の実施	西 6 階 病棟		R4 年 月	
2		入院患者の診療(診療継続の可否の判断、職員の確保、医療資器材確保)	①SPD 病棟在庫数の見直しと把握(非在庫物品含む) ②スタッフの安否確認(病棟内連絡ツールの確立)	西 6 階 病棟		R4 年 月	
3-1		多数傷病者対応エリア等への応援要員の派遣	①緊急時搬送順位表(自部署作成)を毎日更新しスタッフ間で共有する。 ②病棟緊急連絡網(連絡アプリ)を使用し、スタッフの安否確認や勤務可能か等連絡し合える体制を整える	西 6 階 病棟		R4 年 月	
3-2		空床確保(外部へ、ペットコントロール)	①医療ガスや停電時等を想定した病床使用可能数の把握 ②緊急時の転院搬送手続き方法の周知確認 ③緊急時のトリアージ順位を毎日更新 ④近隣施設、関連医療機関との事前取り決め	西 6 階 病棟	④医事課	R4 年 月	
3-3		入院の受け入れ準備	①医療ガスや停電時等を想定した病床使用可能数の把握 ②緊急時の転院搬送手続き方法の周知確認 ③緊急時のトリアージ順位の毎日の更新と把握 ④近隣施設、関連医療機関との事前取り決め	西 6 階 病棟	④医事課	R4 年 月	

No	脆弱性課題		実施すべき事前対策	責任部門	協力部門	実施計画日	完了日
	部門	影響する業務					
4		生活支援	①病棟保有オムツ、おしりふきの在庫数の確認 ②スタッフ各自の非常食準備の確認 ③被災時対応の家族への周知	西 6 階 病棟		R4 年 月	
1		入院患者の生命の安全確保	<災害発生時の確認体制をつくる> ①病棟定数薬の残数確認 ②物品残数の確認体制 ③酸素ボンベ残数の確認体制 ④電動吸引器の準備 <検討事項> ①酸素ボンベ定数の妥当な本数の検討 ②電動吸引器は 1 台で足りるか、購入検討 ③栄養剤の病棟備蓄が必要か検討（経管栄養患者：常に 10 名ほど）	西 7 階 病棟		R4 年 月	
2	西 7 階 病棟	入院患者の診療（診療継続の可否の判断、職員の確保、医療資器材確保）	(上記に加えて) ①薬剤部からの薬剤払いだし可能か確認 ②災害時の物品供給体制の確認 ③薬剤・経腸栄養の在庫と災害時払出体制の確認	西 7 階 病棟	③ 薬 剤 部、栄 養 管理室	R4 年 月	
3 -2		空床確保（外部へ、ベットコントロール）	①（医師と情報共有）退院・転院可能な患者情報の確認 ②患者搬送方法の確認（担送・護送） 退院時の衣服があるか確認	西 7 階 病棟		R4 年 月	
3 -3		入院の受け入れ準備	（「入院患者の生命の安全確保」の項目に加えて） ①増床となる場合のベッドの準備 ②リネン類の確保（自部署対応分）	西 7 階 病棟		R4 年 月	
4		生活支援	①経管栄養剤の供給体制の確認（薬剤部・栄養管理課）および患者持ちの栄養剤の確認 ②清潔ケアに必要な物品（清拭タオルの常備数）（自部署対応分） ③薬剤（経管栄養剤、処方薬など）の在庫と災害時の払出体制の確認	西 7 階 病棟	③ 薬 剤 部、栄 養 管理室	R4 年 月	
1		入院患者の生命の安全確保	①連日の病棟置きの定数薬の確認、災害時の物品供給体制の確認 ②患者に入院時にストマ交換に十分な数を持参しているか確認する。	西 8 階 病棟		R4 年 月	
2		入院患者の診療（診療）	①排泄物の処理が必要な患者の把握、ビ	西 8 階病棟	③ 薬 剤	R4 年	

No	脆弱性課題		実施すべき事前対策	責任部門	協力部門	実施 計画日	完了日
	部門	影響する業務					
	西 8 階 病棟	継続の可否の判断、職員の確保、医療資器材確保)	ニール袋と凝固剤の準備 ①連日の病棟置きの定数薬の確認、災害時の物品供給体制の確認 ②薬剤・経腸栄養の在庫と災害時払出体制の確認		部、栄養管理室	月	
3-2		空床確保（外部へ、ベットコントロール）	①医師の勤務体制の見直し、ベッド係医師の役割強化 ②病棟置き薬剤定数の見直し、災害時の品供給体制の確認 ③病衣借りている患者は自分の服があるか確認しておく。 ④病棟患者の自立度、担送・護送の確認、毎日一覧表出力	西 8 階 病棟		R4 年 月	
3-3		入院の受け入れ準備	①排泄物の処理が必要な患者の把握、ビニール袋と凝固剤の準備 ②退院予定患者の把握 ③連日の病棟置きの定数薬の確認、災害時の物品供給体制の確認	西 8 階 病棟		R4 年 月	
4		生活支援	①排泄物の処理が必要な患者の把握、ビニール袋と凝固剤の準備 ②非常食の期限切れの確認、経管栄養患者の手持ちの確認 ③薬剤（経管栄養剤、処方薬など）の在庫と災害時の払出体制の確認	西 8 階 病棟	③ 薬 剤 部、栄養 管理室	R4 年 月	
1	西 9 階 病棟	入院患者の生命の安全確保	①災害時、酸素吸入中止基準とその後の対応について医師と相談 ② フローラン用冷蔵庫の緊急時の使用方法（どこに非常電源に切り替えるか、設置位置の見直し）について取り決め	西 9 階 病棟		R4 年 月	
2		入院患者の診療（診療継続の可否の判断、職員の確保、医療資器材確保）	①在宅酸素、フローラン業者との緊急時の対応について確認 ②フローラン、トレプロストの薬品・在宅物品の渡し方について薬剤部・外来と確認	西 9 階 病棟	②外来	R4 年 月	
3-1		多数傷病者対応エリア等への応援要員の派遣	①災害発生時勤務可能なスタッフの確保や応援スタッフの選出 ②エリア応援ができるスタッフの育成	西 9 階 病棟			
3-2		空床確保（外部へ、ベットコントロール）	①退院、転院可能な患者の基準設定（病棟担当医の指示のもと）	西 9 階 病棟	②外来	R4 年 月	

No	脆弱性課題		実施すべき事前対策	責任部門	協力部門	実施計画日	完了日
	部門	影響する業務					
3 -3		入院の受け入れ準備	①災害時の医師、スタッフの人員確保	西9階 病棟		R4年 月	
4		生活支援	①災害用の物品にトイレ用のビニール袋・凝固剤、トイレットペーパーの備蓄状況を確認 ②室温調整（夏の冷房、冬の暖房）	西9階 病棟		R4年 月	
1	西10階 病棟	入院患者の生命の安全確保	①アクションカード見直し ②非常時に備えて電動吸引器の不備がないか確認を行う ③吸引物品の在庫確認、不足時の対応検討 ④災害時電動吸引器5台をどのように運用するか取り決めを決める ⑤断水時の栄養剤、水分確保もともと確保されている	西10階 病棟		R4年 月	
2		入院患者の診療（診療継続の可否の判断、職員の確保、医療資器材確保）	①栄養剤ストック数の確認 ②栄養剤使用患者の平均した物品使用数の確認 ③カニューレ在庫の確認 ④洗浄で対応が可能な物品、そうでない物のリスト化	西10階 病棟		R4年 月	
3 -1		多数傷病者対応エリア等への応援要員の派遣	①災害時に院外にいる職員の情報を集約し応援要請の采配を行うツール準備	西10階 病棟		R4年 月	
3 -2		空床確保（外部へ、ベットコントロール）	①退院患者に関するルールの取り決め ②退院処方の栄養剤や薬剤の確保	西10階 病棟	②薬剤部	R4年 月	
3 -3		入院の受け入れ準備	①治療前後の患者の退院に関するルールの取り決めをし、退院を勧めることで空床確保する。	西10階 病棟		R4年 月	
4		生活支援	①吸引・栄養物品、排泄物等大量のゴミの保管場所の検討 ②メディケアライフとの連携 ③スタッフ各々備蓄に関する対策状況の確認 ④栄養剤ストックの確保	西10階 病棟		R4年 月	
1	西11階 病棟	入院患者の生命の安全確保	①各病床における医療機器の確保、点検。 ②有事の際の登院基準作成、周知徹底 ③ライフラインの点検。	西11階 病棟		R4年 月	
2		入院患者の診療（診療継続の可否の判断、職員の確保、医療資器材確保）	①各病床の医療機器、ライフラインのチェック	西11階 病棟	②薬剤部、栄養	R4年 月	

No	脆弱性課題		実施すべき事前対策	責任部門	協力部門	実施計画日	完了日
	部門	影響する業務					
	西 12 階 病棟	員の確保、医療資器材確保)	②薬剤・経腸栄養の在庫と災害時払出体制の確認		管理室		
3-1		多数傷病者対応エリア等への応援要員の派遣	①アクションカード作成。	西 11 階 病棟		R4 年 月	
4		生活支援	①薬剤（経管栄養剤、処方薬など）の在庫と災害時の払出体制の確認	西 11 階 病棟	①薬剤部		
1	西 12 階 病棟	入院患者の生命の安全確保	①アルコール製剤定数化。 ②眼科患者の点眼薬、軟膏薬、よく使用する補液、点滴の在庫確認・備蓄。 ③酸素ボンベ、簡易吸引器の補充。 ④簡易トイレまたは凝固剤の增量 ⑤医療器材の確保・点検（電動吸引機、モニタリング機器、レギュレーターなど）	西 12 階 病棟	⑤ME センター	R4 年 月	
2		入院患者の診療（診療継続の可否の判断、職員の確保、医療資器材確保）	①救急カード薬剤の確認。 ②衛生材料の供給 <u>③患者用非常食の確認。</u>	西 12 階 病棟		R4 年 月	
3-1		多数傷病者対応エリア等への応援要員の派遣	①眼科医師は全身管理を要しない患者への対応。 ②看護師はこれまで同様他部署経験者を中心に応援派遣する ③災害発生時勤務可能なスタッフの確保	西 12 階 病棟		R4 年 月	
3-2		空床確保（外部へ、ベットコントロール）	①経過が良好な患者はできる限り退院を促す。 <u>②退院の可否を判断する手順の制定。</u> <u>（誰が・いつ・どのようにするか）</u> ③受入可能入院患者数の把握	西 12 階 病棟		R4 年 月	
3-3		入院の受け入れ準備	①空床の確認。 ②リネンの提供。 ③清掃	西 12 階 病棟		R4 年 月	
4		生活支援	①患者の非常食の確認・備蓄。職員への食事提供、休憩場所の確保。勤務できる看護師の確保。特に夜勤勤務看護師の確保 <u>②職員の非常食、日用品の自己管理</u>	西 12 階 病棟		R4 年 月	
3-1	西 13 階 病棟	多数傷病者対応エリア等への応援要員の派遣	① 情報伝達方法の確立	西 13 階 病棟		R4 年 月	

No	脆弱性課題		実施すべき事前対策	責任部門	協力部門	実施計画日	完了日
	部門	影響する業務					
1	西 14 階 病棟	入院患者の生命の安全確保	①防災マニュアルの周知(システム停止時の対応について日頃から確認しておく) ②病棟単位での防災訓練や定期的な防災物品の確認。 ③アクションカードの見直しや、緊急連絡網の更新、緊急時連絡方法の確認や練習 ④点滴やブドウ糖の確保のため、毎日定数薬を補充 ⑤災害時対応のため PD 業者との連携	西 14 階 病棟		R4 年 月	
2		入院患者の診療（診療継続の可否の判断、職員の確保、医療資器材確保）	①各科毎、入院継続の可否を判断する医師を決める ②家庭の事情等により登院できないスタッフがいるため登院できるスタッフの人数の把握 ③点滴の種類や数量などについて薬剤師と検討 ④定数薬、定数物品の補充（毎日） ⑤災害発生時の勤務可能なスタッフ確保	西 14 階 病棟	③薬剤部	R4 年 月	
3-1		多数傷病者対応エリア等への応援要員の派遣	①応援要員の選出方法を決めておく。 ②誰でも応援に行けるよう知識や技術の習得、アセスメント能力の育成。 ③看護部のスタッフ派遣等の方針確認 ④派遣可能な職員及び連絡先の明確化	西 14 階 病棟		R4 年 月	
3-2		空床確保（外部へ、ベットコントロール）	①退院する患者が多くなることが予想されるため、ベッドコントロールの受け入れ ②知識や技術の習得、アセスメント能力の育成 ③災害発生時の勤務可能なスタッフの確保	西 14 階 病棟		R4 年 月	
3-3		入院の受け入れ準備	①診療・入院スペース・リネン類の確保。（病床の他に、処置室、SGT 室、廊下など） ②薬剤については薬剤部と協議 ③定数薬、定数物品の補充（毎日）。 ④災害発生時勤務可能なスタッフの確保	西 14 階 病棟	②薬剤部	R4 年 月	

No	脆弱性課題		実施すべき事前対策	責任部門	協力部門	実施計画日	完了日
	部門	影響する業務					
4		生活支援	①食料・飲料水の備蓄。 ②薬剤の確保。 ③物品の確保（毛布などのリネンや防寒対策グッズ等）（自部署分）　スタッフ個人で食料や日用品等の備蓄	西 14 階 病棟		R4 年 月	
1	西 16 階 病棟	入院患者の生命の安全確保	①凝固剤ストック数増加（排泄物凝固のため）	西 16 階 病棟		R4 年 月	R4.4
2		入院患者の診療（診療継続の可否の判断、職員の確保、医療資器材確保）	①スタッフへの周知（発災時の非常食の自己管理） ②緊急時の使用方法の検討（酸素、サニコットなど）	西 16 階 病棟		R4 年 月	R4.4
3 -2		空床確保（外部へ、ベットコントロール）	①発災時臨機応変に対応可能	西 16 階 病棟		R4 年 月	R4.4
3 -3		入院の受け入れ準備					
4		生活支援	①経口摂取困難患者に対し経管栄養などのストックが少ないが補液管理にて数日対応可能と考える ②ストマ物品の整備（最低限の予備物品必要）	西 16 階 病棟		R4 年 月	R4.4
1	西 17 階 病棟	入院患者の生命の安全確保	①避難経路の確保	西 17 階 病棟		R4 年 月	
1	産科・婦人科（産科部門）	経腔分娩	①ディスポ製品の在庫確認	産科・婦人科（産科部門）		H30 年 12 月	
2		帝王切開術	同上	産科・婦人科（産科部門）		H30 年 12 月	
3		救急搬送の受け入れ・対応	同上	産科・婦人科（産科部門）		H30 年 12 月	
1	産科・婦人科（新生児部門）	院外発生の病的新生児の受け入れ	①通信機能が途絶した場合の周産期コーディネートシステム	産科・婦人科（新生児部門）		H30 年 12 月	

No	脆弱性課題		実施すべき事前対策	責任部門	協力部門	実施計画日	完了日
	部門	影響する業務					
1	精神科	身体的治療を必要とする重症精神疾患の治療（ニーズの増大の可能性を考慮）	①県内の精神科医療関連の情報収集のあり方についての取り決めや確認を行う	精神科		H30年12月	
2		新規の医療保護入院（任意入院からの切り替え、身体科からの受け入れ含む）	同上				
3		被災地の精神保健医療支援についての情報収集と人材派遣	同上				
1	感染管理室	救急患者対応のための感染対策の構築	①非常事態でも適切な感染対策が行えるよう職員を教育する。非常時の感染対策の方針や当院のマニュアルが出来次第、周知する	感染管理室		H30年12月	
2		病院全体における感染対策の維持	同上				
3		病院全体における感染対策の確認	①平時より現場と密に連携できる体制を構築する。感染対策ラウンドにより、適切な感染対策の体制を整備する				
1	放射線部	Generalist の育成強化	①ローテーションの短期化 ②モダリティ毎の教育体制の見直し ③増員	放射線部 (人事戦略)		R2年11月	
1	リハビリテーション部	患者移送	①患者の安全確保について、チェックリストなどのマニュアル作成。 ②搬送可否と手段の選択基準の明確化。 ③外来患者の緊急時連席の事前把握と連絡方法の確認。 ④連絡就かない場合の対応マニュアルの検討	リハビリテーション部		R2年12月	

No	脆弱性課題		実施すべき事前対策	責任部門	協力部門	実施計画日	完了日
	部門	影響する業務					
2		入院患者のリハビリテーション継続の判断	①部門独自の緊急時連絡網を整備、シミュレーションを実施している。部長と副部長には連絡していなかったので、今年より実行する ②部長・副部長不在時の指揮系統（診療科長）を確立する	リハビリテーション部		R2年 12月	
3		新患対応の手続きと運用	①新患対応の条件を明示する ②システムダウン時の新患受付から処方までのフローを構築する				
4		リハビリテーション部での診療再開の判断	①発災時のリハ科の診療体制の把握、リハ部設備開放要件について明示する				
1	事務部 (各課・室)	設・設備の被害状況確認	①実参集要員について参集シミュレーション調査 ②各自緊急時の役割等についての確認・検討	事務部 (各課・室)		H29年 11月	

5.3 台風等による水害の減災・防災に向けた対応タイムライン

近年、日本各地で甚大な被害を及ぼしている台風やゲリラ豪雨などの水害に備え、減災・防災の観点から次頁のタイムフローに従って準備・対応する。

1. 台風の場合

時間経過	対応部署	対応内容	
大雨予報 前　日	MEセンター	1	緊急時に備え、当番で対応者決定
		2	生命維持管理装置稼働調査
	施設企画室	1	外周り（屋上（ルーフドレン）、建物周辺、道路、雨水樹）の点検・清掃・不要品の片付け
		2	【宮城県（仙台市）に台風直撃や大雨特別警報が発令された場合】 事務部内に応援を要請
		3	浸水可能性のある箇所の防水措置（土嚢や止水板等の設置など）
		4	（強風を伴う場合） 掲示物等の飛散防止、案内板等の転倒防止（あらかじめ倒す等）
		5	非常用発電機の燃料残量確認
		6	工事現場への注意喚起
		7	17時以降は地下通路を通行禁止とし、三角コーン、バーや土嚢等を設置
		8	休日・夜間の緊急時に備え、参集・対応する職員を決定

		9	病院幹部（病院長、副病院長、事務部長）及び各課（室）長へ、台風等による大雨への準備（土嚢や止水板等の設置など）の完了報告
当日	MEセンター	1	浸水等による、電源異常、医療ガス異常などの情報共有
	施設企画室	1	浸水可能性のある箇所を巡視（中央監視室・外来監視室に依頼）
		2	浸水等の異常発見時の対応（排水作業など）
		3	（状況に応じ） 病院幹部（病院長、副病院長、事務部長）への報告

2. ゲリラ豪雨の場合

時間経過	対応部署	対応内容	
当日	MEセンター	1	浸水等による、電源異常、医療ガス異常などの情報共有
	施設企画室	1	事務部内に応援を要請
		2	浸水可能性のある箇所の防水措置（土嚢や止水板等の設置など）
		3	17時以降は地下通路を通行禁止とし、三角コーン、バーや土嚢等を設置
		4	浸水可能性のある箇所を巡視（中央監視室・外来監視室に依頼）
		5	浸水等の異常発見時の対応（排水作業など）
		6	（状況に応じ） 病院幹部（病院長、副病院長、事務部長）への報告

5.4 職員減少が予測される事態への対応

何らかの事象（例、自然災害による交通麻痺、感染症、など）によって病院職員の出勤に支障が生じ、病院業務継続に影響を及ぼすと予測される事態が発生した場合、院内関係部署は、連携・協議のうえ必要な調査・対応を速やかに実施する

6 病院 BCP の維持・改善（業務継続マネジメント（BCM））

6.1 病院 BCP 策定後の業務継続マネジメント（BCM）推進体制について

病院 BCP 策定後も、計画的にPDCAサイクルを回すこと（業務継続マネジメント（BCM））が必要である。平常時の病院 BCP の点検や改善の推進体制の下、教育訓練を計画的に実施とともに、人事異動や組織改編、事業場の周辺環境の変化、事前対策の実施、実施した訓練の結果等に応じて、病院 BCP を定期的（及び特に必要が生じた場合）に点検・維持管理及び継続的改善を実施していく。その際、事業場が抱える脆弱性や課題に対して新たに実施すべき事前対策や対応手順、対応体制の改善の必要性も明らかになるので、それも着実に実施に移していくものとする。

6.2 業務継続マネジメント（BCM）推進体制

業務継続マネジメントの推進については、BCP委員会およびBCP事務局（病院施設企画室及びBCP委員）が中心となり、取り扱う。BCP委員会およびBCP事務局の役割は、以下のとおりとする。

- ・ 当院の防災・業務継続への取組みの統括
- ・ 教育・訓練の計画と実施
- ・ 事前対策の実施に関する調整・進捗管理
- ・ 病院 BCP の維持及び更新

6.3 病院 BCP に基づく訓練の実施

病院 BCP に基づく訓練、当院の避難・安否確認訓練を年1回実施することとし、詳細は別途計画することとする。また、大学本部の災害対策推進室の指示に基づく安否確認システムの訓練も毎年数回は実施することとし、詳細は別途計画することとする。

これら訓練の実施により改善点が明らかになった場合、病院 BCP を事項の計画に沿って確実に見直し、改善していくものとする。

6.4 維持・改善計画

BCP 事務局が中心となり、人事異動や組織再編、防災・業務継続にかかる大学の周辺環境の変化、事前対策の実施による前提条件の改善、訓練から把握された要改善点等の結果などに応じて、病院 BCP を定期的（及び特に必要が生じた場合）に点検・見直しを行い、病院 BCP を継続的に維持管理・改善していくものとする。この維持・改善計画の詳細は別途定める。

6.4.1 今後さらに検討が必要な項目

- ① レベル4以上の場合の病院避難
- ② 職員参集に関するデータ収集とシミュレーション・訓練
- ③ 災害対策本部構成員の行動計画（BCP チェックリスト）
- ④ 関連団体との事前協定文書の雛形と締結にあたって留意すべき事項
- ⑤ BCP 未策定部門における BCP 策定
- ⑥ CBRNE 災害、地震以外のハザードに対する BCM
- ⑦ 病院の災害対策枠組修正への対応

7 添付資料

7.1 各種報告様式

- ・災害対策本部への発災時・定時報告様式(ACSiSTシステム)

発災時報告【全部署共用】 Ver.1

震度5強以上の場合、発災15分以内に報告してください
★のついたものは必須項目です

★報告時刻 ※24時間表示 例)8:30、18:15

★所属部署

★報告者名 ※フルネームで記載してください

★連絡先(内線) 例)7000

★連絡先(PHS) 例)5758

★人的被害 なし あり

人的被害の概要 例)患者1名転倒、頭部裂創あり

★建物被害・ライフライン異常 なし あり

建物被害・ライフライン異常の概要 例)停電、棚が倒れて避難路をふさいでいる

本部への連絡事項 人員要請

※災害対策本部に大至急連絡をしたい
ことがあれば項目を選択し、下記の
自由記載欄に詳細をお書きください

対応依頼

その他

※必要な「要件」「人員数」について記載してください
例)転倒患者搬送のため、応援4名

連絡事項の概要

定時報告【共用】Ver.1

「★」のついたものは必須項目です

報告時刻★ ※ 24時間表示 例)3月11日18:15

所属部署★ ※ 例)東〇階病棟

報告者(氏名/連絡先)★ ※ 報告者名および内線またはPHS

リーダー(氏名/連絡先) ※ リーダー名および内線またはPHS

傷病者 なし 患者 職員 その他 ※ 該当事項をチェック

傷病者の人数 ※ 例)1

※ 氏名 性別 年齢 状態等

傷病者の詳細

火災 電気 上水道 下水道 建物

内線電話(PHS・FAX含む) 診療支援システム 部門システム

その他のネットワーク

※ 上記の異常箇所の詳細も記載する

他の設備異常及び
詳細

※ 例)仙台 次郎、30歳、男、東〇階

保護している他病棟の
患者の氏名・年齢・性別・
入院病棟

※多数の場合は保護患
者リストへ記載

※ 本部への連絡事項・質問事項、要望等

その他

定時報告【病棟部門】 Ver.1

「★」のついたものは必須項目です

報告時刻★

※ 24時間表示
例)3月11日18:15

所属部署★

※ 例)東○階病棟

報告者(氏名/連絡先)★

※ 報告者名および内線
またはPHS

リーダー(氏名/連絡先)

※ リーダー名および内線
またはPHS

傷病者

なし 患者 職員 その他

※ 該当事項をチェック

傷病者の人数

※ 例)1人

※ 氏名 性別 年齢 状態等

傷病者の詳細

異常があるもの

※該当事項すべてにチェック

火災 電気 上水道 下水道 建物

内線電話(PHS・FAX含む) 診療支援システム 部門システム

その他のネットワーク

※ 上記の異常箇所の詳細を記載

その他の設備異常及び
詳細

空床数

※ 例)1

本日の入院患者数

※ 例)39

外出・外泊者数

※ 例)2

現在、病棟にいる患者数

※ 例)33

現在、病棟にいない
患者数(外出・外泊を除く)

※ 例)4

そのうち「所在先の確認」
がとれていない患者数

※ 例)1

上記の患者の氏名・年齢・
性別

※ 例)東北 太郎、44歳、男

保護している他病棟の
患者の氏名・年齢・性別・入
院病棟

※多数の場合は保護患者リスト

へ
記載

※ 例)仙台 次郎、30歳、男、東○階

その他

※ 本部への連絡事項・質問事項、要望等



定時報告【ID付与センター(救命・ヘリポート・正面)】 Ver.1

「★」のついたものは必須項目です

報告時刻★ ※ 24時間表示 例)3月11日18:15

所属部署★ ※ 例)東〇階病棟

報告者(氏名/連絡先)★ ※ 報告者名および内線またはPHS

リーダー(氏名/連絡先) ※ リーダー名および内線またはPHS

傷病者 なし 患者 職員 その他 ※ 該当事項をチェック

傷病者の人数 ※ 例)1

※ 氏名 性別 年齢 状態等

傷病者の詳細

異常があるもの

※該当事項すべてにチェック

火災 電気 上水道 下水道 建物

内線電話(PHS・FAX含む) 診療支援システム 部門システム

その他のネットワーク

※ 上記の異常箇所の詳細も記載する

その他の設備異常及び
詳細

本日の患者数

トリアージ患者数 ※ 例:105人

赤患者数 ※ 例:10人

黄患者数 ※ 例:20人

緑患者数 ※ 例:70人

黒患者数 ※ 例:5人

救急車搬入台数

ヘリ搬入台数

※ 本部への連絡事項・質問事項、要望等

その他

定時報告【高度救命救急センター】Ver.1

★のついたものは必須項目です

報告時刻 ★

※24時間表示
例)3月11日18:15

報告者(氏名/連絡先)★

※ 報告者名および内線または
PHS

リーダー(氏名/連絡先)★

※ リーダー名および内線または
PHS

傷病者

なし 患者 職員 その他

※ 該当事項をチェック

傷病者の人数

※ 例)1人

傷病者の詳細

異常があるもの

※該当事項すべてにチェック

火災 電気 上水道 下水道 建物

内線電話(PHS・FAX含む) 診療支援システム 部門システム

その他のネットワーク

※ 上記の異常箇所の詳細を記載

その他の設備異常及び
詳細

※ 例)1

本日の入院患者数

※ 例)39

外出・外泊者数

※ 例)2

現在、病棟にいる患者数

※ 例)33

現在、病棟にいない患者数
(外出・外泊を除く)

※ 例)4

そのうち、「所在先の確認が
とれていない患者数

※ 例)1

上記の患者の氏名・年齢・性別

※ 例)東北 太郎、44歳、男

保護している他病棟の
患者の氏名・年齢・性別・入院病棟
※多数の場合は保護患者リストへ記載

※ 例)仙台 次郎、30歳、男、東〇階

本日のトリアージ患者数

※例)50人

現在赤エリアにいる患者数

※例)3人

現在黄エリアにいる患者数

※例)10人

現在緑エリアにいる患者数

※例)20人

現在黒エリアにいる患者数

※例)2人

本日、入院した患者数

※例)7人

外来死者数(追加項目)

※ 本部への連絡事項・質問事項、要望等

その他

定時報告【検査部】Ver.1

「★」のついたものは必須項目です

報告時刻★ ※ 24時間表示 例)3月11日18:15

所属部署★ ※ 例)東〇階病棟

報告者(氏名/連絡先)
★ ※ 報告者名および内線またはPHS

リーダー(氏名/連絡先) ※ リーダー名および内線またはPHS

傷病者 なし 患者 職員 その他 ※ 該当事項をチェック

傷病者の人数 ※ 例)1

※ 氏名 性別 年齢 状態等

傷病者の詳細

異常があるもの
※該当事項すべてにチェック 火災 電気 上水道 下水道 建物
内線電話(PHS・FAX含む) 診療支援システム 部門システム
その他のネットワーク

※ 上記の異常箇所の詳細も記載する

その他の設備異常及び
詳細

機器の使用状況

夜間休日検査 使用可 一部使用可 使用不能 ※ 該当にチェックする

血液検査 使用可 一部使用可 使用不能 ※ 該当にチェックする

生化学検査 使用可 一部使用可 使用不能 ※ 該当にチェックする

血清免疫検査 使用可 一部使用可 使用不能 ※ 該当にチェックする

微生物検査 使用可 一部使用可 使用不能 ※ 該当にチェックする

尿検査 使用可 一部使用可 使用不能 ※ 該当にチェックする

血液ガス検査 使用可 一部使用可 使用不能 ※ 該当にチェックする

保護している他病棟の
患者の氏名・年齢・性
別・入院病棟

※多数の場合は保護患者リ
ストへ記載

※ 例)仙台 次郎、30歳、男、東〇階

その他

※ 本部への連絡事項・質問事項、要望等



定時報告【放射線部】Ver.1

「★」のついたものは必須項目です

報告時刻★

※ 24時間表示
例)3月11日18:15

所属部署★

※ 例)東〇階病棟

報告者(氏名/連絡先)★

※ 報告者名および内線または
PHS

リーダー(氏名/連絡先)

※ リーダー名および内線または
PHS

傷病者

なし 患者 職員 その他

※ 該当事項をチェック

傷病者の人数

※ 例)1

※ 氏名 性別 年齢 状態等

傷病者の詳細

異常があるもの

※該当事項すべてにチェック

火災 電気 上水道 下水道 建物

内線電話(PHS・FAX含む) 診療支援システム 部門システム

その他のネットワーク

※ 上記の異常箇所の詳細も記載する

他の設備異常及び
詳細

機器の使用状況★

一般撮影★

使用可 一部使用可 使用不能

※ 該當にチェックする

CT★

使用可 一部使用可 使用不能

※ 該當にチェックする

ポータブル撮影★

使用可 一部使用可 使用不能

※ 該當にチェックする

MRI★

使用可 一部使用可 使用不能

※ 該當にチェックする

血管撮影★

使用可 一部使用可 使用不能

※ 該當にチェックする

透視撮影★

使用可 一部使用可 使用不能

※ 該當にチェックする

※ 例)仙台 次郎、30歳、男、東〇階

保護している他病棟の
患者の氏名・年齢・性別・
入院病棟

※多数の場合は保護患者リストへ記載

※ 本部への連絡事項・質問事項、要望等

その他

定時報告【材料部】 Ver.1

「★」のついたものは必須項目です

報告時刻★					※ 24時間表示 例)3月11日18:15	
所属部署★					※ 例)東〇階病棟	
報告者(氏名/連絡先)★					※ 報告者名および内線またはPHS	
リーダー(氏名/連絡先)					※ リーダー名および内線またはPHS	
傷病者	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 職員	<input type="checkbox"/> 委託職員	<input type="checkbox"/> 業者	<input type="checkbox"/> その他	※ 該当事項をチェック
傷病者的人数					※ 例)1	

傷病者の詳細

異常があるもの ※該当事項すべてにチェック	<input type="checkbox"/> 火災	<input type="checkbox"/> 電気	<input type="checkbox"/> 上水道	<input type="checkbox"/> 下水	<input type="checkbox"/> 蒸気
	<input type="checkbox"/> 建物	<input type="checkbox"/> 内線電話(PHS・FAX含む)		<input type="checkbox"/> 診療支援システム	
	<input type="checkbox"/> 部門システム		<input type="checkbox"/> 他のネットワーク		

その他の設備異常及び 詳細

機器の使用状況★

RO水精製器	<input type="checkbox"/> 使用可	<input type="checkbox"/> 一部使用可	<input type="checkbox"/> 使用不可	<input type="checkbox"/> 業者点検待ち
恒温槽	<input type="checkbox"/> 使用可	<input type="checkbox"/> 一部使用可	<input type="checkbox"/> 使用不可	<input type="checkbox"/> 業者点検待ち
洗浄器(単層式)	<input type="checkbox"/> 使用可	<input type="checkbox"/> 一部使用可	<input type="checkbox"/> 使用不可	<input type="checkbox"/> 業者点検待ち
洗浄器(6連式)	<input type="checkbox"/> 使用可	<input type="checkbox"/> 一部使用可	<input type="checkbox"/> 使用不可	<input type="checkbox"/> 業者点検待ち
SHARP超音波洗浄器	<input type="checkbox"/> 使用可		<input type="checkbox"/> 使用不可	<input type="checkbox"/> 業者点検待ち
MIURA減圧沸騰式洗浄器	<input type="checkbox"/> 使用可		<input type="checkbox"/> 使用不可	<input type="checkbox"/> 業者点検待ち
カートウォッシャー	<input type="checkbox"/> 使用可	<input type="checkbox"/> 一部使用可	<input type="checkbox"/> 使用不可	<input type="checkbox"/> 業者点検待ち
リーマー用超音波	<input type="checkbox"/> 使用可		<input type="checkbox"/> 使用不可	<input type="checkbox"/> 業者点検待ち
高温乾燥機	<input type="checkbox"/> 使用可	<input type="checkbox"/> 一部使用可	<input type="checkbox"/> 使用不可	<input type="checkbox"/> 業者点検待ち
乾燥機(ダブルドア)	<input type="checkbox"/> 使用可	<input type="checkbox"/> 一部使用可	<input type="checkbox"/> 使用不可	<input type="checkbox"/> 業者点検待ち
低温乾燥機	<input type="checkbox"/> 使用可	<input type="checkbox"/> 一部使用可	<input type="checkbox"/> 使用不可	<input type="checkbox"/> 業者点検待ち
シーラー装置	<input type="checkbox"/> 使用可	<input type="checkbox"/> 一部使用可	<input type="checkbox"/> 使用不可	<input type="checkbox"/> 業者点検待ち
高圧蒸気滅菌器1号機	<input type="checkbox"/> 使用可		<input type="checkbox"/> 使用不可	<input type="checkbox"/> 業者点検待ち
高圧蒸気滅菌器2号機	<input type="checkbox"/> 使用可		<input type="checkbox"/> 使用不可	<input type="checkbox"/> 業者点検待ち
高圧蒸気滅菌器3号機	<input type="checkbox"/> 使用可		<input type="checkbox"/> 使用不可	<input type="checkbox"/> 業者点検待ち
高圧蒸気滅菌器4号機	<input type="checkbox"/> 使用可		<input type="checkbox"/> 使用不可	<input type="checkbox"/> 業者点検待ち
高圧蒸気滅菌器5号機	<input type="checkbox"/> 使用可		<input type="checkbox"/> 使用不可	<input type="checkbox"/> 業者点検待ち
高圧蒸気滅菌器6号機	<input type="checkbox"/> 使用可		<input type="checkbox"/> 使用不可	<input type="checkbox"/> 業者点検待ち



高圧蒸気滅菌器7号機	<input type="checkbox"/> 使用可	<input type="checkbox"/> 使用不可	<input type="checkbox"/> 業者点検待ち
高圧蒸気滅菌器8号機	<input type="checkbox"/> 使用可	<input type="checkbox"/> 使用不可	<input type="checkbox"/> 業者点検待ち
エチレンオキサイトガス滅菌器9号機	<input type="checkbox"/> 使用可	<input type="checkbox"/> 使用不可	<input type="checkbox"/> 業者点検待ち
エチレンオキサイトガス滅菌器10号機	<input type="checkbox"/> 使用可	<input type="checkbox"/> 使用不可	<input type="checkbox"/> 業者点検待ち
ステラッド100NX(No.1)	<input type="checkbox"/> 使用可	<input type="checkbox"/> 使用不可	<input type="checkbox"/> 業者点検待ち
ステラッド100NX(No.2)	<input type="checkbox"/> 使用可	<input type="checkbox"/> 使用不可	<input type="checkbox"/> 業者点検待ち
ステラッド100S(No.1)	<input type="checkbox"/> 使用可	<input type="checkbox"/> 使用不可	<input type="checkbox"/> 業者点検待ち
ステラッド100S(No.2)	<input type="checkbox"/> 使用可	<input type="checkbox"/> 使用不可	<input type="checkbox"/> 業者点検待ち
パーテカル(滅菌器材回転保管棚)	<input type="checkbox"/> 使用可	<input type="checkbox"/> 一部使用可	<input type="checkbox"/> 使用不可

※上記の詳細など

洗浄に必要な材料の保管状況(残量)

※WD用は45ml/回使用

※未開封の残数を記載

WD用酵素洗剤20L(残 本)※MS-KW

恒温槽用酵素洗剤4L(残 本)※ソニックザイム

WD用アルカリ洗剤20L(残 本)※ケディクリーン

WD用防錆潤滑剤20L(残 本)※MS-MR

ステラッド滅菌に必要な材料の保管状況(残数)

※未開封の残数を記載

ステラッド100S試薬(残 カセット)※5回/カセット

ステラッド用BI(残 カセット)※5回/カセット

ステラッド用ケミカルインジケーター(残 箱)※30本/箱

ステラッド用滅菌パック(残 箱)※250枚/箱

クルム137×137cm(残 ロール)

クルム114×114cm(残 袋)※24枚/袋

クルム91×91cm(残 袋)※50枚/袋

ステラッド用シールテープ(残 卷)※75枚/袋

ステラッド用シールテープ(残 卷)※55m/卷

※上記の詳細など

※ 本部への連絡事項・質問事項、要望等

その他

定時報告【薬剤部】 Ver.1

「*」のついたものは必須項目です

報告時刻★

※ 24時間表示
例) 3月11日18:15

所属部署★

※ 例) 東〇階病棟

報告者(氏名/連絡先)★

※ 報告者名および内線または
PHS

リーダー(氏名/連絡先)

※ リーダー名および内線または
PHS

傷病者

なし 患者 職員 その他

※ 該当事項をチェック

傷病者の人数

※ 例) 1人

※ 氏名 性別 年齢 状態等

傷病者の詳細

異常があるもの

※ 該当事項すべてにチェック

火災 電気 上水道 下水道 建物

内線電話(PHS・FAX含む) 診療支援システム 部門システム

その他のネットワーク

※ 上記の異常箇所の詳細も記載する

その他の設備異常及び
詳細

災害時に必要な医薬品の
在庫状況★

一般医薬品の在庫状況★

医薬品卸売会社からの納
品の可否★

※ 本部への連絡事項・質問事項、要望等

その他

定時報告【血液浄化療法部】Ver.1

「★」のついたものは必須項目です

報告時刻★

※ 24時間表示 3月11日18:15

所属部署★

※ 例)東〇階病棟

報告者(氏名/連絡先)★

※ 報告者名および内線または
PHS

リーダー(氏名/連絡先)

※ リーダー名および内線または
PHS

傷病者

なし 患者 職員 その他

※ 該当事項をチェック

傷病者の人数

※ 例)1

傷病者の詳細

異常があるもの
※該当事項すべてにチェック

火災 電気 上水道 下水道 建物

内線電話(PHS・FAX含む) 診療支援システム 部門システム

その他のネットワーク

※ 上記の異常箇所の詳細も記載する

その他の設備異常及び
詳細

空床数★

※ 例)1

現在の在室患者数★

※ 例)11人

在室患者情報 ★

※ 例)7人

治療継続中★

※ 例)4人

HD前・病棟迎え待ち★

病棟透析予定患者数★

※ 例)2人

保護している他病棟の
患者の氏名・年齢・性別・
入院病棟

※ 例)仙台 次郎、30歳、男、東〇階

※多数の場合は保護患者リストへ記載

治療可能 治療不可 確認中

稼働状況 ★

※6人

受け入れ可能人数 ★

※2人

HD患者

CHDF患者

※ 本部への連絡事項・質問事項、要望等

その他



定時報告【輸血細胞治療部】Ver.1

「★」のついたものは必須項目です

報告時刻★

※ 24時間表示 3月11日18:15

所属部署★

※ 例) 東〇階病棟

報告者(氏名/連絡先)★

※ 報告者名および内線またはPHS

リーダー(氏名/連絡先)

※ リーダー名および内線またはPHS

傷病者

なし 患者 職員 その他

※ 該当事項をチェック

傷病者の人数

※ 例) 1

※ 氏名 性別 年齢 状態等

傷病者の詳細

異常があるもの

※ 該当事項すべてにチェック

火災 電気 上水道 下水道 建物

内線電話(PHS・FAX含む) 診療支援システム 部門システム

その他のネットワーク

※ 上記の異常箇所の詳細も記載する

その他の設備異常及び
詳細

機器の使用状況★

血液型検査★

使用可能 一部使用不可能 使用不能

交差適合試験★

使用可能 一部使用不可能 使用不能

抗体スクリーニング検査★

使用可能 一部使用不可能 使用不能

供給可能血液製剤数★

RCC在庫単位数★

A型	B型	O型	AB型
----	----	----	-----

FFP在庫単位数★

A型	B型	O型	AB型
----	----	----	-----

PC在庫単位数★

A型	B型	O型	AB型
----	----	----	-----

保護している他病棟の
患者の氏名・年齢・性別・入
院病棟

※ 例) 仙台 次郎、30歳、男、東〇階

※ 多数の場合は保護患者リスト
へ記載

※ 本部への連絡事項・質問事項、要望等

その他

定時報告【手術部】Ver.1

「*」のついたものは必須項目です

報告時刻★

※ 24時間表示
例) 3月11日18:15

所属部署★

※ 例) 東〇階病棟

報告者(氏名/連絡先)★

※ 報告者名および内線またはPHS

リーダー(氏名/連絡先)

※ リーダー名および内線または
PHS

傷病者

なし 患者 職員 その他

※ 該当事項をチェック

傷病者の人数

※ 例) 1人

傷病者の詳細

火災 電気 上水道 下水道 建物

内線電話(PHS・FAX含む) 診療支援システム 部門システム

その他のネットワーク

※ 上記の異常箇所の詳細を記載

その他の設備異常及び
詳細

酸素 空気 笑気 窒素 二酸化炭素 吸引

医療ガスの異常
手術状況

完遂予定件数★

終了可件数★

終了不可件数★

検討中件数★

手術可能件数

頭部手術

胸部手術

腹部手術

整形手術

眼科手術

耳鼻科手術

帝王切開手術

同時に手術可能部屋数★

すべての在室患者数

※ 例) 10人

※ 例) 仙台 次郎、30歳、男、東〇階

すべての在室患者の氏名・

年齢・性別・入院病棟

※多数の場合は保護患者リスト
へ記載

※ 本部への連絡事項・質問事項、要望等

その他



定時報告【MEセンター】Ver.1

「★」のついたものは必須項目です

報告時刻★

※ 24時間表示
例)3月11日18:15

所属部署★

※ 例)東〇階病棟

報告者(氏名/連絡先)★

※ 報告者名および内線または
PHS

リーダー(氏名/連絡先)

※ リーダー名および内線または
PHS

傷病者

なし 患者 職員 その他

※ 該当事項をチェック

傷病者の人数

※ 例)1

傷病者の詳細

※ 氏名 性別 年齢 状態等

異常があるもの

※該当事項すべてにチェック

火災 電気 上水道 下水道 建物

内線電話(PHS・FAX含む) 診療支援システム 部門システム

その他のネットワーク

※ 上記の異常箇所の詳細も記載する

その他の設備異常及び
詳細

機器の貸出可能台数 ★

輸液ポンプ ★

台

シリンジポンプ ★

台

人工呼吸器 ★

台

低圧持続吸引器 ★

台

医療ガスの供給状況 ★

液体酸素★

運転中 運転停止 ()

空気★

運転中 運転停止 ()

吸引★

運転中 運転停止 ()

笑気★

運転中 運転停止 ()

窒素★

供給可 供給不可 ()

炭酸ガス★

供給可 供給不可 ()

※ 本部への連絡事項・質問事項、要望等

その他



定時報告【メディカルITセンター】Ver.1

「★」のついたものは必須項目です

報告時刻★	※ 24時間表示 例3月11日18:15
所属部署★	※ 例)東〇階病棟
報告者(氏名/連絡先)★	※ 報告者名および内線またはPHS
リーダー(氏名/連絡先)	※ リーダー名および内線またはPHS
傷病者	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 患者 <input type="checkbox"/> 職員 <input type="checkbox"/> その他 ※ 該当事項をチェック
傷病者の人数	※ 例)1
傷病者の詳細	※ 氏名 性別 年齢 状態等
異常があるもの ※該当事項すべてにチェック	<input type="checkbox"/> 火災 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 上水道 <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> 建物 <input type="checkbox"/> 内線電話(PHS・FAX含む) <input type="checkbox"/> 診療支援システム <input type="checkbox"/> 部門システム <input type="checkbox"/> その他のネットワーク ※ 上記の異常箇所の詳細も記載する
その他の設備異常及び詳細	
病院情報システムの異常の詳細	以下、要検討
部門システムの異常の詳細	
EASTの異常の詳細	
病院ネットワークの異常の詳細	
外部ネットワークの異常の詳細	
伝票運用対象の業務	
回復見込みの詳細	
その他	※ 本部への連絡事項・質問事項、要望等

【外来部門用】 発災時報告 定時報告

※該当する報告に✓

(注意事項)

※「発災時報告」は15分以内、初回の「定時報告」は遅くとも60分以内に報告する。

「★」のついたものは必須項目です

(報告事項)

報告時刻★ ※ 24時間表示 例)3月11日18:15所属部署★ ※ 例)外来 I or 外来 II ○○科、臨時処置室、帰宅困難エリア報告者(氏名/連絡先)★ ※ 報告者名および内線またはPHSリーダー(氏名/連絡先) ※ リーダー名および内線またはPHS傷病者 なし 患者 職員 その他 ※ 該当事項をチェック傷病者の人数 ※ 例)1

※ 氏名 性別 年齢 状態等

傷病者の詳細

設備に異常があるもの 建物 火災 電気 電話・PHS 上水道建物 下水道
※該当事項すべてにチェック 診療支援システム 部門システム その他のネットワークシステム

他の設備異常及び詳細

※ 上記の異常箇所の詳細も記載する

【発災時報告】

- ・要経過観察・診療継続患者:()人

【定時報告】

- ・要経過観察・診療継続患者:()人
- ・要搬送支援患者:()人
- ・帰棟困難患者(入院患者):()人
- ・帰宅困難患者・家族:()人
- ・応援スタッフ必要人数:()人
- ・保護人数:()人
- ・保護者の詳細:

その他特記事項:

外来患者の状況

※該当する人数を記載

※発災時報告・定時報告ともに、該当部分を記載し報告

※特記事項があれば記載



・職員安否確認用メンバーリスト

メンバーリスト

部署名：

最終更新日：

メンバーリスト 【参考】

部署名 : XXXXX科 or XX病棟 or XX室

最終更新日： 2016/11/11

7.2 緊急時関係機関連絡先リスト（別紙）

7.3 「重要業務調査」取り纏め一覧

順織組

「重要業務調査」取り纏め一覧

	患者（通常）患者の健康状態を維持できること	社会的評価（通常）社会から信用され、社会貢献できること
凡例	C 患者の健康状態を維持できない。死者発生の可能性	社会的貢献が全くできず、信用が失墜する。回復不能な患者離れ
	B 一部の患者の健康状態を維持できない。病状悪化の可能性	十分な社会的貢献ができるない。業務再開で信用回復は可能
	A 患者の健康状態にはまったく、またはほとんど影響ない	十分な社会貢献ができる。ほんの影響はない

組織順

「重要業務調査」取り纏め一覧

凡例

	患者 (通常)患者の健康状態を維持できること	社会的評価 (通常)社会から信頼され、社会貢献できること
C	患者の健康状態を維持できない、死者発生の可能性	社会的貢献が全くできず、信用が失墜する。回復不能な患者離れ
B	一部の患者の健康状態を維持できない。病状悪化の可能性	十分な社会的貢献ができないが、業務再開で信用回復は可能
A	患者の健康状態にはまったく、またはほとんど影響ない	十分な社会的貢献ができる。ほとんど影響はない

部署名	重要業務(大項目)	重要業務(中項目)	新規業務か通常業務か	基本方針	業務中断期間									B → C の理由
					~1時間以内	~3時間以内	~6時間以内	~12時間以内	~24時間以内	~3日以内	~1週間以内	~2週間以内	~1ヶ月以内	
集中治療部	1 集中治療部入院患者の診療、生命の維持		通常業務	(1)										酸素供給が無くなれば生命を維持できない可能性がある
	2 院内新規発生の集中治療該当患者の受け入れ		新規業務	(1)										酸素供給が無くなれば生命を維持できない可能性がある
	3 院外新規発生の集中治療該当患者の受け入れ		新規業務	(2) (3)										酸素供給が無くなれば生命を維持できない可能性がある
輸血・細胞治療部	1 輸血検査 (ABO/RhD血液型検査、不規則抗体スクリーニング、交叉適合試験)		通常業務	(1)										通常3日間検査できる試薬を在庫するが、傷病者多数来院の場合、どこまで対応できるか不明である。新規患者で血液型検査ができない場合、赤血球製剤はO型、血漿製剤はAB型を準備する。影響は製剤確保状況によるため、10日輸血検査と2の血液製剤の確保と供給、血液製剤の管理は同じ業務中断期間になると想われる。
	2 血液製剤の確保と供給、血液製剤の管理		通常業務	(1)										院内在庫を確保しているが、それ以上の血液製剤が必要になった場合、血液センターに供給を依頼する。受け入れ患者数、製剤供給状況によっては最短時間以内でも〇の影響があると考える。
	3 保育末梢血幹細胞の管理		通常業務	(1)										中断したときの条件で3日間は保存可能
高度救命救急センター	1 高度救命救急センター入院患者の診療、生命維持		通常業務	(1) (2)										人工呼吸器装着患者や体外循環装置患者は一刻も中断できない。
	2 院内外新規発生 (多数) 傷病者の診療対応		新規業務	(1) (2) (3)										酸素供給や非常用電源がなくなれば救命できない可能性がある。
血液浄化療法部	1 ICUにおける血液浄化 (集中治療患者CHDF)		通常業務	(1)										薬剤・器材は3日分のみ在庫しているため、新たに確保できなければ治療中断になる
	ICUにおける血液浄化 (ICUへ搬送された重症患者への血液浄化)		新規業務	(2)										
	2 救急における急性血液浄化 (集中治療患者CHDF)		通常業務	(1)										薬剤・器材は3日分のみ在庫しているため、新たに確保できなければ治療中断になる
	救急における急性血液浄化 (救急へ搬送された重症患者への血液浄化)		新規業務	(2)										
	3 診療科入院中の慢性透析患者への血液浄化 (入院中の維持透析患者への血液浄化)		通常業務	(1)										
	診療科入院中の慢性透析患者への血液浄化 (エレベーター停止による各病棟への患者移送)		新規業務	(2)										
	診療科入院中の慢性透析患者への血液浄化 (ライフラインの確認、治療継続または、再開できるか検討)		新規業務	(2)										
	4 地域の透析医療の被災状況と情報管理 (支援透析の受入れ)		新規業務	(3)										
	地域の透析医療の被災状況と情報管理 (通信インフラ途絶時の関連病院の情報収集)		新規業務	(3)										
	5 病院情報システムおよび診療録の維持・管理		(1) (2)											紙カルテや伝票の使用により対応はできるが、過去2年程度の情報閲覧が限られる。また検査や治療の制限も生じる。災害によってはその後の復旧に相応の時間を要する
メディカルITセンター(MITC)	2 通信システムの維持・管理		(1) (2)											ネットワークインフラの制限があるために、必要時の対応に限界を生じる
	3 地域連携システムの維持・管理		(3)											従来の紙運用を中心とし、災害時にも有用であるべきサービスが供給されない
	4 被災傷病者の歯科診療		新規業務	(2)										発災後の歯科医療ニーズの立ち上がりは比較的緩徐ではあるが、対応困難の期間が3日を超えることは、信用維持の観点から許されない
歯科外来	2 一般外来患者の歯科診療		通常業務	(1) (3)										通常診療の復旧時期は、病院外来部門全体で統一すべきことから、このように
	3 歯科医師の院外派遣		新規業務	(3)										院外派遣する歯科医師の調整は、歯科外来部門の担当べき業務である。調整時間が発災後1週を超えると、信用を失墜しかねない

組織順

「重要業務調査」取り纏め一覧

凡例

	C	患者（通常）患者の健康状態を維持できること	社会的評価（通常）社会から信用され、社会貢献できること
	B	患者の健康状態を維持できない。死者発生の可能性 一部の患者の健康状態を維持できない。病状悪化の可能性	社会的貢献が全くできず、信用が失墜する。回復不能な患者離れ 十分な社会的貢献ができないが、業務再開で信用回復は可能
	A	患者の健康状態にはまったく、またはほとんど影響ない	十分な社会貢献ができる。ほとんど影響はない

部署名	重要業務（大項目）	重要業務（中項目）	新規業務か 通常業務か	基本 方針	業務中断期間									B → C の理由
					~1時間 以内	~3時間 以内	~6時間 以内	~12時間 以内	~24時間 以内	~3日 以内	~1週間 以内	~2週間 以内	~1ヶ月 以内	
M E センター (装置別)	1 生命維持管理装置の維持・管理 (人工心肺装置、補助循環装置)		通常業務	(1)										人工心肺や補助循環装置患者は一刻も中断できない。医療ガスや非常電源がなければ救命できない
	2 生命維持管理装置の維持・管理 (閉鎖式保育器、人工呼吸器・麻酔器、医療ガス)			(1)										人工心肺や補助循環装置患者は一刻も中断できない。医療ガスや非常電源がなければ救命できない
	3 検助人工心臓着患者の受け入れ			(2)										バッテリーおよび電源の供給が絶たれれば生命の維持ができなくなる
栄養管理室	1 入院患者の食事		通常業務											非常食の備蓄が底をつくため
	2 外来部門受入れ準備（透析患者など）													
	3 災害時の地域医療連携													派遣医師携帯食準備
	4 近隣病院との連携													
薬剤部	1 トリアージポストでの調剤業務		新規業務	(2)										
	2 調剤業務等医薬品の供給			(2)										
	3 薬品購入			(2) (3)										生命維持に必要な薬品の在庫切れが発生する可能性がある
	4 地域医療への貢献 薬剤師派遣と医薬品の提供			(3)										
看護管理室	1 看護師配置部署の現状把握（患者、看護師、建物・ライフライン）		通常業務	(1)										病院全体方針と連動 ※震災時は病棟内に把握に2時間かかった。夜間で看護部に情報が上がるるとすると3時間が妥当と思われる
	2 空床確保、新規患者の受け入れ体制構築			(2) (3)										病院全体方針と連動
	3 院内人的リソースの適正配分			(2)										人的リソースが不足し立ち上げ遅延の可能性があるため
	4 院外への看護師派遣調整			(3)										
看護部 (外 来)	1 外来受診患者・家族の生命の安全確保		新規業務	(1) (2)										病院全体方針と連動
	2 一般外来診療の再開に向けた環境整備			(2) (3)										夜間に人員が参集し、体制が整ったところで開始
看護部（入院）	1 入院患者の生命の安全確保	職員	在院スタッフの安否確認	新規業務	(1) (2)									病院全体方針と連動
			不在スタッフの安否確認	新規業務										
		施設	アシスト報告項目に準ずる	新規業務	(1) (2)									
		患者と来訪者	1. 患者に算いている治療デバイスの作動確認 (ME機器・酸素供給など) 2. 来訪者の待機場所・避難誘導	新規業務										

組織順

「重要業務調査」取り纏め一覧

凡例

	患者（通常）患者の健康状態を維持できること	社会的評価（通常）社会から信用され、社会貢献できること
C	患者の健康状態を維持できない、死者発生の可能性	社会的貢献が全くできず、信用が失墜する。回復不能な患者離れ
B	一部の患者の健康状態を維持できない。病状悪化の可能性	十分な社会的貢献ができるが、業務再開で信用回復は可能
A	患者の健康状態にはまったく、またはほとんど影響ない	十分な社会貢献ができる。ほとんど影響はない

部署名	重要業務（大項目）	重要業務（中項目）	新規業務か 通常業務か	基本 方針	業務中断期間									B → C の理由
					~1時間 以内	~3時間 以内	~6時間 以内	~12時間 以内	~24時間 以内	~3日 以内	~1週間 以内	~2週間 以内	~1ヶ月 以内	
看護部（入院）	2 入院患者の診療	診療継続の可否の判断	患者トリアージ・選別（帰宅可能か不可か）	新規業務	(1) (2)									備蓄食料・飲料水が枯済するため。また、人員、ライフライン及び衛生材料等の不足衛生材料等の不足のため
			診療継続可否か（Full・縮小・一旦休止・休止⇒再開等）	新規業務										
			シフト編成	新規業務										
		職員確保	応援職員依頼	新規業務										
			薬品	新規業務										
			滅菌器材（再滅菌が必要なもの）	新規業務										
		医療資器材確保	衛生材料品	新規業務										
			その他の資機材	新規業務										
			0. 入院患者数をもとに派遣可能人數の見極め 1. 勤務シフト組み直し（上記とオーバーラップ）	新規業務										災害発生後の病棟内の安全確保、本部への被害状況報告、ベッドコントロール等の実施を考慮すると、1時間以上3時間以内には対応可能と考える。
事務部 (施設企画室)	3 新規入院患者の受け入れと診察	空床確保（ベッドコントロール）	1. 予定入院患者の受け入れ停止 2. 退院可能患者の繰り上げ退院（診療継続可否判断とオーバーラップ） 3. 病棟内ベッドコントロール検討	新規業務	(2) (3)									
			1. 病棟への患者搬送方法の確認 2. MITシステムが使用できない場合は代替法（伝票運用）の準備	新規業務										
		4 生活支援	衣食住	新規業務										
			勤務シフト	新規業務										
			帰宅困難職員への支援	新規業務										
			衣食住	新規業務										
		患者	清潔保持	新規業務	(1) (2) (5)									
			新規業務	新規業務										
			新規業務	新規業務										
事務部 (総務課)	1 施設・設備の被害状況確認													発災時からの対応が必要
事務部 (広報室)	1 職員の安否確認													発災時からの対応が必要
事務部 (医事課)	1 報道対応													診療停止等の情報をマスコミに発信する必要があるため。 その他、取材依頼への対応
周産母子センター（産科部門）	1 災害時外来業務													多数傷病者受入事務。病院全体の方針と連動
	1 経産分娩													分娩が行えないことによる母子ともに命を落とす可能性
	2 帝王切開術													器械滅菌・ディスポ製品の枯済による分娩ができない
	3 救急搬送の受け入れ、対応													器械滅菌・ディスポ製品の枯済による分娩ができない

組織順

「重要業務調査」取り纏め一覧

凡例

	患者（通常）患者の健康状態を維持できること	社会的評価（通常）社会から信用され、社会貢献できること
C	患者の健康状態を維持できない。死者発生の可能性	社会的貢献が全くできず、信用が失墜する。回復不能な患者離れ
B	一部の患者の健康状態を維持できない。病状悪化の可能性	十分な社会的貢献ができないが、業務再開で信用回復は可能
A	患者の健康状態にはまったく、またはほとんど影響ない	十分な社会貢献ができる。ほとんど影響はない

部署名	重要業務（大項目）	重要業務（中項目）	新規業務か 通常業務か	基本 方針	業務中断期間									B → C の理由	
					~1時間 以内	~3時間 以内	~6時間 以内	~12時間 以内	~24時間 以内	~3日 以内	~1週間 以内	~2週間 以内	~1ヶ月 以内	~3ヶ月 以内	
周産母子センター（新生児部門）	1 新生児集中治療室入院患者の診療、生命維持		通常業務												人工呼吸器装着患者は一刻も中断できない。医療ガス供給や非常用電源がなくなければ救命できない可能性がある。
	2 産科病棟に母児同室中の正常新生児の診療、生命維持		通常業務												24時間を超えて行われなければ、患者の健康状態に影響を与える可能性がある。
	3 院内のハイリスク分娩の立会い、新生児蘇生		通常業務												心肺蘇生を要する患者の対応は一刻も中断できない。酸素供給や非常用電源がなくななければ救命できない可能性がある。
	4 院外発生のハイリスク母胎の受け入れ		新規業務												発災後3時間までにハイリスク母胎を受け入れられなければ社会的貢献ができず信用を失う
	5 院外発生の病的新生児の受け入れ		新規業務												発災後3時間までに病的新生児を受け入れられなければ社会的貢献ができず信用を失う
精神科	1 身体的治療を必要とする重症精神疾患の治療		通常業務	(1) (2) (3)											災害時には身体的治療を要する重症精神疾患が増える可能性がある。医療の制限により患者の病状悪化の可能性があり、また新規対応が制限され、社会的貢献できず信用を失う。
	2 精神科的治療を必要とする、一般身体科の患者の治療（リエゾン精神医療含む）		通常業務	(1) (2) (3)											一般身体科において、精神医学的治療を必要とする患者への対応ニーズが新たに高まる可能性があるが、スタッフ不足により対応が著しく制限され、社会的貢献できず、信用を失う
	3 必要な患者の隔離・身体拘束などの行動制限や入院継続が必要な任意入院患者が退院希望した場合の退院制限		通常業務	(1) (2)											精神保健指定医が不在の場合、法律上、12時間を超えた行動制限ができないなくなる。また、これを必要とする患者の受け入れができなくなり、社会的信用が失墜する。
	4 新規の医療保護入院（任意入院からの切り替え、身体科からの受け入れ含む）		通常業務 新規業務	(1) (2) (3)											精神保健指定医が不在の場合、災害後に起こりうる、医療保護入院のニーズの高まりに対応できず、患者やスタッフを危険にさらし、さらに、社会的信用が失墜する。
	5 被災地の精神保健医療支援についての情報収集と人材派遣		新規業務	(2) (3) (5)											災害時には、精神保健医療の支援ニーズが高まり、大学病院は情報収集と人材派遣に中心的役割を果たすことが期待され、これに必要な業務に必要な人材を早期に派遣できないことは、信用失墜に結びつく。
感染管理室	1 救急患者対応のための感染対策の構築		通常業務	(1)											水・薬品・医療器材が不十分な状況で診療するための緊急的な感染対策は、1時間以内で構築しなければ医療関連感染を防止できない
	2 病院全体における感染対策の維持		通常業務	(1)											施設内に被害状況（ライフライン、SPD、消毒滅菌設備など）を確認し、必要最低限の臨時の感染対策の方針決定は、診療体制を維持するために3時間以内で行う必要がある
	3 病院全体における感染対策の確認		新規業務	(1)											外来・病棟で行われている感染対策や問題を把握し、必要な現場指導と臨時の感染対策の修正を24時間以内に行わなければ、大きな院内感染の問題に発展する可能性がある
	4 廃棄物の一時保管		新規業務	(3)											業者による廃棄物の回収が滞る可能性は高く、3日以内に対策を講じなければ感染拡大に繋がる可能性がある
リハビリテーション部	1 患者移送		通常業務	(1)											
	2 リハビリテーションの継続可否の判断		通常業務	(2)											
	3 新患対応の手続きと運用		新規業務	(5)											
	4 リハビリテーション部での診療再開の判断		新規業務	(5)											

7.4 「経営資源のリスク分析・評価・対策」調査表

組織順

各部署における「経営資源のリスク対策」調査表

準備の達成度	A	準備は十分
	B	準備に着手しており順調
	C	準備に着手しているが問題あり
	D	準備未着手

部署名	【重要業務調査】		【経営資源調査】																				実施すべき事前対策
	重要業務(大項目)	業務小項目(時間内実現可能時間)	職員	電気	水	空港の運航	ガス	医療ガス	医療機器	場所	空港の運航	設備	機械・装置	薬剤・試薬	医療材料	通信手段	医療情報	患者の状況	重要文書	外注業者・サービス	備品	その他	
検査部	1 夜間休日換室の緊急検査業務	-1時間以内	臨床検査技師1名	A	復旧しなければ、業務不可	(選択してください)	(不要)	(選択してください)	(不要)	既存の場所で行う	A	既存の設備	c	既存の設備を使用	試薬の在庫は数日分	診療支援システムと検査システムとの接続が必要	オーダーの情報と検査システムとの連携が必要	(不要)	(選択してください)	(不要)	(選択してください)	(選択してください)	夜間休日換室では、常に専門知識を駆使していかなければなりません。物販供給体制の確認
	2 室内外新規発生(多発)傷病者の診療対応時の緊急検査業務	-1日以内	生化学5名/血液4名/尿1名/微生物6名	A	復旧しなければ、業務不可	(選択してください)	(不要)	(選択してください)	(不要)	既存の場所で行う	A	既存の設備	c	既存の設備	数日間の試薬在庫	診療支援システムと検査システムとの接続が必要	オーダーの情報と検査システムとの連携が必要	(不要)	(選択してください)	(不要)	(選択してください)	(選択してください)	自部署で行う事前対策
	3 各検査室の通常検査業務	-3日以内	生化学12名/血液8名/尿3名/微生物9名	A	復旧しなければ、業務不可	(選択してください)	(不要)	(選択してください)	(不要)	既存の場所で行う	A	既存の設備	c	既存の設備	数日間の試薬在庫	診療支援システムと検査システムとの接続が必要	オーダーの情報と検査システムとの連携が必要	(不要)	(選択してください)	(不要)	(選択してください)	(選択してください)	自部署で行う事前対策
	4 中央採血室の外来採血業務、外部委託検査業務	-1日以内	患者数に応じて採血室、外	A	復旧しなければ、業務不可	(選択してください)	(不要)	(選択してください)	(不要)	既存の場所で行う	A	既存の設備	A	不要	(選択してください)	採血管、採血SPDに在庫は約3日	診療支援システムと採血システムとの接続が必要	オーダーの情報と採血管、採血SPDとの連携が必要	(不要)	(選択してください)	(不要)	(選択してください)	(選択してください)
手術部	1 災害発災時点で手術を実施している患者の診療	直後	執刀医、助手、器械器具、内視鏡装置、各種エンド	A	無形化、毀損等、人ごし、静、シリンジシップ、各種エンド	手洗い用	手洗い用	手洗い用	手洗い用	空港用候房	A	手術室	A	手術室	手術室であります。庄場空氣、(ガスではない)、庄場空氣としているが、新中診室が稼働するところが非常にあります。	当日の定期手術分は問題ない可能性が高い。	電子カルテが使用できない場合は手術室での手術、手術室での手術、手術室での手術	(不要)	(選択してください)	(不要)	(選択してください)	(選択してください)	手術室は複数困難患者の一時避難場所となるため、外来患者との混乱が想われる。
	2 災害後に実施する手術のための診療体制の構築	直後	執刀医、助手、器械器具、内視鏡装置、各種エンド	C	無形化、毀損等、人ごし、静、シリンジシップ、各種エンド	手洗い用	手洗い用	手洗い用	手洗い用	空港用候房	A	手術室	A	手術室	患者退室が10分であれば現在はエレベーターを必要としないですが、新中診室が稼働するところが非常にあります。	当日の定期手術分は問題ない可能性が高い。	電子カルテが使用できない場合は手術室での手術、手術室での手術、手術室での手術	(不要)	(選択してください)	(不要)	(選択してください)	(選択してください)	手術部だけでは、解決不能な電気、水道、火災、漏水などの問題が発生します。外注スタッフは残った仕事を引き受けます。

順 織 組

各部署における「経営資源のリスク対策」調査表

準備の達成度	A	準備は十分
	B	準備に着手しており順調
	C	準備に着手しているが問題あり
	D	準備未着手

組織順

各部署における「経営資源のリスク対策」調査表

準備の達成度	A	準備は十分
	B	準備に着手しており順調
	C	準備に着手しているが問題あり
	D	準備未着手

組織順

各部署における「経営資源のリスク対策」調査表

準備の達成度	A	準備は十分
	B	準備に着手しており順調
	C	準備に着手しているが問題あり
	D	準備未着手

組織順

各部署における「経営資源のリスク対策」調査表

準備の達成度	A	準備は十分
	B	準備に着手しており順調
	C	準備に着手しているが問題あり
	D	準備未着手

部署名	【重要業務調査】		【経営資源調査】																				実施すべき事前対策		
	重要業務（大項目）	業務中断日数と復旧時間	重要業務達成に不可欠な資源																						
			職員	設備	水	ガス	医療ガス	場所	機械・装置	薬剤・試薬	医療機器材	通信手段	診療情報システム	重要文書	外注業者・サービス	その他	準備の達成度								
看護管理室	看護師配属部署の現状把握（患者、看護師、連絡・ライフライン）	直後	看護部長、副看護部長と各部署全体の状況把握（看護部長、看護師、連絡・ライフライン）	A	(選択して下さい)	(選択して下さい)	(選択して下さい)	(選択して下さい)	(選択して下さい)	(選択して下さい)	(選択して下さい)	(選択して下さい)	(選択して下さい)	(選択して下さい)	(選択して下さい)	(選択して下さい)	(選択して下さい)	(選択して下さい)	(選択して下さい)	(選択して下さい)	(選択して下さい)	(選択して下さい)	(自部署で行う事前対策) ・患者ではない看護師の安否確認方法（携帯電話以外の方）についての再検討 (病院として行う事前対策) ・実際を想定した訓練		
	空床確保、新患者の受け入れ体制構築	-1時間以内	病院全体の入院患者状況把握とタグコントロールのマネジメントできること	B	照明必要	A	なし	(選択して下さい)	(選択して下さい)	必要	(選択して下さい)	(選択して下さい)	(自部署で行う事前対策) ・患者支援システムダウングル時の紙媒体での報告要旨と再確認 (病院として行う事前対策) ・災害対策本部の立ち上げと紙運用での訓練												
	院内的人リソースの適正化	-24時間以内	看護部長、副看護部長と各部署員の出勤状況把握と輸送勤務委員の確保の状況把握できること	B	照明必要	A	なし	(選択して下さい)	(選択して下さい)	(自部署で行う事前対策) ・平日の日中で看護師が出勤していない場合は適正配置システムへ登録する。夜間・休日については時間も要する。															
	院外への看護師派遣調整	-1ヶ月以内	看護部長、副看護部長と各部署員の出勤状況把握と輸送勤務委員の確保の判断ができる事	B	照明必要	A	なし	(選択して下さい)	(選択して下さい)	(自部署で行う事前対策) ・災害対策本部から來る指示があった場合を想定した検討 (病院として行う事前対策) ・院内全体での人のリソース適正化分の訓練															
看護部(外来)	外来受診患者・家族の生命の安全確保	直後	外來受診患者・家族全員の状況把握とマネジメントできること	A	照明必要	A	なし	(選択して下さい)	(選択して下さい)	(自部署で行う事前対策) ・災害対策本部から來る指示があった場合を想定した検討 (病院として行う事前対策) ・院内全体での人のリソース適正化分の訓練															
	一般外来診療の再開に向けた環境整備	-2週間以内	災害対策本部からの指揮	A	PCネット環境が構成できれば院内電話使用	B	なし	(選択して下さい)	(選択して下さい)	(自部署で行う事前対策) ・災害対策本部から來る指示があった場合を想定した検討 (病院として行う事前対策) ・外来受診者の院内での再確認 (病院として行う事前対策) ・災害対策本部との会合判断															
看護部(入院)	入院患者の生命の安全確保	直後	看護部長、副看護部長など各病棟の状況把握と入院患者のマネジメントできること	A	照明、ナースコール、人工呼吸器や輸液ポンプ、シリジングポンプ使用の電源確保	A	必要	A	なし	(選択して下さい)	(選択して下さい)	(自部署で行う事前対策) ・看護のアクションカードの内容確認 (病院として行う事前対策) ・災害対策本部との訓練													
	入院患者の診療	-3泊以上	医師、看護師	A	照明、ナースコール、人工呼吸器や輸液ポンプ、シリジングポンプ使用の電源確保	A	必要	A	必要	A	必要	A	各病棟	A	既存の設備	A	既存の設備	A	既存の設備	B	ECセンター在庫の機器、SPD	診療支援システム、院内PHS、院内電話	A	(選択して下さい)	(自部署で行う事前対策) ・外因・内因による患者の状況変化に即座に対応するために平日勤務ではアクションカードに基づき職員が行動が取れればよい。
	新規入院患者の受け入れと診療	-3時間以内	看護部長、副看護部長など各病棟の状況把握と入院患者のマネジメントできること	A	照明、ナースコール、人工呼吸器や輸液ポンプ、シリジングポンプ使用の電源確保	B	必要	B	必要	B	必要	A	各病棟	A	既存の設備	A	既存の設備	A	既存の設備	B	ECセンター在庫の機器、SPD	診療支援システム、院内PHS、院内電話	B	(選択して下さい)	(自部署で行う事前対策) ・各病棟にアクションカードがありそれに基づき職員は行動することが求められる。実際の机上シミュレーション訓練が必要と思われる。
事務部(施設企画室)	施設・設備の被害状況確認	直後	施設企画室職員 2名	C	(不要)	(選択して下さい)	(不要)	(不要)	(不要)	(選択して下さい)	(選択して下さい)	(選択して下さい)	(自部署で行う事前対策) ・施設本部からの指導の基、新規入院患者の受け入れが可能な診療科の医局の医師と確認する												
事務部(総務課)	職員の安否確認	直後	総務課職員 4名	C	PG・ネット環境が維持できなければ紙媒体名簿を介して確認する。	B	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	(自部署で行う事前対策) ・実參集委員について参集シミュレーション調査等を行なながら、各会議時間の段階等について今後再確認・検討を行っていく。(以下、共通)														
事務部(医事課)	災害時外来業務	-1時間以内	医事課職員	C	必要	(選択して下さい)	(選択して下さい)	(選択して下さい)	(自部署で行う事前対策) (病院として行う事前対策)																
広報室	報道対応	-1時間以内	広報室職員 2名	C	PC接続・携帯電話等のバッテリー充電のための電気	A	(不要)	(不要)	(不要)	(自部署で行う事前対策) (病院として行う事前対策)															

組織順

各部署における「経営資源のリスク対策」調査表

準備の達成度	A	準備は十分
	B	準備に着手しており順調
	C	準備に着手しているが問題あり
	D	準備未着手

部署名	【重要業務調査】		【経営資源調査】																				実施すべき事前対策						
	重要業務（大項目）	実施中間時間（目標達成期限）	準備の達成度	電気	水	ガス	医療ガス	準備の達成度	場所	設備	準備の達成度	機械・装置	準備の達成度	薬剤・試薬	準備の達成度	医療資材	準備の達成度	通信手段	準備の達成度	診療情報	準備の達成度	重要文書		準備の達成度	外注業者・サービス	準備の達成度	その他	準備の達成度	
周生母子センター（産婦部門）	1 経産分娩	-1週間以内	既存から医師1名、助産師2名	A (予備電源で対応可)	A				既存の場所（分娩室）	A			分娩キット	A			子宮収縮剤などの病状および薬剤部在庫	A		外来カルテ・入院カルテがあるとともになくともできないわけではない	C			数里に関しては医療ができるところへ搬送される。しかしながらディスプレイ品がどちらかにより変化してくると考えられる	B		原則的に被災後より施設が構築していかれば経産分娩に関しては対応できると考えられる。しかしながらディスプレイ品の在庫、器械搬送が行えるかどうかにより変化してくると考えられる	(自部署で行う事前対策) ディスプレイ品の在庫確認 (病院として行う事前対策) 非災害時における電気・ガス・水道などの程度対応できるか	
	2 帝王切開術	-1週間以内	産婦人科医2名、小児科医1名、手術部看護師2~3名、助産師1名	A 錫膏影が使用できれば可能	A				既存の場所で行う（手術室）	B	状況によっては8箇所	C	エレベーター	B	帝王切開セグメント	A	直詰薬・子宮収縮剤などの病状および薬剤部在庫	A	カルテオーダリングシステム	B								(自部署で行う事前対策) ディスプレイ品の在庫確認 (病院として行う事前対策) 非災害時における電気・ガス・水道などの程度対応できるか	
	3 救急搬送の受け入れ・対応	-1週間以内	産婦人科医師 2~6名 助産師 2名	A 携帯電源があれば可	A				既存の場所（救急外室・分娩室）	B	・エレベーターの停止による各病棟への搬送不可と一概に受け入れる必要がある ・手動搬送装置（担架、氧气筒、水道栓など）	C	エレベーター	B	分娩・帝王切開に必要な物品	A	NCA搬送、衛星電話、インターネット接続、搬送用車両	D	あれば母子手帳、紹介状など	B								(自部署で行う事前対策) ディスプレイ品の在庫確認 (病院として行う事前対策) 非災害時における電気・ガス・水道などの程度対応できるか	
周生母子センター（新生児部門）	1 新生児集中治療室入院患者の診療・生命維持	直後	医師 3 名以上、NICU担当看護師 5 名以上、助産師 5 名以上（交代勤務で 24 時間体制を維持する場合）	A 人工呼吸器、加温加湿器、保育器、呼吸心拍モニター、シリコンポンプは常用電源を用いて運転可能である。通常は電力供給、但し保育器の常用電源が故障した場合は一般電源を使用。復旧しきれば、患者の送移が必要。	A	手洗い用の水道水、調理用滅菌水、沐浴用の水道水など。	B	給湯（沐浴用）、暖房	D	既存の場所で行う	A	既存のものを使用する	A	既存のものを使用する	A	病棟内に注射器、輸液袋の常設 SIP回路、加温加湿器チャック（シリコンポンプ）は薬剤部からの補充が必要	D	ディスプレイ（人工呼吸器回路 SIP回路、加温加湿器チャックシリコンポンプ）	D	既存、インターホン、衛星電話、インターネット接続終時→搬送用車両へ情報収集に行く	A	（不）	（不）	（不）	（不）	（不）	（不）	（不）	(自部署で行う事前対策) 医療用ガス、電気（常用電源72時間を超えて、水道、ガス、電気の各系統の供給が途切れたりした場合は搬送用車両、常用電源が病院内に不足した場合、搬送が不可能になった場合の対応)
	2 產科病房に母児同室中の正常新生児の診療・生命維持	-3日以内	医師 1 名（NICUと連携）、看護師および助産師 6 名以上	A 明確、空調、光線療法用の光線、母乳専用用の洗浄など。	A	手洗い用の水道水、調理用滅菌水、沐浴用の水道水など。	B	既存の場所で行う	D	既存の場所で行う	A	既存のものを使用する	A	既存のものを使用する	A	ビタミンD2シロップ（母乳内に飲食分常温）は薬剤部からの補充が必要。非常用の粉ミルクは5缶、栄養食は毎回1回投与するまで母乳で譲乳する	D	ディスプレイ（母乳内に飲食分常温）リユース、滅菌リユース、消毒衣、ガーゼ、タオル、乳瓶、哺乳瓶など	D	紙手帳、インターホン、衛星電話、インターネット接続終時→搬送用車両へ情報収集に行く	A	（不）	（不）	（不）	（不）	（不）	（不）	（不）	(自部署で行う事前対策) 安全に想定するに配慮した医療用資材、リユースの置き方の検討、栄養管理室で応急性時の自料母乳、材料即対応困難時の自料母乳の在庫の確認。
	3 病内のハイリスク分娩の立会い・新生児蘇生	-24時間以内	医師 1 名以上、助産師 1 名	A 開放型保育器、搬送用保育器の先端は一般電源を使用。	A	（不）	（不）	（不）	既存の場所で行う	A	既存のものを使用する	A	既存のものを使用する	A	搬送用保育器2台常備	A	I. NICUと共用	D	I. NICUと共用	D	紙手帳、インターホン、衛星電話、インターネット接続終時→搬送用車両へ情報収集に行く	A	（不）	（不）	（不）	（不）	（不）	（不）	（不）
周生母子センター（新生児部門）	4 間外発生のハイリスク母胎の受け入れ	-2日以内	I. NICUと連携	A I. NICUと同様。 復旧しなければ、患者受け入れ不可	A	I. NICUと同様	B	給湯、暖房	C	既存の場所で行う	A	既存のものを使用する	A	I. NICUと同様	D	I. NICUと同様	D	紙手帳、インターホン、衛星電話、インターネット接続終時→搬送用車両へ情報収集に行く	A	（不）	（不）	（不）	（不）	（不）	（不）	（不）	(自部署で行う事前対策) 通常搬送不能した場合の周産期コーディネットシステム		
	5 間外発生の新生児の受け入れ	-3日以内	I. NICUと連携	A I. NICUと同様。 復旧しなければ、患者受け入れ不可	A	I. NICUと同様	B	給湯、暖房	C	既存の場所で行う	A	既存のものを使用する	A	I. NICUと同様	D	I. NICUと同様	D	紙手帳、インターホン、衛星電話、インターネット接続終時→搬送用車両へ情報収集に行く	A	（不）	（不）	（不）	（不）	（不）	（不）	（不）	(自部署で行う事前対策) 通常搬送不能した場合の周産期コーディネットシステム		
精神科	1 身体的治療を必要とする重症精神疾患の治療（ニーズの増大の可能性を考慮）	-24時間以内	医師1名、看護師3名	A (不)	(不)	(不)	(不)	既存の場所で行う	A	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(自部署で行う事前対策) 県内の精神科医療機関の情報収集のあり方について取りまとめや認証を行なう	
	2 精神科的治療を必要とする、一部身体的治療の患者の治療（エリソン精神科医、看護師（エリソン・ナース）	-6時間以内	エリソンに出向くための精神科医、看護師（エリソン・ナース）	C (不)	(不)	(不)	(不)	既存の場所で行う	A	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(自部署で行う事前対策)
	3 必要な患者の隔離、身体拘束などの入院措置が必要な場合の退室制限	-1時間以内	精神保健指定医1名以上	A (不)	(不)	(不)	(不)	既存の場所で行う	A	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(不)	(自部署で行う事前対策)

組織順

各部署における「経営資源のリスク対策」調査表

準備の達成度	A	準備は十分
	B	準備に着手しており順調
	C	準備に着手しているが問題あり
	D	準備未着手

部署名	【重要業務調査】		【経営資源調査】																		「準備の進度」を踏まえた諸課題		
	重要業務（大項目）		重要業務達成に不可欠な資源																		実施すべき事前対策		
	業務中止時間 (日曜夜 間時間)	職員	患者の 状況	電気	水	ガス	医療ガス	患者の 状況	場所	設備	機械・装置	薬剤・試薬	医療資器材	患者の 状況	通信手段	患者の 状況	診療情報	重要文書	外注業者・ サービス	患者の 状況	その他	患者の 状況	
精神科	4 新規の患者保護入院（任意入院からのお切り替え、身体からの受け入れ含む）	-6時間以内	A 精神保健指定医1名以上	復旧しなければ、患者受け入れを制限	(選択して下さい)	(不要)	(選択して下さい)	(不要)	(選択して下さい)	(不要)	(選択して下さい)	(通常の薬剤)	エレベーター等による各フロアへの患者搬送不可→院内待合室、または係員の巡回監視負担	C	(不要)	(通常の薬剤でよい)	A (不要)	ICU無線、衛星電話、インターネット連絡機器一式、PHS、院内固定電話、外部への搬送依頼、発信依頼	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)
	5 損傷災害の精神疾患医療支援についての情報収集と人材派遣	-3日以内	B	災害精神疾患についての経験、トレーニングを受けた精神科医1名以上とその他の精神科医、精神科看護師、精神科心理士、精神保健福祉士など1名以上	(選択して下さい)	(不要)	(選択して下さい)	(不要)	(選択して下さい)	(不要)	(選択して下さい)	必要に応じて、関係医の元へ報告	D	(不要)	(通常の薬剤でよい)	B (不要)	院内無線、衛星電話、インターネット連絡機器一式、院内固定電話、PDT、精神保健セッターが用いた体制で情報収集と情報伝達を行	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	
感染管理室	1 急患者対応のための感染対策の構築	-1時間以内	B	医師2名 看護師2名 薬剤師1名 検査技師1名 事務員1名	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	トリアージエリア	C (不要)	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	A (不要)	院内感染対策マニュアル(各部局内PHS、各人1台)	A (不要)	(不要)	(不要)	(不要)	
	2 病院全体における感染対策の構築	-1時間以内	B	医師2名 看護師2名 薬剤師1名 検査技師1名 事務員1名	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	診療に関わる全部署	B (不要)	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	A (不要)	院内感染対策マニュアル(各部署内PHS、各人1台)	A (不要)	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	
	3 病院全体における感染対策の構築	-1日以内	B	医師2名 看護師2名 薬剤師1名 検査技師1名 事務員1名	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	診療に関わる全部署	B (不要)	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	A (不要)	院内感染対策マニュアル(各部署内PHS、各人1台)	A (不要)	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	
	4 廉棄物の一時保管	-24週間以内	B	医師1名 看護師1名 事務員1名	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	医療废弃物を中心とした病院全体	D (不要)	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	A (不要)	内線電話1台 外線電話1台 院内PHS、各人1台	A (不要)	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	
リハビリテーション部	1 患者移送	1. 1チームまで搬送するため、少なくとも20名の患者を安全・確実・移動させる技術と体力(車いすなど)を備えていたり職員	B	非常用電源コネクション4×2 シリンジポンプなど のバッテリーカードに 対する充電	A (不要)	待機中の給水(水道水使用)	A (不要)	駐車場内 車、アート レストラム 搬送車両	B (不要)	外来患者、 看護師、患者の 待機スペース の対応	D (不要)	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	B (不要)	PHS 21台 (専門医)	B (不要)	(不要)	(不要)	車いす 4台 担架 2台	A (不要)	
	2 入院患者のリハビシテーションの判断	2名	B (不要)	リハビリテーション部長の判断・指示により再開時刻を決定する。部長不在時は副部長がその役を担う。	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	被災後直ちにベッドサイド対応とする。	A (不要)	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	A (不要)	部門端末40台 (実施記録)	A (不要)	(不要)	(不要)	(不要)	部長、副部長不在時でかつ連絡つかない場合の対応について。	
	3 新患対応の手続きと運用	24 各部門(PT,OT,ST) 職員3名	C (不要)	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	(不要)	A (不要)	管理用端末3台 (システムダッシュボーディング、新患登録)	A (不要)	(不要)	(不要)	(不要)	新患登録の必要な件数(迎候対応)について、各部門への通知とその手順、リハ部の診療体制が確保されていることの確認。	
	4 リハビシテーション部での診療苦済の判断	2名	B (不要)	リハビリテーション部長の判断・指示により再開時刻を決定する。部長不在時は副部長がその役を担う。	手洗い等に必須	C (不要)	アウトレックガスの復旧	C (不要)	東17階リハビリテーション部	B (不要)	エレベーター	C (不要)	(不要)	(不要)	院内固定電話、PHS	B (不要)	診療支援システム (患者送迎の負担軽減)	B (不要)	(不要)	(不要)	各病棟看護助手	C (不要)	

7.5 地震発生時における院内のエレベーター復旧手順（日本オーチスエレベーター株製及びフジテック株製）


1. 地震発生時、エレベーターの地震感知器が作動し、エレベーターが停止します。（二次災害の防止のため）
2. 業務委託業者が、下記の順序でエレベータを復旧する。

【日本オーチスエレベーター株製】




○ 西病棟40、41号機は配膳時間によって復旧順位が変更になる場合があります。

【フジテック株製】



○ 火災が発生した建物の非常用エレベーターを優先して復旧します。（消火活動のための運用）
 ○ 復旧順位に異常が確認された場合は、順番が前後したり、復旧を見合わせる場合があります。

東北大学病院エレベーター配置図



外来C棟、トレーニングセンター、第1駐車場、先進医療棟 - フジテック㈱製


医学部3号館 - 講日立ビルシステム製

星陵レジデンス - 三菱電機ビルテクノサービス㈱製

その他 - 日本オーチスエレベータ㈱製

7.6 東北大学病院 BCP 策定に向けた行程表

○ 東北大学病院BCP策定に向けた行程表



○東北大学病院BCP策定に向けた行程表

調査・分析	内容	時 期(委員会)									
		2017.1月	2017.2月	2017.3月	2017.4月	2017.5月	2017.6月	2017.7月	2017.8月	2017.9月	2017.10月
1 重要業務調査・業務中断による影響度調査	<input checked="" type="checkbox"/> 通常業務のうち災害時にも中断できない業務は何か <input checked="" type="checkbox"/> 災害後に新たに発生する業務は何か <input checked="" type="checkbox"/> 他部署の進行との兼ね合いはどうか <input checked="" type="checkbox"/> 病院全体の重要業務は何か、いつまでに回復させるのか	↔									
2 経営資源調査・現況の把握	<input checked="" type="checkbox"/> 各部署の重要業務を遂行するのに不可欠な(最低限の)資源は何か(人、物、情報、サービス) <input checked="" type="checkbox"/> 東日本大震災後に、各部署で改善された点(ハード、ソフト)は何か		↔								
3 重要業務の優先順位付け	<input checked="" type="checkbox"/> 業務停止の影響の大きさ、タイムリミットに基づいて重要業務の優先順位付けを行う			↔							
4 リスク分析 リスク評価 リスク対策の優先順位付け	<input checked="" type="checkbox"/> 各部署の重要業務を遂行するのに不可欠な資源が使用できない状況とはどのような状況か <input checked="" type="checkbox"/> 上記に対して、どのような対策が取られているか。進捗はいかがか。備えはできているのか、いないのか。				↔						
5 被害想定	<input checked="" type="checkbox"/> 実際の対策を立てるにあたり、東北大学病院が想定しなければならない被害(災害)にはどのようなものがあるか					↔					
6 リスク対策表の策定	<input checked="" type="checkbox"/> どの対策をいつまでに完了させるか						↔				
7 アクションプランの見直し BCP文書取りまとめ	<input checked="" type="checkbox"/> 総則 <input checked="" type="checkbox"/> 初動対応・災害対策マニュアルから流用 <input checked="" type="checkbox"/> 仮復旧: 重要業務調査、資源調査、目標復旧時間などを用い東北大学病院が優先的に仮復旧させるべき重要業務について記載。代替手段について言及。 <input checked="" type="checkbox"/> 本格復旧: 業者やメーカーなどのコタクトリスト、復旧に関する院内マニュアルや手順書など <input checked="" type="checkbox"/> 安否確認							↔			
8 委員相互によるチェック、承認									↔		
9 病院幹部によるチェック、承認									↔		
10 BCP初版完成、施行										↔	

関連資料リスト

1. 東北大学病院災害対策内規
2. 東北大学病院災害対策マニュアル【R4.11】
3. 東北大学病院災害対策本部マニュアル【R4.11】
4. 東北大学病院災害対策マニュアル 外来部門【R4.11】
5. 東北大学病院消防計画
6. 安全衛生管理指針
7. 東北大学病院B C P委員会内規

— <編集> —

B C P委員会

委員長 香取 幸夫 副委員長 江川 新一

委員	藤巻 慎一	阿部 裕子	佐藤 裕子	江島 豊	齋 政博	三木 俊
	三木 未佳	紺野 大輔	藤原 実名美	藤田 基生	古川 宗	宮崎 真理子
	小笠原 亮太	布田 美貴子	阿部 喜子	濱田 裕貴	埴田 卓志	徳田 浩一
	奥山 純子	藤井 進	赤坂 和俊	土肥 千秋	神 裕子	中居 則子
	富田 博秋	飯久保 正弘	中川 敦寛	金森 肇	児玉 栄一	佐々木 宏之
	鈴木 朋広					

B C P事務局

江川 新一	齋 政博	藤田 基生	古川 宗	布田 美貴子	阿部 喜子
徳田 浩一	藤井 進	神 裕子	中居 則子	成田 香魚子	児玉 栄一
佐々木 宏之	鈴木 朋広				

